

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANIATARNY W JAŚLE

Jaśło, 2026-08-14

Znak sprawy – PSK.903.9.68.2026

Komunikat do decyzji nr PSK.903.9.68.2026

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle z dnia 14.08.2026 r. w sprawie braku przydatności wody do spożycia z wodociągu zaopatrującego budynek niepublicznej szkoły podstawowej (z oddziałem przedszkolnym) w Gliniku Polskim, Glinik Polski 83, 38-204 Tarnowiec.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle po zapoznaniu z wynikami badania próbki wody pobranej w dniu 12.08.2026 r. stwierdził, że woda nie spełnia wymagań ze względu na obecność bakterii grupy coli: 6 jtk/100 ml, *Escherichia coli*: 0 jtk/100 ml oraz enterokoków: > 80 jtk/100 ml gdzie dopuszczalna wartość wynosi 0 jtk/100 ml, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).

Bakterie grupy coli i enterokoki mogą powodować zakażenia oraz zatrucia pokarmowe. Osobami szczególnie narażonymi na negatywny wpływ w/w bakterii są: dzieci, kobiety w ciąży, osoby starsze i osoby o obniżonej odporności.

W związku z powyższym :

Woda z kranu nie może być spożywana i używana do przygotowania posiłków.

Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw i naczyń kuchennych.

Woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran.

Woda może być stosowana wyłącznie do spłukiwania toalet.



Uzyskanie poprawy jakości wody jest możliwe poprzez czyszczenie i dezynfekcję studni oraz wodociągu zaopatrującego budynek, do czego został zobowiązany podmiot: Stowarzyszenie „Unia Szkół” Glinik Polski, Glinik Polski 11, 38-204 Tarnowiec.

Jerzy Papciak

Zastępca Państwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Jaśle

2026-08-14

/dokument podpisany elektronicznie/