



Fundusze Europejskie  
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



Materiały przygotowane w ramach projektu „Dostępny samorząd 2.0”, realizowanego w ramach działania 3.3 „Systemowa poprawa dostępności” Priorytetu III „Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami” programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

## Dostępność przestrzeni zewnętrznych SDS – formularz audiodiagnozy

### Dostępność przestrzeni zewnętrznych: Kempingi (campingi) i pola namiotowe

data audytu \_\_\_\_\_

adres \_\_\_\_\_

imię i nazwisko audytora/ki \_\_\_\_\_

nr telefonu audytora/ki \_\_\_\_\_

e-mail audytora/ki \_\_\_\_\_

JST \_\_\_\_\_

nazwa obiektu \_\_\_\_\_

obiekt \_\_\_\_\_

**Instrukcja:** W kolumnie „**Odpowiedź**” proszę wpisać **tak** lub **nie** (można stosować zapisy skrótowe np. t lub n) lub **nie dotyczy** (nd). Odpowiedź **nie dotyczy** może być udzielana tylko w sytuacji, gdy dany wskaźnik nie ma zastosowania w audytowanym obiekcie i jest to uzasadnione.

W kolumnie „**Uwagi / dowody**” proszę wpisać szczegółowe informacje na temat danego kryterium, np. dokładną szerokość ciągów pieszych, szerokość furtki itd. Jako uwagę można wpisać wstępne zalecenia w zakresie zwiększenia dostępności. W kolumnie należy także wpisać informację na temat wykonanych zdjęć, nagrań, innych materiałów (np. dokumentacja). Pola wypełnione „-” nie wymagają uzupełnienia.

**Każdą wątpliwość czy odstępstwo od standardu należy dokładnie opisać w uwagach i sfotografować. Jeśli jakiś element nie spełnia wymogów, w uwagach należy wpisać jego wymiary.**

## Wymagania

Lp.	Pytanie	Odpowiedź	Uwagi / dowody
<b>1.</b>	<b>Kempingi (campingi) i pola namiotowe - wymagania ogólne</b>	-	-
1.1.	Wejście do obiektu spełnia wymogi dostępności - <b>Wypełnij arkusz „Wejście do obiektu”</b>		
1.2.	Teren kempingu spełnia wymogi dostępności - <b>Wypełnij arkusz „Zagospodarowanie terenu”</b> .		
1.3.	W pobliżu recepcji znajdują się miejsca postojowe dla osób ze szczególnymi potrzebami (w tym OzN) - <b>Wypełnij arkusz „Parkingi”</b> .		
1.4.	Elementy małej architektury znajdujące się na terenie kempingu spełniają wymogi dostępności - <b>Wypełnij arkusz „Mała architektura i wyposażenie”</b> .		
1.5.	Zapewniono informację o lokalizacji istotnych miejsc znajdujących się na terenie takich jak m.in. wejścia, miejsca odpoczynku, toalety, punkty poboru wody.		
1.6.	Informacje zostały przedstawione w sposób czytelny:	-	-
1.6.1.	wzrokowo,		
1.6.2.	dotykowo lub głosowo.		
1.7.	Informacje spełniają wymogi dostępności - <b>Wypełnij „Dostępność informacji i komunikacji”</b> .		
1.8.	Recepcja spełnia wymogi dostępności - <b>Wypełnij adekwatne arkusze z „Dostępność budynków”</b>		
1.9.	Jeżeli recepcja nie spełnia wymogów dostępności, obsługa kempingu przyjmuje interesantów w innym dostępnym miejscu.		
<b>2.</b>	<b>Infrastruktura kempingu</b>	-	-

Dostępność przestrzeni zewnętrznych SDS - formularz autodiagnozy

Dostępność przestrzeni zewnętrznych: Kempingi (campingi) i pola namiotowe

Lp.	Pytanie	Odpowiedź	Uwagi / dowody
2.1.	Pomieszczenia higieniczno-sanitarne spełniają wymagania określone w arkuszu „Pomieszczenia sanitarne ogólnodostępne”.		
2.2.	Zapewnione jest minimum jedno pomieszczenie higieniczno-sanitarne, w tym pomieszczenie z prysznicem spełniające wymagania dostępności określone w arkuszu „Toalety dla osób ze szczególnymi potrzebami”.		
2.3.	Przynajmniej jedno miejsce (stanowisko) do przygotowywania i spożywania posiłków oraz zmywania naczyń spełnia wymagania określone w arkuszu „Pomieszczenia socjalne”		
2.4.	Punkt poboru wody znajdujący się najbliżej stanowisk obozowania dla osób ze szczególnymi potrzebami spełnia wymagania określone w arkuszu „Mała architektura i wyposażenie”		
2.5.	Miejsce wylewania nieczystości płynnych (tzw. szarej wody) jest zabezpieczone i czytelnie oznakowane w sposób czytelny wzrokowo i dotykowo (lub głosowo).		
2.6.	Miejsce składowania odpadów (pojemniki, wiaty i pomieszczenia na śmieci) spełnia wymagania dostępności - Wypełnij arkusz „Pomieszczenia i wiaty śmietnikowe”		
2.7.	Jeżeli na terenie kempingu znajduje się plac zabaw - Wypełnij arkusz „Plac zabaw”.		
2.8.	Jeżeli na terenie kempingu znajduje się infrastruktura sportowa - Wypełnij arkusz „Infrastruktura sportowa”.		
2.9.	Jeżeli w obrębie kempingu znajdują się tereny nad wodą - Wypełnij arkusz „Tereny nad wodą”		

Lp.	Pytanie	Odpowiedź	Uwagi / dowody
2.10.	Jeżeli na terenie kempingu znajdują się funkcje dodatkowe takie jak np. świetlice, punkty gastronomiczne - <b>Wypełnij stosowne arkusze dotyczące dostępności pomieszczeń i budynków.</b>		
<b>3.</b>	<b>Stanowiska obozowania dla osób ze szczególnymi potrzebami - wymagania ogólne</b>	-	-
3.1.	Zapewniono min. 2 stanowiska obozowania dla osób ze szczególnymi potrzebami.		
3.2.	Stanowiska dla osób ze szczególnymi potrzebami wyznaczono w jak najbliższej odległości od urządzeń ogólnodostępnych (tj. np. pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, stanowisk przygotowywania i spożywania posiłków).		
3.3.	Stanowiska przeznaczone dla osób ze szczególnymi potrzebami zlokalizowano jak najbliżej ciągu pieszego spełniającego wymogi dostępności - <b>Wypełnij arkusz „Ciągi pieszce i place - wymagania ogólne”.</b>		
3.4.	Zapewniono możliwość dojechania samochodem bezpośrednio do stanowiska.		
3.5.	Przyłącza elektryczne przy stanowiskach obozowania umieszczone są:	-	-
3.5.1.	na wysokości 0,4 – 0,8 m nad nawierzchnią,		
3.5.2.	w bezpośrednim sąsiedztwie utwardzonej nawierzchni stanowiska.		
<b>4.</b>	<b>Stanowiska dla samochodów oraz przyczep kempingowych</b>	-	-
4.1.	Nawierzchnia stanowisk dla samochodów i przyczep kempingowych przeznaczonych dla osób ze szczególnymi potrzebami jest równa, antypoślizgowa i odporna na odkształcenia (niezależnie od panujących warunków pogodowych).		

Lp.	Pytanie	Odpowiedź	Uwagi / dowody
4.2.	Nie stosuje się nawierzchni szutrowej ani ażurowej (wyjątek stanowią geokraty o oczkach nie większych niż 2 x 2 cm).		
4.3.	Jeżeli nawierzchnia miejsca postojowego znajduje się na innym poziomie niż nawierzchnia najbliższego ciągu pieszego to zapewniono rampę:	-	-
4.3.1.	o nachyleniu max. 5% (w wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne do 15%),		
4.3.2.	o szerokości min. 1m (w wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne min. 0,9 m).		
4.4.	Jeżeli zastosowano rampę, to krawędzie rampy:	-	-
4.4.1.	są zrównane z nawierzchnią ciągu pieszego oraz stanowiska dla samochodów i przyczep kempingowych ( <b>zalecane</b> ),		
4.4.2.	znajdują się nie wyżej niż 2 cm ciągu pieszego oraz stanowiska dla samochodów i przyczep kempingowych.		
4.5.	Jeżeli krawędź rampy nie jest zrównana z nawierzchnią ciągu pieszego oraz stanowiska dla samochodów i przyczep kempingowych, to jest zaokrąglona lub zfazowana.		
4.6.	Jeżeli rampa znajduje się pod kątem 90 stopni w stosunku do ciągu pieszego, to jej boczne nachylenie nie przekracza 10%.		
4.7.	Stanowiska dla osób ze szczególnymi potrzebami mają szerokość min. 6 m (zalecane 10 m) i długość min. 10 m.		
<b>5.</b>	<b>Stanowisko biwakowe na polu namiotowym</b>	-	-
5.1.	Jeżeli istnieje możliwość wypożyczenia rozstawionego namiotu dostosowanego do szczególnych potrzeb użytkowników to:	-	-

Lp.	Pytanie	Odpowiedź	Uwagi / dowody
5.1.1.	na trasie dojścia od najbliższego ciągu pieszego do wejścia do namiotu zapewniona jest równa, pełna i utwardzona nawierzchnia (dopuszczalne jest zastosowanie składanych mat).		
5.1.2.	namioty przeznaczone dla osób ze szczególnymi potrzebami nie posiadają progów ani innych elementów utrudniających wjazd do środka,		
5.1.3.	wewnątrz namiotu zapewniona jest równa i stabilna nawierzchnia.		
5.2.	Jeżeli zapewniono wyposażenie namiotu, to:	-	-
5.2.1.	łóżka polowe mają wysokość 0,46 - 0,48 m,		
5.2.2.	spełnia ono wymagania dostępności określone w arkuszu „Sypialnie i pokoje mieszkalne”,		
5.2.3.	zapewniono przejścia pomiędzy elementami wyposażenia o szerokości minimum 0,9 m (zalecane minimum 1,2 m),		
5.2.4.	zapewniono powierzchnię manewrową o wymiarach minimum 1,5 x 1,5 m w miejscach, w których konieczne jest wykonanie manewru skrętu, w celu skorzystania z wyposażenia.		
<b>6.</b>	<b>Domki kempingowe</b>	-	-
6.1.	Jeżeli na terenie kempingu znajdują się domki kempingowe, sprawdź ich dostępność min. jeden z nich jest dostosowany do szczególnych potrzeb użytkowników.		
6.2.	Sprawdź zgodność domków z Standardami dostępności, korzystając z <b>arkuszy dotyczących Dostępności budynków.</b>		