



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Materiały przygotowane w ramach projektu „Dostępny samorząd 2.0”, realizowanego w ramach działania 3.3 „Systemowa poprawa dostępności” Priorytetu III „Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami” programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Dostępność przestrzeni zewnętrznych SDS – formularz audiodiagnozy

Dostępność przestrzeni zewnętrznych: Publiczne tereny rekreacyjne znajdujące się nad wodą

data audytu _____

adres _____

imię i nazwisko audytora/ki _____

nr telefonu audytora/ki _____

e-mail audytora/ki _____

JST _____

nazwa obiektu _____

obiekt _____

Instrukcja: W kolumnie „**Odpowiedź**” proszę wpisać **tak** lub **nie** (można stosować zapisy skrótowe np. t lub n) lub **nie dotyczy** (nd). Odpowiedź **nie dotyczy** może być udzielana tylko w sytuacji, gdy dany wskaźnik nie ma zastosowania w audytowanym obiekcie i jest to uzasadnione.

W kolumnie „Uwagi / dowody” proszę wpisać szczegółowe informacje na temat danego kryterium, np. dokładną szerokość ciągów pieszych, szerokość furtki itd. Jako uwagę można wpisać wstępne zalecenia w zakresie zwiększenia dostępności. W kolumnie należy także wpisać informację na temat wykonanych zdjęć, nagrań, innych materiałów (np. dokumentacja). Pola wypełnione „-” nie wymagają uzupełnienia.

Każdą wątpliwość czy odstępstwo od standardu należy dokładnie opisać w uwagach i sfotografować. Jeśli jakiś element nie spełnia wymogów, w uwagach należy wpisać jego wymiary.

Wymagania

Lp.	Pytanie	Odpowiedź	Uwagi / dowody
1.	Publiczne tereny rekreacyjne znajdujące się nad wodą - wytyczne ogólne	-	-
1.1.	Ciągi piesze na trasie dojścia do obiektu oraz w jego obrębie spełniają wymogi dostępności - wypełnij arkusz „Ciągi piesze i place - Wymagania ogólne”		
1.2.	Jeżeli na trasie dojścia do strefy kąpielowej lub w obrębie strefy kąpielowej znajduje się nawierzchnia utrudniająca poruszanie się (np. trawa czy piasek), zapewnione jest min. jedno dojście dostosowane do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami:	-	-
1.2.1.	ciągim pieszym spełniającym wytyczne określone w arkuszu „Ciągi piesze i place - Wymagania ogólne”,		
1.2.2.	w formie drewnianych podestów lub z zastosowaniem mat.		
1.3.	Podesty (o ile występują) mają krawędzie zabezpieczone obrzeżem o wysokości min. 5 cm.		
1.4.	Jeżeli podesty wykonane są z desek, to stosuje się deski:	-	-
1.4.1.	ryflowane,		
1.4.2.	ułożone poprzecznie do przebiegu ciągu pieszego.		
1.5.	Szczeliny między deskami mają szerokość max. 0,5 cm.		
1.6.	Czytelnie oznakowano dostosowaną do szczególnych potrzeb trasę dojścia do wody lub strefy kąpielowej.		
1.7.	Zapewniono możliwość wypożyczenia sprzętu rekreacyjnego i rehabilitacyjnego dostosowanego do zróżnicowanych potrzeb użytkowników w tym m.in. wózków plażowych, spacerowo-kąpielowych (amfibii) czy specjalnych kul ułatwiających poruszanie się po piasku).		

Lp.	Pytanie	Odpowiedź	Uwagi / dowody
1.8.	Zapewniono zacienione miejsce służące do przechowywania wózków oraz sprzętu rehabilitacyjnego np. w postaci altany.		
2.	Plaże, kąpieliska, baseny zewnętrzne	-	-
2.1.	Obiekt spełnia wymogi określone w pkt. 1		
2.2.	Na kąpielisku strzeżonym stanowisko ratownika oraz punkt pomocy medycznej znajdują się w pobliżu dojścia do wody dostosowanego do szczególnych potrzeb użytkowników.		
2.3.	Osobom o ograniczonej mobilności zapewniono możliwość dostania się do wody za pomocą (do wyboru):	-	-
2.3.1.	pochylni,		
2.3.2.	wózka kąpielowego,		
2.3.3.	podnośnika transportowo-kąpielowego.		
2.4.	Jeżeli zapewniono możliwość wejścia do wody za pomocą drabinki, to jej stopnie mają głębokość min. 0,18 m.		
2.5.	Jeżeli w pobliżu plaży, kąpieliska lub basenu zapewnione są toalety - wypełnij arkusz „Pomieszczenia sanitarne” (Dostępność budynków).		
2.6.	Jeżeli w pobliżu plaży, kąpieliska lub basenu zapewnione są prysznice to uwzględniają one szczególne potrzeby użytkowników (np. zróżnicowany wzrost). Prysznice nie muszą być zlokalizowane w zamkniętych kabinach! - Wypełnij arkusz „Pomieszczenia sanitarne” (Dostępność budynków).		
2.7.	Jeżeli w pobliżu plaży, kąpieliska lub basenu zapewnione są przebieralnie - wypełnij arkusz „Przebieralnie i garderoby” (Dostępność budynków)		
2.8.	Jeżeli na terenie obiektu znajdują się baseny otwarte, krawędź niecki wyróżniono pasem:	-	-

Lp.	Pytanie	Odpowiedź	Uwagi / dowody
2.8.1.	umieszczonym min. 0,3 m od krawędzi niecki,		
2.8.2.	o szerokości min. 0,3 m,		
2.8.3.	kontrastującym z tłem na poziomie min. 50% LRV,		
2.8.4.	o odmiennej od ogółu nawierzchni fakturze.		
3.	Miejsca i stanowiska wędkarskie	-	-
3.1.	Jeżeli na terenie obiektu znajdują się miejsca lub stanowiska wędkarskie, minimum jedno z nich jest dostosowane do szczególnych potrzeb użytkowników.		
3.2.	Jeżeli dostosowane stanowisko znajduje się na bulwarach, linii brzegowej zbiorników lub cieków wodnych, to zapewniono:	-	-
3.2.1.	stabilną, pełną, równą i antypoślizgową nawierzchnię (niezależnie od warunków pogodowych),		
3.2.2.	przestrzeń manewrową o wymiarach min. 1,5 x 1,5 m,		
3.2.3.	ograniczniki o wysokości min. 5 cm od strony wody i przestrzeni otwartej.		
3.3.	Jeżeli dostosowane stanowisko znajduje się na pomoście to zapewniono stabilną, pełną, równą i antypoślizgową nawierzchnię (niezależnie od warunków pogodowych).		
3.4.	Nie zastosowano nawierzchni ażurowych.		
3.5.	Pomosty (o ile występują) mają krawędzie zabezpieczone obrzeżem o wysokości min. 5 cm.		
3.6.	Jeżeli pomosty wykonane są z desek, to stosuje się deski:	-	-
3.6.1.	ryflowane,		
3.6.2.	ułożone poprzecznie do przebiegu ciągu pieszego.		

Lp.	Pytanie	Odpowiedź	Uwagi / dowody
3.7.	Szczeliny między deskami mają szerokość max. 0,5 cm.		
3.8.	Pomosty (o ile występują) mają szerokość min.:	-	-
3.8.1.	2,4 m - dla pomostów zabezpieczonych wyłącznie krawężnikami,		
3.8.2.	1,5 m - dla pomostów zabezpieczonych balustradami.		
3.9.	Jeżeli pomost jest zabezpieczony balustradą to ma ona wysokość:	-	-
3.9.1.	0,5 m na odcinku minimum 0,75 m - od strony łowiskowej (miejsce do wędkowania dla osób siedzących / na wózkach),		
3.9.2.	min. 1,1 m - z pozostałych stron.		
3.10.	Miejsca / stanowisko wędkarskie dla osób ze szczególnymi potrzebami nie zostało umieszczone na pomoście pływającym.		
4.	Przystanie i wypożyczalnia sprzętu wodnego	-	-
4.1.	W obiektach czynnych po zmroku zapewniono oświetlenie pomostów i nabrzeża.		
4.2.	Nie stosuje się pomostów pływających (zalecane).		
4.3.	Na nabrzeżu i w obrębie pomostu zapewniono:	-	-
4.3.1.	pełną, równą i antypoślizgową nawierzchnię,		
4.3.2.	przestrzeń manewrową o wymiarach min. 1,5 x 1,5 m,		
4.3.3.	ograniczniki od strony wody i przestrzeni otwartej o wysokości min. 5 cm.		
4.4.	Nie zastosowano nawierzchni ażurowych.		
4.5.	W obrębie pomostów elementy nawierzchni ułożone są:	-	-
4.5.1.	tak aby szczeliny między elementami nie były szersze niż 0,5 cm,		
4.5.2.	poprzecznie do przebiegu ciągu pieszego.		

Lp.	Pytanie	Odpowiedź	Uwagi / dowody
4.6.	Zapewniono pomosty o szerokości min. 1,8 m (zalecane min. 2,4 m).		
4.7.	Pomosty o szerokości poniżej 2,4 m zabezpieczone są balustradami o wysokości min. 1,1 m (zalecane).		
4.8.	Jeżeli stosowane są balustrady to poręcze umieszczono na dwóch wysokościach (zalecane):	-	-
4.8.1.	1 m nad nawierzchnią,		
4.8.2.	0,75 m nad nawierzchnią.		
4.9.	Krawędzie pomostu oraz elementy służące do cumowania wyróżnione są kontrastowo na tle nawierzchni.		
4.10.	Siedziska i inne elementy wyposażenia (o ile występują) znajdują się poza trasą wolną od przeszkód i nie utrudniają poruszania się po pomoście.		
4.11.	Elementy dodatkowe takie jak np. siedziska spełniają wymogi dostępności - wypełnij arkusz „Mała architektura” .		
4.12.	Zapewniono możliwość transferu osób o ograniczonej mobilności z pomostu na łódź lub kajak (w zależności od typu jednostki pływającej) w tym do wyboru:	-	-
4.12.1.	możliwość wejścia lub wjazdu od strony rufy (w przypadku łodzi o specjalnej konstrukcji dostosowanej do potrzeb o ograniczonej mobilności,		
4.12.2.	siedziska lub stanowiska transferowe,		
4.12.3.	ruchome kładki z poręczami,		
4.12.4.	pochylnie (pływające lub z regulowaną wysokością) zamocowane do pomostu,		
4.12.5.	podnośniki do transportu osób o ograniczonej mobilności.		