



Inowrocław, 11 maja 2026 r.

KOMUNIKAT nr 13/2026

**Dotyczy wodociągu Jaksice, gm. Inowrocław
zaopatrującego w wodę przeznaczoną do spożycia mieszkańców miejscowości:
Jaksice, Pławin, Jaksiczki, Borkowo, Turlejewo, Radłówek, Stefanowo.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu informuje, że w badaniach jakości wody, pobranej dnia 04 maja 2026 r. z wodociągu Jaksice, gm. Inowrocław z punktu:

Stacja Uzdatniania Wody, kran na hali
-żelazo: 327 µg/l (*najwyższa dopuszczalna wartość: do 200 µg/l*)

stwierdzono podwyższoną wartość parametru żelaza, co jest niezgodne z wymaganiami w określonych w załączniku nr 1 część C tabela 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia.

Zmiany te mogą ujemnie wpływać na wygląd i smak wody, ale nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

Informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Inowrocławiu
Mirostawa Kilińska
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego
i Profilaktyki Zdrowotnej

/dokument podpisany elektronicznie/

