



HK.903.85.2025

Przysucha 07.07.2025 r.

Wójt Gminy Rusinów
ul. Żeromskiego 4
26-411 Rusinów
dot.: wodociągu publicznego
Przystalowice Małe

KOMUNIKAT NR 13/2025

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze na podstawie informacji otrzymanej w dniu 07.07.2025 r. z laboratorium PSSE w Radomiu informuje, że próbka wody pobrana w dniu 03.07.2025 r. z wodociągu publicznego Przystalowice Małe, gm. Rusinów - punkt poboru: Niepubliczna Szkoła Podstawowa, Nieznamierowice 3; 26 – 411 Rusinów, **wykazała przekroczenie bakterii grupy coli w wodzie do spożycia – wynik: bakterie grupy coli – 7 jtk /100 ml wody (norma – 0 jtk)**, co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Jednocześnie informuje, że w badanej próbce nie stwierdzono przekroczenia ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C, bakterii *Escherichia coli* i Enterokoków.

Woda w wodociągu publicznym Przystalowice Małe jest warunkowo przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu.

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Przysusze

Kierownik Sekcji Epidemiologii
mgr Monika Jakubczyk

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują jako strony w sprawie:

1. Adresat.
2. A/a.

Do wiadomości:

1. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przysusze, ul. Radomska 24, 26-400 Przysucha (e- mail: przysucha@piwprzysucha.pl).
2. Starosto Powiatowe w Przysusze, Al. J Pawła II 10 - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich.
3. PSSE w Przysucha – Sekcja HŻŻ.
4. Strona internetowa: www.gov.pl/web/psse-przysucha