

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W LUBLIŃCU

42-700 Lubliniec, ul. Dworcowa 17

☎ centr. (34) 356-32-85, 356-26-74

✉ psse.lubliniec@sanepid.gov.pl

www.gov.pl/web/psse-lubliniec

NS-HK.903.7.2025

Lubliniec, 13.02.2025 r.

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego Pawonków

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2024 r. poz. 416),
- art. 12 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
- § 20 ust. 1 pkt 8, § 21 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- sprawozdań z badań nr: OL/BW/63/87/W/25, OL/BW/64/88/W/25 z dnia 07.02.2025 r., wydanych przez Powiatową Stację Sanitarno –Epidemiologiczną w Bytomiu, 41-902 Bytom, ul. Moniuszki 25, próbek wody pobranych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego (protokół pobrania próbki wody w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nr: 17-1/NS-HK/2025, 17-2/NS-HK/2025 z dnia 04.02.2025 r.),

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu
stwierdził (w badanym zakresie) przydatność wody do spożycia na warunkach
udzielonego odstępstwa z wodociągu sieciowego Pawonków.**

Wykonano badania próbek wody w zakresie mikrobiologicznym, fizykochemicznym i organoleptycznym. W zakresie mikrobiologicznym oznaczono: ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C, bakterie grupy coli, Escherichię coli oraz enterokoki. Natomiast w zakresie fizykochemicznym i organoleptycznym oznaczono: mętność, barwę, zapach, smak, odczyn oraz przewodność elektryczną właściwą.

Jakość wody w zakresie oznaczonych parametrów spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu informuje,
iż w związku z ponadnormatywną zawartością fluorków w wodzie z sieci wodociągowej
Pawonków, Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny udzielił do 26.02.2026 r.
drugiej zgody na odstępstwo od wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), gdzie wartość parametryczna fluorków nie może
przekraczać 2,0 mg/l.**

Otrzymują :

1. *Wójt Gminy Pawonków, 42-772 Pawonków, ul Lubliniecka 16*
2. *Gmina Pawonków, 42-772 Pawonków, ul Lubliniecka 16*
3. *a/a*