



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KRAPKOWICACH

ul. Ks. Koziółka 30 , 47-303 Krapkowice
sekretariat tel. (77) 4466740
e-mail: sekretariat.psse.krapkowice@sanepid.gov.pl
<https://www.gov.pl/web/psse-krapkowice>

HK.90820.4.2.2025.MM

Krapkowice, dnia 13.02.2025r.

Ocena jakości wody wodociągu sieciowego Kamień Śląski za rok 2024.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 416) w związku z § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), zgodnie z prowadzonym programem monitoringu jakości wody i na podstawie wyników badań uzyskanych w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach nadzoru nad jakością wody oraz na podstawie prowadzonej wewnętrznej kontroli jakości wody przez Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o., ul. Ligonja 15, 47-320 Gogolin w wodociągu publicznym KAMIENŃ ŚLĄSKI,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach stwierdza, że jakość wody przeznaczonej do spożycia w 2024r. spełniała wymagania sanitarne określone w cytowanym powyżej rozporządzeniu i była przydatna do spożycia przez ludzi.

Wodociąg, który stanowi zaopatrzenie w wodę pitną dla miejscowości Kamień Śląski i Kamionek ujmuje wodę z:

- dwóch studni głębinowych o nr 3 i nr 4, zlokalizowanych w miejscowości Kamień Śląski przy ul. Mickiewicza; woda podawana jest bezpośrednio do sieci, jest uzdatniana (odżelazianie i odmanganianie); dodatkowo prowadzona jest stale dezynfekcja wody przy użyciu podchlorynu sodu.

Zaopatruje w wodę około 1800 osób. Produkcja wody na dobę wynosi $\approx 270 \text{ m}^3$ wody. Badania jakości wody były prowadzone regularnie przez cały rok i wykonywane zgodnie z harmonogramem poboru przyjętym na rok 2024, uzgodnionym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Krapkowicach.

W ramach kontroli urzędowej pobrano w ciągu roku 9 próbek wody, a w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwo wodociągowe pobrało 14 próbek wody. Sprawozdania z badań przekazywane były w terminach określonych w ww rozporządzeniu.

W roku 2024 nie zgłoszono niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody w strefie zaopatrzenia wodociągu Kamień Śląski.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach w 2024 r. nie prowadził żadnego postępowania administracyjnego w zakresie jakości wody w strefie zaopatrzenia wodociągu Kamień Śląski.

*Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Krapkowicach*

*mgr inż. Dorota Barełkowska
/dokument podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym¹/*

Otrzymują:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o.
ul. Ligonía 15, 47-320 Gogolin

Do wiadomości:

1. Burmistrz Gogolina, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin
2. a/a HK

Wykonawca: Mariola Markowska, tel.77 4466749

¹Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu (art. 25 ust 2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE). Wydruk tego dokumentu, na podstawie art. 393 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego nie wymaga odrębnego podpisu. Został on wytworzony przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zgodnie z art. 393 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego wydruk pisma stanowi dowód tego, co zostało stwierdzone w piśmie wydanym w postaci elektronicznej.