Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kłodzku

Sekcja Higieny Komunalnej

HK.9020.1.58.2026.MK
Kłodzko, dnia 2026-08-21


KOMUNIKAT z dnia 21.08.2026 r.
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku z dnia 21.08.2026 r. w sprawie stwierdzenia braku przydatności wody do spożycia dla wodociągu Nowa Łomnica.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku informuje, iż w dniu 18.08.2026 r. w ramach kontroli wewnętrznej została pobrana próbka wody z sieci wodociągu Nowa Łomnica. W badanej próbce wody stwierdzono przekroczenie wymagań w zakresie parametrów mikrobiologicznych: bakterie grupy coli – 7 jtk/100 ml, oraz Enterokoki jelitowe 2 jtk/100ml w pkt na sieci: Nowa Łomnica nr 32 (budynek mieszkalny – kran w kuchni) przy dopuszczalnej wartości 0 jtk/100 ml.
Badana próbka wody nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku stwierdza **brak przydatności wody** do spożycia z wodociągu w Nowej Łomnicy.

Bakterie grupy coli oraz bakterie Enterokoki jelitowe nie powinny występować w dostarczanej ludziom wodzie. Obecność bakterii grupy coli może świadczyć o dopływie do wody substancji organicznych, stwarzających dogodne warunki dla rozwoju bakterii saprofitycznych, spośród których pewna część wykazuje działanie chorobotwórcze.
Po krótkim czasie od infekcji pojawiają się objawy chorobowe powodowane gwałtownym namnażaniem się drobnoustrojów i wytwarzaniem tzw. toksyn, które są silnymi truciznami. Ponadto stwierdzenie ich obecności w wodzie sugeruje nieodpowiednie jej uzdatnienie lub wtórne zanieczyszczenie.
Obecność Enterokoków jelitowych w wodzie może świadczyć o zanieczyszczeniu wody ściekami bytowo-gospodarczymi, zwłaszcza fekaliami, a co za tym idzie w tej wodzie będą znajdować się również bakterie chorobotwórcze, mające siedlisko w przewodzie pokarmowym człowieka. Enterokoki jelitowe charakteryzują się dłuższym okresem przeżywalności w środowisku wodnym oraz dużą odpornością na środki dezynfekcyjne.

W wyniku oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów woda w obecnym stanie nie nadaje się do spożycia przez ludzi tzn. do picia, nawet po przegotowaniu, do przygotowania posiłków i napojów, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo, mycia naczyń kuchennych, kąpieli, mycia zębów i płukania jamy ustnej.
Szczególnie wrażliwe są dzieci, niemowlęta, kobiety w ciąży, osoby starsze oraz osoby o obniżonej odporności.
Woda może być wykorzystywana wyłącznie do utrzymania bieżącej czystości , w tym zmywania podłóg, oraz do spłukiwania mis ustępowych.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kłodzku
ul. Stefana Okrzei 16 | 57-300 Kłodzko
+48 74 867 35 26
adres e-mail psse.klodzko@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-76701-81819-CVCWF-22



Miejscowość zaopatrywana z wodociągu : Nowa Łomnica
Liczba osób zaopatrywanych z wodociągu Nowa Łomnica wynosi 100.

Zarządca wodociągu prowadzi działania naprawcze mające na celu zapewnienie prawidłowej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia.

Ustalono pobranie w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 24.08.2026 r. próbek wody w punktach zgodności z sieci wodociągu Nowa Łomnica celem potwierdzenia spełnienia wymagań jakości wody.

Niniejszy komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu

z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Kłodzku

Joanna Strugarek w zastępstwie za Teresa Józefiak
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego

/pismo wydane w postaci elektronicznej,
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Otrzymują:
1. Burmistrz Bystrzycy- Kłodzkiej (przesłanie przez e-Doręczenia)
2. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kłodzku (przesłanie przez e-Doręczenia)
3. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu (przesłanie pocztą e-mail)
4. Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu (przesłanie przez e-Doręczenia oraz pocztą e-mail)
5. aa.(EZD)