

Platforma e-Zamówienia
Strona internetowa

Wyjaśnienie treści SWZ nr 3

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia w Suwałkach wyjaśnia treść SWZ (odpowiada na pytania) w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. **Zmiana przeznaczenia pokoju nauczycielskiego na potrzeby Sali kameralnej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Suwałkach.**

Pytania: 1.

Jakiej wysokości i głębokości ma być szafa?

Odpowiedź:

Wymiary szafy teletechnicznej na potrzeby systemu technologii scenicznych:

- szerokość w zakresie 600 - 800mm,
- głębokość w zakresie 600 - 800mm,
- wysokość nie mniejsza niż 900mm (min. 18RU),

Czy jest możliwość wykonania graweru mechanicznego na laminacie lub innej formy graweru na panelach opisowych w szafie teletechnicznej?

Odpowiedź:

Tak, takie rozwiązanie jest akceptowalne.

Proszę o schemat szafy teletechnicznej.

Odpowiedź:

Schemat szafy teletechnicznej w zakresie instalacji systemu technologii scenicznych został przedstawiony na rysunku ELAK03.

2. Czy w ofercie należy ująć dostawę oraz montaż urządzeń klimatyzacyjnych ?

Tak, należy ująć.

WYMAGANIA INSTALACJI KLIMATYZACJI

1. Klimatyzator nr 1 ustawiony na gruncie.

- powierzchnia schładzania p.u. 70 m²

- kubatura 210 m³.

Pomieszczenie schładzane przez ten klimatyzator zlokalizowane na parterze budynku.

2. Klimatyzator nr 2 ustawiony na gruncie.

- powierzchnia schładzania 5 pomieszczeń po 20 m²p.u. 1000 m²

- kubatura (5 pomieszczeń) 300 m³

Pomieszczenia schładzane przez ten klimatyzator zlokalizowane na I piętrze budynku.

3. Automatyka

4. Utwardzenie placu pod jednostki centralne

5. Ogrodzenie – nie potrzebne

Dyrektor PSM I i II Stopnia w Suwałkach