

Załącznik 3.A32.7

WYNIKI BADAŃ WODY

Pobierający próbę: mgr W. Kudela
Data pobrania wody: 15.12.2015
Lokalizacja poboru: S19 Sokołów - Nisko
Nr otworu: 5/25WD
Głębokość pobrania w m ppt: 10,2

Lp	Oznaczenie	Charakterystyka chemiczna	Jednostka	Wartość	Klasa ekspozycji
1	Odczyn	pH	pH	6,5	XA1
2	Dwutlenek węgla agr.	CO ₂ agresywny	mg/dm ³	3,9	-
4	Magnez	Mg ²⁺	mg/dm ³	<100,0	-
4	Amoniak	NH ₄ ⁺	mg/dm ³	17,2	-
5	Siarczany	SO ₄ ²⁻	mg/dm ³	36,3	-
INNE OZNACZENIA					
6	Zasadowość	CaCO ₃	mg/dm ³	139,0	
7	Twardość og.	T _w	°n	11,5	
8	Twardość węgl.	Tw	°n	6,4	
9	Chlorki	Cl ⁻	mg/dm ³	7,7	

Zgodnie z PN-EN 206:2014-04,
środowisko wodne wykazuje agresywność w stopniu XA1 w stosunku do betonu.