

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim z dnia 23.10.2025 r.


dot. wody dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia ludzi w wodę
w m. Błotnik, gm. Cedry Wielkie zaopatrującego w wodę miejscowości:
**Błotnik, Trzcínisko, Cedry Małe, Cedry Wielkie, Koszwały: ul. Lipowa,
ul. Wałowa, ul. Kwiatowa, ul. Modrzewiowa, ul. Kasztanowa, ul. Gdańska
(numery parzyste od nr 2 do 14)**

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim
informuje, iż w dniu 23.10.2025 r. została wydana decyzja stwierdzająca
brak przydatności wody do spożycia przez ludzi dla wodociągu zbiorowego
zaopatrzenia w wodę w m. Błotnik, gm. Cedry Wielkie, zaopatrującego
w wodę miejscowości: Błotnik, Trzcínisko, Cedry Małe, Cedry Wielkie,
Koszwały: ul. Lipowa, ul. Wałowa, ul. Kwiatowa, ul. Modrzewiowa,
ul. Kasztanowa, ul. Gdańska (numery parzyste od nr 2 do 14)**

**z powodu zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody do spożycia
(stwierdzono obecność bakterii Enterokoków w wodzie w punkcie zgodności
tj.: 1 jtk/100 ml - wartość dopuszczalna 0 jtk/100 ml)**

Informuje się mieszkańców:

- **Woda z kranu nie nadaje się do picia**
- **Woda z kranu nie może być używana do higieny osobistej (mycia zębów, kąpieli itp.)**
- **Woda może być używana wyłącznie do celów porządkowych (splukiwanie toalet, mycie podłóg, itp.)**



Zobligowano zarządcę wodociągu do niezwłocznego uruchomienia awaryjnego zaopatrzenia w wodę mieszkańców zaopatrywanych z ww. ujęcia wody oraz natychmiastowego podjęcia działań, mających na celu przywrócić odpowiednią jakość wody.

Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Pruszczu Gdańskim

dr inż. Dominika Mucha
/podpis elektroniczny/