



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TORUNIU**

Znak sprawy: N.HŚ. 5211.10.3.2025

Toruń, dnia 17.03.2025 r.

Egz. nr

**Zakład Usług Komunalnych
Zławieś Wielka Sp. z o.o.
Rzęczkowo 48A
87-133 Rzęczkowo**

O C E N A

**jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu Smolno gm. Zławieś Wielka w 2024 r.**

Na podstawie art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2024 r., poz. 757 z późn. zm.) oraz § 22 ust. 1,2,3 i 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), na podstawie wyników badań próbek wody, pobranych i zbadanych w 2024 r. przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Toruniu z następujących punktów monitoringowych:

nr 0463PWOD0121 - Smolno, Stacja Uzdatniania Wody, woda uzdatniona,
nr 0463PWOD0122 - Górsk, Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 2,
nr 0463PWOD0684 - Górsk, Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Przy Lesie,

oraz na podstawie przekazywanych sprawozdań z wyników badań, realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o. według ustalonego harmonogramu kontroli wewnętrznej w następujących punktach monitoringowych:

nr 0463PWOD0121 - Smolno, Stacja Uzdatniania Wody, woda uzdatniona,
nr 0463PWOD0122 - Górsk, Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 2,
nr 0463PWOD0684 - Górsk, Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Przy Lesie,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu

stwierdza

**przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Smolno,
gm. Zławieś Wielka.**

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W TORUNIU
ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń

sekretariat.psse.torun@sanepid.gov.pl; www.gov.pl/psse-torun

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się pod adresem: www.gov.pl/psse-torun/klauzula-informacyjna

Uzasadnienie

W ramach monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, pobrano do badań laboratoryjnych 3 próbki wody z wodociągu Smolno, gm. Zławieś Wielka w wyznaczonych punktach monitoringowych, w tym 2 próbki w zakresie parametrów grupy A i 1 próbkę w zakresie parametrów grupy B.

Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2024 r., poz. 757 z późn. zm.), prowadził wewnętrzną kontrolę jakości wody z wodociągu Smolno, gm. Zławieś Wielka w oparciu o sporządzony i uzgodniony z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Toruniu harmonogram badań. W ramach monitoringu wewnętrznego do badań laboratoryjnych pobrano i zbadano 12 próbek wody z wodociągu Smolno, gm. Zławieś Wielka z ww. punktów monitoringowych, w tym 4 próbki w zakresie parametrów grupy A, 1 próbkę w zakresie parametrów grupy B i 7 próbek kontrolnych.

Przeprowadzone badania wskazały, że 8 próbek wody nie odpowiadało wymaganiom jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pod względem fizykochemicznym w zakresie manganu, oznaczono przekroczenia w zakresie 86-357 µg/l, przy dopuszczalnej wartości 50 µg/l.

W 2024 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu wystawił, realizowaną obecnie, decyzję na warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z Wodociągu Smolno, gm. Zławieś Wielka w zakresie parametru manganu.

Pozostałe parametry oznaczone w próbkach wody w ramach kontroli urzędowej i wewnętrznej nie przekraczały dopuszczalnych wartości, określonych w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia.

Na podstawie prowadzonego monitoringu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu stwierdza, że jakość wody dostarczanej z wodociągu Smolno, gm. Zławieś Wielka w 2024 r., **spełnia wymagania** określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w badanym zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym, z wyjątkiem parametru manganu, ze względu na który wydano decyzję na warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi i prowadzone są działania naprawcze.

Wyk. w 3 egz.

Otrzymują:

1. Adresat – egz. nr 1
2. aa AK – egz. nr 2

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Zławieś Wielka– egz. nr 3
ul. Handlowa 7
87-134 Zławieś Wielka