



Kraśnik, 2025-08-06

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KRAŚNIKU**

23-200 Kraśnik, ul. Kościuszki 36
tel. (81) 884-36-73
e-mail: psse.krasnik@sanepid.gov.pl,
<https://www.gov.pl/web/psse-krasnik>

**Komunikat 1
o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę
Opoka gm. Annopol**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kraśniku po zapoznaniu się z częściowymi raportami z badań wody pobranej w ramach kontroli urzędowej w dniu 04.08.2025 r., z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Opoka gm. Annopol, stwierdził przekroczenie parametrów mikrobiologicznych, co stanowi naruszenie obowiązujących w tym zakresie przepisów zawartych w załączniku nr 1 część C tabela 1 do rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

W związku z powyższym w dniu **06.08.2025 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kraśniku wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi** na przedmiotowym wodociągu i nakazał właścicielowi wodociągu niezwłocznie podjąć działania naprawcze celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Uzdatnianie wody (dezynfekcja) prowadzone jest przy użyciu podchlorynu sodu, co może powodować pogorszenie smaku i zapachu.

Dla osób o obniżonej odporności (dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży, matki karmiące) zaleca się przegotowywanie wody przed spożyciem.

Wodociąg zaopatruje w wodę miejscowości: Opoka Duża, Opoka Kolonia, Michalin -około 718 osób.

Po zmianie sytuacji w zakresie jakości wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kraśniku wyda stosowny komunikat.

**p. o. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Kraśniku**

*mgr inż. Agnieszka Karczmarska
/podpisano elektronicznie/*