



**KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
W ŁAWIE**

**w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z ujęcia indywidualnego na
terenie Zakładu Produkcyjno-Usługowo-Handlowego „AMPOL” przy ul. Produkcyjnej 3A
w Ławie**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ławie informuje, że w badaniach jakości wody z ujęcia indywidualnego na terenie Zakładu Produkcyjno-Usługowo-Handlowego „AMPOL” przy ul. Produkcyjnej 3A w Ławie, dostarczającego wodę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej-wynajem pokoi Willa Cosmos & Champion przy ul. Ostródzkiej 51, gmina miejska Ława, stwierdzono obecność pojedynczych bakterii grupy coli

Woda warunkowo przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu. Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Właściciel ujęcia powinien natychmiast podjąć prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

2 min.



Ława, 8 kwietnia 2022 r.

z up. PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
w ŁAWIE
mgr Mariola Krajewska
KIEROWNIK NADZORU