



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pucku**

HK.9022.720.2025.PK.4

Puck, dnia 24 listopada 2025 r.

**Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO” Sp. z o.o.
ul. Chrzanowskiego 44
81-198 Kosakowo**

Zgodnie z § 21 ust.1, pkt. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku po rozpatrzeniu sprawozdań z badań jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Mosty stwierdza

brak przydatności wody do spożycia z wodociągu Mosty.

Dnia 24 listopada 2025 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku otrzymał sprawozdania z badań wody nr 2211/2025, 2212/2025, 2214/2025 z dnia 24 listopada 2025 r. potwierdzające wykrycie w badanych próbkach wody bakterii *Escherichia coli* w ilości odpowiednio 8, 8 i 10 jednostek tworzących kolonie w 100 ml oraz bakterii grupy coli w ilości odpowiednio 12, 11, 15 jednostek tworzących kolonie w 100 ml wody na sieci wodociągu Mosty.

W myśl powołanego na wstępie rozporządzenia woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie ma agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294) wartość dopuszczalna

- bakterii *Escherichia coli* wynosi 0 jednostek tworzących kolonię/100 ml,
- bakterii grupy coli wynosi 0 jednostek tworzących kolonie/100 ml.

Stwierdzenie obecności w wodzie bakterii *Escherichia coli* w ilościach od 8 do 10 jtk/100 ml oraz bakterii grupy coli w ilościach od 11 do 15 jtk/100 ml stanowi bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia dla konsumentów. Spożywanie wody zanieczyszczonej bakteriologicznie może być przyczyną wystąpienia zatruc pokarmowych lub innych zachorowań objawiających się zaburzeniami żołądkowo – jelitowymi.

Badania wody w studniach i wody podawanej do sieci z ujęcia Mosty (Mosty I) potwierdzają prawidłową jej jakość, a zanieczyszczenie dotyczy sieci wodociągu Mosty, która objęta jest brakiem przydatności wody do spożycia w następujących strefach zaopatrzenia:

- **Mosty** ulice: Spacerowa, Łąkowa, Spokojna, Motylkowa, Deszczowa, Okrężna, Hebanowa, Sekwojowa, Cyprysowa, Sadowa, Gdyńska do SUW (nr 23), Kasztanowa, Słoneczna, Jasna, Ogrodowa, Konwaliowa, Świerkowa, Modrzewiowa, Na Wzgórzu, Wierzbowa, Sosnowa, Leśna Osada, Leśna, Piaskowa, Grabowa, Skarpowa, Polna, Akacjowa, Jodłowa, Topolowa, Brzozowa, Żółta, Turkusowa, Zielona, Lazurkowa, Amarantowa, Błękitna, Polanki, Głogowa, Jałowcowa, Dębowa, Mahoniowa, Rodzynkowa, Cedrowa, Wiązowa, Widokowa, Jesionowa, Lipowa, Klonowa, Bukowa, Gajowa, Bukszpanowa, Rajska, Liściasta, Leszczynowa, Szkolna,
- **Kosakowo** ulice: Waniliowa, Anyżowa, Bazyliowa, Szafranowa, Tymiankowa, Aloesowa, Miodowa, Marcepanowa, Cynamonowa, Lubczykowa, Złote Piaski,
- **Mechelinki** ulice: Szkolna, Dokerów, Wypoczynkowa, Olimpijska, Na zboczu, Stoczniowców, Wielopole, Do Morza, Kapitańska, Marynarzy, Falista, Rybaków, Szyprów, Klifowa, Nadmorska, Portowa.

Z uwagi na fakt, że spożywanie wody z przedmiotowego wodociągu, może negatywnie wpływać na zdrowie i życie konsumentów, tutejszy organ wydał decyzję zmieniającą z rygiorem natychmiastowej wykonalności zobowiązującą Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO” Sp. z o.o., do podjęcia działań naprawczych oraz uzyskania prawidłowej jakości wody w terminie do 4 grudnia 2025 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku informuje, że woda z wodociągu Mosty może być używana tylko i wyłącznie do spłukiwania sanitariatów. Natomiast dla zapewnienia ochrony życia i zdrowia konsumentów do czasu uzyskania prawidłowych wyników badań jakości wody należy zaniechać wykorzystywania wody z wodociągu Mosty, do celów spożywczych i na potrzeby gospodarcze.

Jednocześnie badania wody w studniach, wody podawanej do sieci i z sieci wodociągu Rewa (Mosty II) potwierdzają prawidłową jej jakość, dlatego konsumenci zaopatrywani w wodę z tego ujęcia mogą używać jej bez ograniczeń.

Ocenę wydaje się w celu poinformowania odbiorców o jakości wody.

Wodociąg publiczny Mosty zaopatruje ok. 3 651 mieszkańców.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Pucku
Z up. Aleksandra Yange
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Pucku

Otrzymują:

I. Jako strony w sprawie (za potwierdzeniem odbioru):

1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO” Sp. z o.o., ul. Chrzanowskiego 44, 81-198 Kosakowo
e-mail: biuro@pukpeko.pl

II. Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo, e-mail: boi@kosakowo.pl
2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pucku, ul. Wejherowska 38, 84-100 Puck
e-mail: piwpuck@gdansk.wiw.gov.pl
3. Oddział BŻŻiPK w/m
4. a/a