



Informacja

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie

z dnia 29 października 2026 r.

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w strefie zaopatrzenia Kuźnica Czarnkowska zaopatrującej w wodę mieszkańców następujących miejscowości: Kuźnica Czarnkowska, Zofiowo, Gajewo, Jędrzejewo (gm. Czarnków), Bukowiec, Radolinek, Radosiew, Średnica, Jesionowo, Kaźmierówka, Książnica, Pomorska Wola, Plany, Piaski.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych w strefie zaopatrzenia Kuźnica Czarnkowska stwierdzono, że jakość wody odbiega od wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026, poz. 748) w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C.

W badanej próbce, pobranej z sieci wodociągowej, stwierdzono ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C w ilości 293 jtk w 1 ml. Zgodnie z treścią przywołanego rozporządzenia zalecana wartość mikroorganizmów w temperaturze 22°C w kranie konsumenta nie powinna przekraczać 200 jtk w 1 ml.

Stwierdzona niezgodność z wartością parametryczną nie stwarza istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów, jednakże zaleca się dla osób z grupy ryzyka tj. niemowląt, młodszych dzieci, kobiet w ciąży, osób starszych oraz osób z obniżoną odpornością, przegotowanie przez 2 min wody do spożycia i przygotowania posiłków.

Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C jest parametrem wskaźnikowym, przydatnym do oceny stanu sanitarnego systemów dystrybucji wody.

Woda nadaje się do spożycia przez ludzi i na potrzeby gospodarcze.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).



Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnej aktualizacji.

z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
Julita Pawłowska-Dudziak
/dokument podpisany elektronicznie/