

POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM



ul. Nadodrzańska 24, 66-600 Krosno Odrzańskie
tel. 68 414 80 60, 68 383 53 70, 68 383 80 77
<https://www.gov.pl/web/psse-krosno-odrzańskie>
e-mail: psse.krosnoodrzańskie@sanepid.gov.pl
e-Doręczenia: AE:PL-99805-92500-EASEE-25
NIP: 9261296375, REGON: 977947987

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

K O M U N I K A T

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Odrzańskim z dnia

22 maja 2025 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi


z wodociągu publicznego miejskiego Krosno Odrzańskie zaopatrującego w wodę miejscowość Krosno Odrzańskie, Raduszec Stary, Chyże, Osiecznica, Marcinowice, Łochowice, Bielów, Czetowice (Gm. Krosno Odrzańskie)

Na podstawie § 26 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Odrzańskim po zapoznaniu się z otrzymanym w dniu 22 maja 2025 r. sprawozdaniem z badań próbki wody pobranej z wodociągu publicznego miejskiego Krosno Odrzańskie stwierdził, że jakość wody nie spełnia wymagań określonych w obowiązujących przepisach ze względu na obecność bakterii z grupy coli w 100 ml wody. W związku z powyższym stwierdzona została **warunkowa przydatność wody do spożycia**.

Woda z wodociągu publicznego miejskiego Krosno Odrzańskie przeznaczona do celów konsumpcyjnych, tj. do picia, przygotowywania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli noworodków powinna być używana **po przegotowaniu**. Woda może być wykorzystywana do innych celów socjalno – bytowych, higienicznych i domowych, a także do urządzeń sanitarnych (WC). W przypadku zastosowania dezynfekcji może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie. Poprawa jakości wody uzależniona jest od skuteczności wdrożonych działań naprawczych.

Uwaga: Wodę należy gotować przez min. 2 min., a następnie bez gwałtownego schłodzenia pozostawić do ostudzenia.

2 min.



Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania

Z upoważnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Odrzańskim

Kierownik Oddziału
Nadzoru Sanitarnego
J. Sawicki
mgr inż. Iłona Kowalczyk