



ON-HK.903.139.2026

INFORMACJA

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 06 lipca 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia ze strefy zaopatrzenia Vossloh Fastening Systems Poland Sp. z o.o., ul. Kolejowa 18a, 63-460 Nowe Skalmierzyce zaopatrującego w wodę pracowników zakładu produkcyjnego Vossloh Fastening Systems Poland Sp. z o.o.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie wykonanego badania wody w ramach kontroli urzędowej przeprowadzonej przez przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim informuje, że stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22°C.

Stwierdzona niezgodność z wartością parametryczną nie stwarza istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Monitorowanie tego parametru jest jedynie przydatne w ocenie stanu sanitarnego systemu dystrybucji, sygnalizując warunki sprzyjające narastaniu mikroflory, w tym stagnację wody, tworzenie biofilmu.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r., poz. 748)

UWAGA: wodę przeznaczoną do spożycia oraz przygotowywania posiłków osób ze znacznie obniżoną odpornością należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Wodę można spożywać i wykorzystywać do celów gospodarczych.



Powyższe informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi obowiązują do czasu wydania kolejnej aktualizacji.



Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego

Joanna Cieszyńska