



# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie

Leszno, 2025-10-27

OEA-SA.272.19.2025

---

Sprawę prowadzi:	Dominik Kraczewski +48 41 310 98 88 zamowienia.publiczne.psse.leszno@sanepid.gov.pl
------------------	---

---

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Szanowni Państwo,

Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Lesznie, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę i montaż agregatu prądotwórczego.

### Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż agregatu prądotwórczego dla Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Lesznie.

### Zakres zadania:

- przygotowanie podstawy pod agregat,
- transport agregatu i posadowienie na podstawie,
- dostawa kabli,
- prace ziemne, ułożenie kabli mocy oraz sterowania,
- podłączenie kabli mocy,
- dostawa i montaż zewnętrznego układu SZR (stycznikowy 150A 3P),
- podłączenie, testy i uruchomienie układu,
- konfiguracja i podłączenie platformy/modułu podglądu zdalnego pracy agregatu,
- szkolenie użytkowników.

### Charakterystyka:

- regulacja napięcia +/-0,25%,
- kontrola napięcia w trzech fazach,
- niski poziom zakłóceń THD <3%,
- prąd startowy prądnicy 270-350%,
- klasa izolacji H,
- stopień ochrony prądnicy IP23,
- gotowość pracy w trybie ręcznym i automatycznym,
- cicha praca  $L_{wa}$  97 dBA.

### Parametry techniczne:

- moc maksymalna ESP min 107,0 kVA / 86,0 kW,



**CHRONIMY ZDROWIE  
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



---

Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Lesznie  
ul. Niepodległości 66 | 64-100 Leszno  
+48 65 526 15 15  
sekretariat.psse.leszno@sanepid.gov.pl  
adres e-Doręczeń: PL-49816-70191-JVWSA-20  
BDO: 000155006

- moc znamionowa PRP min 98,0 kVA / 78,0 kW,
- prąd znamionowy PRP min 141,0 A,
- rodzaj paliwa Diesel (EN590),
- pojemność zbiornika paliwa min 270 l max 400 l,
- waga max 1500 kg,
- długość max 2700 mm,
- szerokość max 1200 mm,
- wysokość max 1800 mm .

**Wyposażenie podstawowe:**

- cyfrowy AVR,
- wyłącznik główny agregatu,
- transformatorowa ładowarka akumulatorowa,
- elektroniczny regulator obrotów,
- prądnica bezszczotkowa,
- cewka wybijakowa wyłącznika,
- grzałka bloku silnika,
- dwa wlewy paliwa,
- karta podglądu zdalnego pracy agregatu prądotwórczego (podłączenie z wykorzystaniem sieci LAN).

**Złożona oferta uwzględniać powinna również:**

- koszty dostawy, montażu i wszelkich prac instalacyjnych,
- wykonanie tras kablowych,
- zalenie płynami eksploatacyjnymi,
- pierwsze uruchomienie,
- przekazanie wymaganych atestów i certyfikatów,
- przekazanie pełnej dokumentacji powykonawczej,
- przeprowadzenie prób rozruchowych,
- szkolenie pracowników w zakresie obsługi,
- gwarancja min 36 miesięcy.

Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej przez Wykonawców przed złożeniem oferty. Konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie terminu przeprowadzenia wizji lokalnej.

Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej przez wybranego Wykonawcę po podpisaniu umowy. Konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie terminu przeprowadzenia wizji lokalnej.

**Termin realizacji: do 12 grudnia 2025 r.**

**Termin płatności:** płatność zostanie uregulowane przez zamawiającego przelewem w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej i zgodnej z umową faktury VAT.

Do oferty należy załączyć oświadczenie Wykonawcy w zakresie przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę oraz służące ochronie bezpieczeństwa narodowego – według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania.

Ofertę należy złożyć do dnia **4 listopada 2025 r. godz. 8:00** za pomocą e-mail: [zamowienia.publiczne.psse.leszno@sanepid.gov.pl](mailto:zamowienia.publiczne.psse.leszno@sanepid.gov.pl) lub osobiście w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Lesznie, ul. Niepodległości 66, 6-100 Leszno, Sekcja Administracji – pok. 12.

Z wyrazami szacunku

Zdzisław Rzeźniczak  
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Lesznie

/dokument podpisany elektronicznie/

Załączniki:

1. Wzór Umowy – Umowa – wzór.docx
2. Szkic sytuacyjny – Szkic sytuacyjny posadowienia agregatu prądotwórczego.pdf
3. Wytyczne dot. przyłączenia agregatu – Wytyczne ENEA.pdf
4. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO – RODO.pdf