



- Gniazdo 2P+Z IP20 p/t
- Gniazdo 2x2P+Z IP20 p/t
- Gniazdo 2P+Z IP44 p/t
- Gniazdo 2x2P+Z IP44 n/t
- Gniazdo 2xRJ45 Kat. 6a

- Wypust zasilania 3L+N+PE
- Wypust zasilania L+N+PE
- Zestaw gniazd:  
2x CEE 16A 5P 400V  
4x GS 16A 2P+Z 230V

- PEL** — Punkt elektryczno–logiczny:
- 2x Gniazdo zasilające ogólnego przeznaczenia 230V 2P+Z/16A
  - 4x Gniazdo zasilające DATA 230V 2P+Z/16A
  - 1x Gniazdo 2xRJ45 Kat. 6a Komputery
  - 1x Gniazdo 2xRJ45 Kat. 6a Komputery/Drukarki/Telefonia VOiP

OCHRONA PRZED PORAZENIEM:  
SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE  
W UKŁADZIE  
TN-S  
WYŁĄCZNIKI OCHRONNE  
INSTALACJA WYRÓWNAWICZA

**G L O B A L Albert Dragan**  
ul. Ponikwoda 28, 20-135 Lublin, ☎ +48 516-126 333  
✉ instalatorzy@tlen.pl, www.globalprojekty.pl

**PRZEBUDOWA NADBUDOWA  
I ROZBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY  
PRZY UL. OKOPOWEJ 2A W LUBLINIE**

INWESTOR: PROKURATURA REGIONALNA W LUBLINIE  
UL. OKOPOWA 2A 20-950 LUBLIN

RYSUNEK: **RZUT BUDYNKU GARAZOWEGO  
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH** SKALA: **1:50** NR RYS.: **E-02**

FUNKCJA	SPECJALNOŚĆ, IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Tomasz Kopec	LUB/0132/PWOE/10	07 2024	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Andrzej Łukaszuk	LUB/0028/PWBE/23	07 2024	

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U. NR 24/94 POZ. 83 Z DNIA 4 LUTEGO 1994R.) Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI