



INFORMACJA

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościanie
z 20.10.2026 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze strefy zaopatrzenia Czempin Kolejowa, gmina Czempin zaopatrującej w wodę mieszkańców miejscowość Czempin ulice: Jana Brzechwy, D. Chłapowskiego, Fryderyka Chopina, Czereśniowa, Długa, Gruszkowa, K. Kiełczewskiego, Kolejowa, M. Komorowicza, Kościelna, Kręta, Krótka, S. Kuczmerowicza, Łąkowa, Floriana Marciniaka, Adama Mickiewicza, Nowa, Ogrodowa, Parkowa, Podgórna, Polna, ks. Jerzego Popiełuszki, Powstańców Wlkp., Poznańskie Przedmieście, Północna, Bolesława Prusa, Przytorze, Ratuszowa, Rynek, Juliusza Słowackiego, Sokolnicza, Stęszewska, Strumykowa, Śliwkowa, Śremska, Towarowa, Wiatrakowa, Wiśniowa, Wodna, Wspólna, Józefa Wybickiego, Zaułek, Zielony Rynek, Stefana Żeromskiego oraz miejscowości Słonin, Stare Tarnowo, Betkowo (nie dotyczy nr: 32G, 32H, 34, 34A, 33, 32, 31, 31A, 31C, 30, 30A, 29, 28, 27 oraz nie dotyczy ulic: Granicznej, Zielonej, Słonecznej, Świerkowej, Sosnowej, Cisowa) i Iłowiec gm. Brodnica.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie na podstawie wyników z badań laboratoryjnych wody ze strefy zaopatrzenia Czempin Kolejowa informuje, że stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną w zakresie parametru: **manganu** w ilości 79 µg/l (dopuszczalna wartość parametryczna 50 µg/l).

Stwierdzona niezgodność nie stwarza istotnego zagrożenia zdrowia konsumentów, może jedynie obniżać cechy organoleptyczne wody (powodować zmiany barwy, smaku, brunatne zabarwienie armatury oraz przebarwienie bielizny podczas prania).

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).

Woda nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze.



Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnej aktualizacji.

Jolanta Ruta
Kierownik Oddziału Nadzoru

z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Kościanie

/dokument podpisany elektronicznie/