

Opis przedmiotu zamówienia

1. Zakres zamówienia:

Usługa w zakresie przeglądów i napraw agregatów prądotwórczych.

2. Zamawiający:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Rejon w Kaliszu
Al. Wojska Polskiego 37, 62-800 Kalisz.

3. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów i konserwacji agregatów prądotwórczych znajdujących się na wyposażeniu GDDKiA Rejon w Kaliszu, oraz dokonywanie koniecznych napraw (w tym awarii), wraz z wymianą niezbędnych części zamiennych. Wyeksploatowane części zamienne, w tym oleje i filtry Wykonawca utylizuje na własny koszt.

4. Agregaty prądotwórcze objęte zamówieniem:

Nazwa	Rok produkcji	Miejsce przechowywania	Moc prądnicy(kW)
Fogo F500/Honda GX270	2004	OD Kalisz Al. Wojska Polskiego 37	5,60
GENERAC VT 2000 0736-0	1998	OD Kalisz Al. Wojska Polskiego 37	2,00
Fogo FV 13540ER	2011	OD Pleszew ul. Kaliska 93	9,90
Honda EC 6000	2000	OD Pleszew ul. Kaliska 93	6,00

5. Termin wykonania zamówienia:

Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy, bieg licząc od daty podpisania umowy lub do wyczerpania limitu kwoty określonej w umowie, w zależności od tego które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

6. Warunki udziału w postępowaniu:

Posiadanie stosownych uprawnień wymaganych przez producentów agregatów prądotwórczych (tj. wymienionych w 4), do wykonania usług serwisowych i naprawczych.

Uprawnienia umożliwiające prace przy urządzeniach elektrycznych i spalinowych.

Po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru oferty najkorzystniejszej, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia do wglądu Zamawiającego dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji oraz przekazanie ich kopii na każde pisemne żądanie Zamawiającego.

7. Szczegółowy zakres prac objętych zamówieniem:

7.1 Zamawiający zleci Wykonawcy szczegółowy przegląd agregatów prądotwórczych wymienionych w pkt. 4 , obejmujący:

- Wymianę oleju,
- Wymianę filtrów paliwa, oleju, powietrza w tym czyszczenie filtrów niewymienialnych (jeżeli takowe występują),
- Sprawdzenie wszelkich układów (instalacji) tj;
 - układu paliwowego,
 - układu zapłonowego,
 - układu smarowania,
 - układu chłodzenia,
- Sprawdzenie układu szczelności i drożności układu spalinowego,
- Sprawdzenie układu przeniesienia napędu,
- Sprawdzenie układu elektrycznego:
 - stan akumulatora,
 - ręcznego jak i automatycznego rozruchu agregatu,
 - efektywności generatora prądu (wykonawca zobowiązany jest do zbadania i przedstawienia wyników pomiaru),
 - sprawdzenie / czyszczenie zbiornika paliwa,
 - sprawdzenie połączeń silnika i prądnicy z ramą,
 - sprawdzenie działania układów sterowania,
- Oczyszczenie agregatów z zabrudzeń.

Po dokonaniu przeglądu Wykonawca sporządza protokół z wykonanej usługi (zakres czynności, datę, nazwę urządzenia), oraz załącza wyniki przeprowadzonych pomiarów według pkt. 7.1.

W przypadku stwierdzenia koniecznych napraw postępuje zgodnie z pkt. 7.3 niniejszego OPZ.

7.2 Harmonogram przeglądów :

Przegląd	Termin
1	Do dnia 30.09.2023 r.
2	Do dnia 30.09.2024 r.

Zamawiający zleci każdorazowo wykonanie przeglądu. Termin wykonania przeglądu 14 dni od otrzymania zlecenia. Zlecenie zostanie przekazane drogą pisemną lub drogą mailową.

Zamawiający przewiduje 2 przeglądy w okresie obowiązywania umowy, obejmujący każdorazowo 4 agregaty wymienione w pkt. 4.

7.3 Wykonawca po wykonaniu przeglądu i stwierdzenia koniecznych napraw przygotowuje szczegółowy kosztorys zawierający ilość i cenę części bądź materiałów koniecznych do wymiany. Po akceptacji Zamawiającego i otrzymaniu zlecenia, Wykonawca przystępuje do naprawy. Pisemna akceptacja kosztów nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych i zostanie przekazana drogą elektroniczną. Naprawa nie może przekroczyć okresu 14 dni od daty przesłania zlecenia.

Za naprawę Zamawiający uznaje usunięcie wszelkich usterek mechanicznych, elektrycznych jak i estetykę agregatu czyli odtworzenie oryginalnej powłoki lakierniczej ramy, elementów urządzenia , jak i wymianę osłon z tworzyw sztucznych i aluminiowych.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania naprawy w przypadku awarii w terminie 14 dni od dnia otrzymania zlecenia.

- 7.4 Zamawiający Wymaga, aby przeglądy odbywały się w jego siedzibach tj: Kalisz Al. Wojska Polskiego 37 oraz Pleszew ul. Kaliska 93 . Jeżeli przegląd lub naprawa wymaga zabrania agregatu wymaga zabrania agregatu prądotwórczego do siedziby Wykonawcy, zostaje spisany pisemny protokół przekazania sprzętu.

8. Sposób obliczenia wartości usługi:

Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia wraz z kosztem dojazdu oraz uwzględnić wszystkie elementy związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia.

Ceny przeglądów i roboczogodzin zostają określone w kosztorysie ofertowym. Nie mogą ulec zmianie w czasie trwania umowy za wyjątkiem zmiany przez władzę ustawodawczą stawki procentowej podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do spisanej umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania dostarczenia kopii faktur za zakup części znamienych, potwierdzających tym wykonanie usługi zgodnie ze zleceniem.

9. Udzielenie rękojmi:

Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonaną usługę. Z tego tytułu Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającemu za wady usługi, zmniejszające jej wartość lub użyteczność, a w szczególności za prace zrealizowane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi. Na wykonane naprawy i wymienione części Wykonawca udziela 12 miesięcznej rękojmi bez limitu mth, na przeglądy (konserwacje) 6 miesięcy.

10. Uwagi dodatkowe:

Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w celu zapoznania się ze specyfikacją urządzeń i dokonania rzetelnej wyceny pracy. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niedopełnienie przez Wykonawcę warunków zamówienia z przyczyn mylnego lub braku zapoznania się z warunkami technicznymi zamówienia.

Kalisz, 10.11.2022 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Bartosz Kubiak

Kierownik Rejonu