

Producent wody - nazwa i adres (wykaz producentów wody zgodnie z § 23 ust. 2 pkt 1) rozp. MZ z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. poz. 2294)	Nazwy eksploatowanych wodociągów oraz zaopatrywane miejscowości	wielkość produkcji wody dostarczanej od producenta (m³/d)	liczba zaopatrywanej ludności (tys.)	Uzdatnianie i dezynfekcja wody (metody) - jeżeli jest stosowane	zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody na danym obszarze	kwestionowane parametry - ilość dni przekroczeń w ciągu roku	działania naprawcze prowadzone przez właścicieli / zarządców wodociągów	prowadzone postępowanie administracyjne	Jakość wody na koniec 2022 r. - kwestionowany parametr
powiat augustowski									
6 producentów wody, 22 wodociągi zbiorowego zaopatrzenia									
Wodociąg i Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o. ul. Fibrowa 2 16-300 Augustów	wodociąg Augustów: Augustów, Białobrzegi, Poniez, Góry, Czarnaucha, Olszowy Grąd, Kolicza, Komaszówka, Twardy Róg, Rzepiski	4033,08	28 962,00	napowietrzanie, filtrowanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
OPTIMA Sp. z o.o. Al. Zwycięstwa 6 19-400 Olecko	wodociąg Grabowo: Grabowo, Grabowo Kolonia, Biernatki	80	0,285	odżelazianie, dezynfekcja dezynfekcja wg potrzeb	nie dotyczy	mętność - 16 dni	regeneracja pierścieni w aeratorze oraz złóż w filtrach, czyszczenie odpowietrzników na zbiornikach, kalibracja wydajności pomp głębinowych	Nie prowadzono postępowania administracyjnego, pobrana druga próbkę wody nie wykazała przekroczeń	przydatna do spożycia
	wodociąg Janówka: Janówka	67	0,477	odżelazianie, dezynfekcja wg potrzeb	nie dotyczy	ogólna liczba mikroorganizmów - 17 dni	plukanie i chlorowanie studni głębinowej oraz instalacji wewnętrznej, regeneracja złóż w filtrze	Wyszłoło postępowanie administracyjne. Wydano decyzję umarzającą z uwagi na poprawę jakości wody przed wydaniem decyzji administracyjnej	przydatna do spożycia
	wodociąg Netta: Netta Pierwsza, Netta Druga, Netta Trzecia, Netta Folwark, Uścanki, Promiski, Gliniski, Gabowe Grądy, Żarnowo Pierwsze	420	1,194	odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Pruska Mała: Pruska Mała, Pruska Wielka, Chomontowo, Mikolajówek, Posielanie, Topilówka, Jabłotskie, Słesp - ul. Rajgradzka, Mazurki, Żarnowo II, Żarnowo III, Turówka, Biernatki	751	1,992	odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Rutki: Rutki Stare, Rutki Nowe, Turówka, Jezioro, Żarnowo Trzecie	239	0,807	odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Wodociąg Podlaskie Sp. z o.o. ul. Elewatorska 31 15-620 Białystok	wodociąg Nowinka: Szczebra, Nowinka, Gatne Drugie, Olszanka, Jurtydka, Józefowo, Cisdów, Szczepki, Olsziska Buda, Sokolne, Barszczowa Góra, Pijawne Ruskie, Pijawne Polskie, Gatne Pierwsze, Szczerebka, Podnowinka	275	1,154	odżelazianie, urządzenie do dezynfekcji wody - chlorator	nie dotyczy	mętność, żelazo - 277 dni mangan - 365 dni	sprawdzenie procesu technologicznego, układu napowietrzania, plukanie odżelaziaczy oraz sieci, pobór dodatkowych próbek wody, plukanie sieci, planowana modernizacja SUW	Prowadzono dwa postępowania administracyjne: 1 - zakończone 11.10.2022 r. 1 w trakcie realizacji z terminem do 31.05.2023	w warunkowo przydatna do spożycia - mangan
	wodociąg Brygule: Brygule, Ateny, Danowskie, Walne, Krusznik - Zakępy, Krusznik, Monikine, Kopanica, Tobołowo	211	1,230	brak, chlorator (do stosowania doraźnego)	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Jazewo: Sosnowo, Klonowo, Wrotki, Motulka, Motulka Chomazewa, Chomazewo, Budziński, Jazewo, Mogilnice, Lipowo, Jamny, Czemiewo, Jagłowo, Dębowo, Polkowo, Jasionowo, Kopytkowo, Czarny Las, Kojane	310	1,161	napowietrzanie, urządzenie do dezynfekcji wody - chlorator	nie dotyczy	barwa - 40 dni	plukanie filtrów, plukanie sieci, sprawdzenie i wyregulowanie procesu poboru wody, sprawdzenie poprawności pracy sprzątki, czyszczenie kolumny napowietrzającej i wyregulowanie procesu napowietrzania	Nie prowadzono postępowania administracyjnego, pobrana próbka wody nie wykazała przekroczeń	przydatna do spożycia
	wodociąg Kamieli: Kamieli, Huta, Krasnoborki, Wołna, Kuricha, Janówkę, Ewy, Fedorowizna, Karoliny, Cisdów, Podcisówek, Sztabin	433	0,996	brak uzdatniania	nie dotyczy	azotany - 3 dni	sprawdzenie szczelności studni i wyregulowanie procesu poboru wody, sprawdzenie poprawności pracy sprzątki, pobór dodatkowej próby wody.	Nie prowadzono postępowania administracyjnego, pobrana próbka wody nie wykazała przekroczeń	przydatna do spożycia
	wodociąg Krasnybór: Krylatka, Białinka, Długie, Krasnoborki, Wilkowina, Krasnybór, Ściółka, Jasionowo, Lebedzin, Komaszówka, Jastrzębna I, Jastrzębna II, Ostrowie, Huskie	178	1,161	Filtracja, urządzenie do dezynfekcji wody - chlorator	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Pomiany: Pomiany, Łubętnik, Reszki, Kulowo, Kamińska Stara, Kamińska Nowa, Popowo, Judzki, Rumiejski, Żróbki, Tobylka, Soliśtówka, , Barszcze (+6 odbiorców w miejscowości Rajgród), Drefistwo wieś	637	1,899	odżelazianie, odmanganianie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Tajno Stare: Tajno Stare, Brzozówka, Komorniki, Barłowska, Piśtusowo, Pieńki, Nowiny Stare, Tęjenko, Tajno Podgórszkie, Tajno Łanowe, Pruska, Wólka Karłowicka, Bukowina, Kroszewo, Kroszówka, Drefistwo kolonia, Lipowo, Drefistwo wieś	880	2,119	odżelazianie, odmanganianie, lampy bakteriobójcze	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Stolarska 3 16-315 Lipsk	wodociąg Bargłów: Bargłów Kościelny, Nowiny Bargłowskie, Bargłów Dworowy, Górskie	266	1,346	odżelazianie, odmanganianie, lampy bakteriobójcze	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Lipsk: miasto Lipsk	236	2,158	odżelazianie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Skiełbiewo: Skiełbiewo, Zabickie, kol. Lipsk, Kuriantka, Duklowiec, Jazynki, Rakowice, Lichosielce, Kopczany, Bartniki, Starożyłce, Bohaterski Stary, Bohaterski Nowy, Wolkusz, Lubinowo, Rogożyn Stary, Rogożyn Nowy, Rogożynek, przepompownia Rakowice	299	1,400	brak	nie dotyczy	bakterie grupy coli, escherichie coli - 7 dni azotany - 29 dni	chlorowanie wody, plukanie najważniejszych elementów systemu zaopatrzenia w wodę; plukanie linii wodociągowej oraz stacji poboru wody.	Prowadzono postępowanie administracyjne (mikrobiologia) z terminem do dnia 2022-06-24.	przydatna do spożycia
	wodociąg Krasne: Krasne, Nowy Lipsk, Jasionowo, Wyrżarne, Podwołkuze	40	0,385	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Gmina Plaska, Plaska 53, 16-326 Plaska	wodociąg Serski Łas: Serski Łas, Dąbny Łas, Macharce, Mołowiste, Podmacharce, Serwy	49	0,863	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Plaska: Plaska, Gorczyca	34	0,711	brak	nie dotyczy	barwa, utlenialność KMnO ₄ - 365 dni	Zwiększenie ilości powietrza w instalacji na SUW Olśka. Wymiana złóż filtracyjnych na SUW, czyszczenie hydrantów, zwiększenie częstotliwości plukania filtrów, trwa modernizacja SUW	Prowadzone są 2 postępowania administracyjne na poprawę jakości wody parametru utlenialność KMnO ₄ oraz barwę od 2021 r. z terminem wykonania do dnia 31-03-2023 r.	w warunkowo przydatna do spożycia - barwa, utlenialność KMnO ₄
	wodociąg Strzelcowizna: Strzelcowizna	13	0,150	brak	nie dotyczy	mangan, jon amonu - 320 dni	zakup odpowietrzników do zbiorników hydroforowych, dogasowanie i podniesienie doprowadzonego powietrza do zbiorników hydroforowych, plukanie zleci filtracyjnych, trwają prace związane z modernizacją SUW.	Prowadzono postępowanie administracyjne z terminem do dnia 2022-05-05. Postępowanie zostało przedłużone do dnia 2023-03-31.	w warunkowo przydatna do spożycia - mangan, amonowy jon
	wodociąg Gruszek: Gruszek, Mikaszówka, Rygół	38	0,548	brak	nie dotyczy	mętność, barwa, mangan, jon amonu, żelazo - 365 dni	Wiercenie studni głębinowej, założenie filtrów, plukanie	Prowadzone postępowanie administracyjne z terminem do dnia 2023-03-31.	w warunkowo przydatna do spożycia - barwa, mętność, mangan, amonowy jon, żelazo
	wodociąg Rudzka: Rudzka	11	0,131	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
9 producentów indywidualnych urządzeń wodociągowych									
Firma Budowlana "Skowronek" Andrzej Skowronek Janusz Skowronek ul. Turystyczna 18 16-300 Augustów	indywidualne urządzenie wodociągowe Ośrodka Wypoczynkowego "Skowronek"	15	goście indywidualni, uczniowie, pracownicy obiektu	odżelazianie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
HG EMAS Sp. z o.o. sp. k. ul. Zwycięska 60/2 15-247 Białystok	indywidualne urządzenie wodociągowe HG EMAS Sp. z o.o. sp. k. Amber Bay	22,9	goście indywidualni, uczniowie, pracownicy obiektu	odżelazianie	brak - obiekt nieczynny w 2022 r.	mangan, żelazo, mętność - 365 dni	nie dotyczy	Postępowanie administracyjne z terminem wykonania do dnia 30.04.2023 r.	w warunkowo przydatna do spożycia - mangan, żelazo, mętność
Ośrodek Wypoczynkowy nad jez. Białym Anna Sobolewska Strękwizna 1A, 16-304 Nowinka	indywidualne urządzenie wodociągowe Ośrodka Wypoczynkowego "Leśnik III"	15	goście indywidualni, uczniowie, pracownicy obiektu	odżelazianie	nie dotyczy	mangan - 194 dni jon amonu - 72 dni	plukanie instalacji wodociągowej	Postępowanie administracyjne z terminem wykonania do dnia 31.05.2023 r.	w warunkowo przydatna do spożycia - mangan

Jan Mołewko ul. Leżna 16-300 Augustów	Indywidualne urządzenie wodociągowe Usług Nodogowych i Rekreacyjnych Klonowica	15		głócie indywidualni, uczniowie	odczelazanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Fundacja Rozwoju ul. Ł. Cielka 15-01-445 Warszawa	Indywidualne urządzenie wodociągowe Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego "Fundacja Rozwoju"	8,6		głócie indywidualni	odczelazanie, napowietrzanie	nie dotyczy	bakterie grupy coli - 13 dni liczba pałokowców kałowych - 7 dni	plukanie i dezynfekcja instalacji wodociągowej	nie prowadzono postępowania administracyjnego (zarządca w jednym dniu przedłożył dwa wyniki - z przekroczeniami i bez przekroczeń)	przydatna do spożycia
Nadziejstwo Szecebra Szecebra 58-16-304 Nowinka	Indywidualne urządzenie wodociągowe Ośrodka Wypoczynkowego "Lesnik" n/ Studeniczne	6,7		głócie indywidualni	odczelazanie	nie dotyczy	ogólna liczba mikroorganizmów - 193 dni	plukanie instalacji wodociągowej	nie prowadzono postępowania administracyjnego (wynik z przekroczeniem otrzymano po zamknięciu ośrodka)	w warunkowo przydatna do spożycia - ogólna liczba mikroorganizmów
PHU Patelia Adam Burakiewicz ul. Przewóz 16-300 Augustów	Indywidualne urządzenie wodociągowe Ośrodka Wypoczynkowego "Pazdla"	4		głócie indywidualni	odczelazanie	nie dotyczy	ogólna liczba mikroorganizmów - 193 dni	plukanie instalacji wodociągowej	prowadzono postępowanie administracyjne z terminem wykonania do dnia 30.04.2023 r.	w warunkowo przydatna do spożycia - ogólna liczba mikroorganizmów
P.W. "REMIX" Zbigniew Ambrozaj, ul. Wczasowa 4, 16-300 Augustów	Indywidualne urządzenie wodociągowe przy Hotelu Laguna ob. Necko, ul. Wczasowa 4, 16-300 Augustów	37,6		głócie indywidualni	brak - obiekt nieczynny w 2022 r.	brak - obiekt nieczynny w 2022 r.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dokonano oceny (obiekt, w którym znajduje się indywidualne ujęcie wody uległ spaleniw w styczniu 2019 r. i został
Stowarzyszenie "SIELSKI DOM" kamień 25A, 16-310 Sztalin	Indywidualne urządzenie wodociągowe "Sielski Dom" Kamień 25A 16-310 Sztalin	1		penjonariusze, pracownicy	odczelazanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia

powiat białostocki i m. Białystok

16 producentów wody, 55 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia										
Wodociąg Białostockie Sp. z o.o. ul. Młynowa 52/1 15-044 Białystok	wodociąg Białystok: Białystok; Gm. Wasilków: Jurawce, Oświecie, Sielachowice, Nowodworce, Worozyń, Wólka Przedmieście, Wólka Poduchowna, Sochone, Wasilków, Studzianki, Dąbrówka; Gm. Choroszcz: Kiepacze, Turczyn, Krupniki, Olizaki; Gm. Juchnowiec Kościelny: Stanisławowo; Gm. Zabłudów: Kuriany; Gm. Supraśl: Zaścianki	42092	310,961	SIW Pietrasze-Wasilków: usterzenie wstępne, filtracja, koagulacja objętościowa, ozonowanie pośrednie, sorpcja, dezynfekcja; SIW Jurawce: usterzenie wstępne, filtracja, dezynfekcja	nie dotyczy	mgętność - 1 dzień	plukanie sieci wodociągowej	zakończone postępowanie administracyjne z dniem 11.08.2022 r.	przydatna do spożycia	
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łapach ul. Płonkowska 44 18-100 Łapy	wodociąg Łapy: Łapy, Łapy Tyńskie, Łapy Kółpaki	558	8,532	odczyszczanie, napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia	
	wodociąg Daniłow Duże: Gm. Łapy: Daniłow Duży, Daniłow Mały, Gąsówka Oleśnik, Gąsówka Stara, Łapy Dębowa, Łapy Korczaki, Łapy Muśnianki, Łapy Szonajdy; Gm. Poświętne: Grochy	294	1,636	odmanganianie, odczyszczanie, napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia	
	wodociąg Płonka Strumianka: Łapy, Gąsówka Osse, Gąsówka Skawki, Gąsówka Somachy, Łupianka Nowa, Łupianka Stara, Płonka Matyski, Płonka Kościelna, Płonka Kozły, Płonka Strumianka, Roszki Włodzi, Roszki Włodzi, Gąsówka Stara	1518	8,853	odmanganianie, odczyszczanie, napowietrzanie	nie dotyczy	ogólna liczba mikroorganizmów - 37 dni	plukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej	zakończone postępowanie administracyjne z dniem 08.11.2022 r.	przydatna do spożycia	
	wodociąg Bokiny: Bokiny, Wólka Waniewska	90	0,377	odczyszczanie, napowietrzanie	nie dotyczy	jon amonu-231 dni mangan-112 dni ogólna liczba mikroorganizmów-119 dni	plukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej	Prowadzono dwa postępowania administracyjne: 1 - postępowanie administracyjne zakończone 09.05.2022 r. 2 - postępowanie administracyjne zakończone 19.05.2022 r.	przydatna do spożycia	
	wodociąg Uhowo: Uhowo	161	1,438	odczyszczanie, napowietrzanie	nie dotyczy	mgętność, zapach - 120 dni	plukanie sieci wodociągowej	zakończone postępowanie administracyjne z dniem 08.11.2022 r.	przydatna do spożycia	
	wodociąg Brzozowo Stare: Brzozowo Antonie, Brzozowo Chabdy, Brzozowo Chrzczonki, Brzozowo Chrzczony, Brzozowo Korabie, Brzozowo Muzyły, Brzozowo Panki, Brzozowo Stare, Brzozowo Solniki, Chomina, Dzierżki, Dzierżki Zgąbki, Gabryśin, Golebie, Józefin, Kamińskie Jaski, Kamińskie Oleski, Kamińskie Piszki, Kamińskie Wilkory, Liza Stara, Liza Nowa, Łukawica, Marynki, Piethowo, Piethowo Drugie, Poświętne, Porosli Głuchy, Porosli Wójciawy, Turak, Wilkowo Nowe, Wilkowo Stare, Wólkury, Zdródy Nowe, Zdródy Stare	839	2,976	odczyszczanie, napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia	
	wodociąg Podlaskie Sp. z o.o. ul. Elewatorska 31 15-620 Białystok	wodociąg Baciuty: Baciuty, Baciuty - Kolonia, Barszczówka, Dobrowoda, Topielec, Topielec - Kolonia, Trypucie, Zawady, Tolcze	150	1,491	filtracja, odczyszczanie, napowietrzanie	nie dotyczy	arsen - 28 dni	plukanie sieci wodociągowej	zakończone postępowanie administracyjne z dniem 04.10.2022 r.	przydatna do spożycia
	wodociąg Pomigacze: Gm. Turonń Kościelna: Iwanówka, Juraszki, Markowiczyn, Niecki, Niewodnica Kościelna, Niewodnica Korycka, Pomigacze, Turonń Kościelna, Zalesany	408	3,584	odczyszczanie, napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia	
	wodociąg Turonń Dolna: Bojary, Borowskie Cłbory, Borowskie Gziki, Borowskie Michały, Borowskie Oki, Borowskie Skórki, Borowskie Wypychy, Borowskie Zakł, Piecki, Stoczki, Turonń Dolna	85	0,855	odczyszczanie, napowietrzanie	nie dotyczy	azotyny - 43 dni	plukanie sieci wodociągowej	zakończone postępowanie administracyjne z dniem 01.06.2022 r.	przydatna do spożycia	
	Urząd Miejski w Suraz ul. 11 Listopada 16 18-105 Suraz	wodociąg Suraz: Gm. Suraz: Doktorce, Korcoważna, Kowale, Lesznia, Ryński, Suraz, Średzińskie, Zawyki, Zawyki Ferma, Zimnochcy Susły, Zimnochcy Święty; Gm. Turonń Kościelna: Chodory, Czażki Małe, Czażki Wielkie, Dółki; Gm. Juchnowiec Kościelny: Baranki	3545	2,360	odczyszczanie, napowietrzanie	nie dotyczy	chlorki - 36 dni	plukanie sieci wodociągowej	zakończone postępowanie administracyjne z dniem 29.03.2022 r.	przydatna do spożycia
Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym, Księginy ul. Alberta 2 16-001 Kleosin	wodociąg Ignatki-Osiedle: Ignatki-Osiedle	200	1,481	filtracja, odczyszczanie, odmanganianie, napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia	
	wodociąg Juchnowiec Kościelny: Gm. Juchnowiec Kościelny: Biele, Bogdańki, Brończany, Dorozki, Hermanówka, Hołkowi Mały, Hołkowi Duży, Janowice, Janowice - Kolonia, Juchnowiec Kościelny, Juchnowiec Dolny, Juchnowiec Górny, Kiewonow, Kopyany, Lewickie, Lewickie Kolonia, Lewickie Stacja, Niewodnica Nargielewska, Niewodnica Nargielewska-Kolonia, Ogrodnicki, Rumejki, Rostofy, Semuny, Solnicki, Stanisławowo, Szerenosy, Tryczówka, Złotniki, Wólka; Gm. Turonń Kościelna: Lubęki; Gm. Zabłudów: Kuszyce	896	5,816	odczyszczanie, napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia	
	wodociąg Kleosin: Horodniany, Hryniewiczze, Ignatki, Kleosin, Kopyany - Kolonia, Księgino, Kolonia Księgino, Olmotty, Śródlisie, Izabelin	1405	9,230	odczyszczanie, napowietrzanie	nie dotyczy	mgętność, mangan, żelazo-15 dni jon amonu-128 dni	plukanie sieci wodociągowej	Prowadzono trzy postępowania administracyjne: 1 - postępowanie administracyjne zakończone 22.05.2022 r. 2 - postępowanie administracyjne zakończone z dniem 22.11.2022 r. 3 - prowadzone postępowanie administracyjne - w terminie do 01.03.2023 r.	warunkowo przydatna do spożycia - jon amonowy	
	wodociąg Wójczi: Wójczi, Kozany, Czerewki, Zajęzki, Zalesie, Parki	20	0,341	odczyszczanie, napowietrzanie	nie dotyczy	mangan, jon amonu - 7 dni	plukanie sieci wodociągowej	zakończone postępowanie administracyjne z dniem 08.04.2022 r.	przydatna do spożycia	
	wodociąg Grabówka: Grabówka, Henrykowo, Sobolewo, Zaścianki, Sowiany	1028	8,238	filtracja, napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia	
	wodociąg Ogrodnicki: Ciasne, Karakule, Ogrodnicki	225	1,710	odczyszczanie, napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia	
	wodociąg Sokółka: Sokółka	2	0,005	odczyszczanie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72 h - 141 dni	plukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej	prowadzono 2 postępowania administracyjne: 1-zakończone postępowanie administracyjne z dniem 09.06.2022 r., 2 - zakończone postępowanie z dniem 17.10.2022 r.	przydatna do spożycia	
	wodociąg Supraśl: Supraśl	546	4,294	filtracja, napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia	
	wodociąg Bohdan: Bohdan, Letniki, Podlice	250,2	0,597	odczyszczanie, napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia	
	wodociąg Dobryniowo Duży: Dobryniowo Duży, Dobryniowo Kościelne, Ogrodniki, Dobryniowo Fabryczne, Nowe Aleksandrowo, Letnica, Gnła, Pogorzały	250,21	4,181	odczyszczanie, napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia	
Urząd Gminy w Dobryniowie Dużym, ul. Białostocka 25 16-002 Dobryniowo Duże	wodociąg Fasty: Fasty	220,28	1,463	odczyszczanie, napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia	
	wodociąg Jaworówka: Jaworówka	15,1	0,123	odczyszczanie, napowietrzanie	nie dotyczy	mangan - 45 dni ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C - 15 dni	plukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej	Prowadzono dwa postępowania administracyjne: 1 - postępowanie administracyjne zakończone z dniem 11.04.2022 r.; 2 - postępowanie administracyjne zakończone z dniem 26.05.2022 r.	przydatna do spożycia	
	wodociąg Kopisk: Kopisk	20,85	0,151	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia	
	wodociąg Obubniki: Borsukówka, Chraboby, Kobuzie, Kozice, Kryńce, Kulikówka, Nowosiółki, Obubniki, Ponikła, Szachy, Zalesie	246,7	1,983	odczyszczanie, napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia	
	wodociąg Bielewice: Mielezski, Mielezski - Kolonia	8	0,081	odczyszczanie, odmanganianie, napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia	
	wodociąg Bobrowniki: Bobrowniki	12	0,076	odczyszczanie, odmanganianie, napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia	
	wodociąg Gródek: Gródek, Szuczanka, Walły-Stacja, Zaręczany	395	2,972	odczyszczanie, napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia	
	wodociąg Walły: Pieszcanki, Radunin, Walły, Walły Dwór, Żaluki, Podziałki	40	0,508	odczyszczanie, odmanganianie, napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia	
	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku, ul. Fagyczna 12/1 16-040 Gródek	wodociąg Bielewice: Mielezski, Mielezski - Kolonia	8	0,081	odczyszczanie, odmanganianie, napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Bobrowniki: Bobrowniki	12	0,076	odczyszczanie, odmanganianie, napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia	
wodociąg Gródek: Gródek, Szuczanka, Walły-Stacja, Zaręczany	395	2,972	odczyszczanie, napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia		
wodociąg Walły: Pieszcanki, Radunin, Walły, Walły Dwór, Żaluki, Podziałki	40	0,508	odczyszczanie, odmanganianie, napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia		

Rolnica Spółdzielnia Produkcyjna w Zubrach Zubry 76 16-040 Gródek	wodociąg Zubry: Zubry	31		0,057	brak	nie dotyczy	ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72 h - 52 dni	plukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej	postępowanie administracyjne zakończone z dniem 06.11.2022 r.	przydatna do spożycia
Przedsiębiorstwo Komunalne w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 62 16-020 Czarna Białostocka	wodociąg Czarna Białostocka: Czarna Białostocka	726		8,560	odmanganianie, odzelenianie, napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Czarna Wieś Kościelna: Burczak, Czarna Wieś Kościelna, Dworzyńsk, Karczmiszko, Klimki, Ogóły, Ruda Rzecka, Wólka Ratowska, Żłota Wieś, Złotonia, Czarna Białostocka	71		1,361	odmanganianie, odzelenianie, napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Niemczyn: Brzozówka Karowa, Brzozówka Strzelecka, Brzozówka Ziemianka, Chmielak, Jezdrzyk, Komaty Borek, Łacha, Buda, Łapczyn, Niemczyn, Oleśkuzko, Osierodek, Podzamczysk-Zamczysk, Zdroje	61		0,729	odmanganianie, odzelenianie, napowietrzanie	nie dotyczy	ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C - 99 dni mętność - 94 dni	plukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej	Prowadzono trzy postępowania administracyjne: 1 - postępowanie administracyjne zakończone z dniem 06.07.2022 r.; 2 - postępowanie administracyjne zakończone z dniem 20.11.2022 r.; 3 - postępowanie administracyjne zakończone z dniem 28.12.2022 r.	warunkowo przydatna do spożycia - mętność
Instytut Doradztwa Inwestycyjnego Robert Zieliński ul. Likotna 22z/3 15 836 Białystok	wodociąg Garbary: Bagniki, Blendzowa, Baraszewo, Bondary, Biełomski, Juchowcy Gród, Kolosie, Kopyły Lasek, Odęga - Kutny, Planty, Rybaki, Sacharki, Supruny, Suszcza, Tanica Dohna, Tanica Góma, Osiedle Bondary, Garbary, Maciejkowa Góra	225		0,896	odzelenianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchłonym sodu wg potrzeb	nie dotyczy	mętność- 365 dni jon amonu-215 dni ogólna liczba mikroorganizmów-251 dni zapach-166 dni barwa-95 dni	plukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej	prowadzono 8 postępowań administracyjnych: 1-postępowanie administracyjne z terminem realizacji do dn. 31.03.2023 r.; 2-postępowanie administracyjne zakończone 18.07.2022 r.; 3-postępowanie administracyjne zakończone 18.07.2022 r.; 4-prowadzone postępowanie administracyjne z terminem realizacji do dn. 31.12.2022 r.; 5-prowadzone postępowanie administracyjne z terminem realizacji do 31.03.2023 r.; 6-prowadzone postępowanie administracyjne z terminem realizacji do 30.12.2022 r.; 7-prowadzone postępowanie administracyjne z terminem realizacji do 30.12.2022 r.; 8-postępowanie administracyjne (barwa) z terminem realizacji do 20.03.2023 r.	warunkowo przydatna do spożycia ze względu na mętność, ogólną liczbę mikroorganizmów, jon amonowy, barwę, zapach
	wodociąg Jąłowka: Jąłowka	20		0,211	brak	nie dotyczy	ogólna liczba mikroorganizmów - 61 dni żelazo, mętność - 264 dni	plukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej	Prowadzono dwa postępowania administracyjne: 1-postępowanie administracyjne z terminem realizacji do dn. 28.12.2022 r.; 2-zakończone postępowanie administracyjne z dniem 14.09.2022 r.	warunkowo przydatna do spożycia - żelazo, mętność
	wodociąg Michalowo: Kazimierowo, Kobylanka, Krynica, Michalowo, Mościska, Nowa Wola, Pierki, Kopce, Topolany, Osiabły, Lewsze	555		3,907	brak	nie dotyczy	mangan - 287 dni bakterie grupy coli - 10 dni	plukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej	Prowadzono trzy postępowania administracyjne: 1 - prowadzone postępowanie administracyjne w terminie do dn. 28.12.2022 r.; 2 - postępowanie administracyjne zakończone z dniem 27.07.2022 r.; 3 - postępowanie administracyjne zakończone z dniem 08.08.2022 r.	warunkowo przydatna do spożycia - mangan
	wodociąg Sokole: Sokole, Żednia	35		0,261	odzelenianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchłonym sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Sytniki: Bachury, Budy, Ciskowa, Leonowice, Nowosady, Sytniki, Zalesiany, Łupianka Nowa, Łupianka Stara	66		0,511	odzelenianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchłonym sodu wg potrzeb	nie dotyczy	mętność - 365 dni ogólna liczba mikroorganizmów-35 dni mangan, jon amonu-89 dni barwa-73 dni	plukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej	Prowadzono 8 postępowania administracyjne: 1 zakończonych z dniem 27.03.2022 r., 2-prowadzone postępowanie administracyjne w terminie do 31.03.2023 r., 3-2 prowadzone postępowanie administracyjne w terminie do 31.03.2023 r., 4-prowadzone postępowanie administracyjne w terminie do 31.03.2023 r.	warunkowo przydatna do spożycia - mętność, mangan, jon amonu, barwa
Urząd Miejski w Zabłudowie ul. Rynek 8 16-060 Zabłudów	wodociąg Białostoczek: Białostoczek, Halicki, Skrybice, Bogdaniec	11		0,705	odzelenianie, napowietrzanie	nie dotyczy	azotyny, mętność, żelazo- 52 dni	plukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej	zakończonych postępowanie administracyjne z dniem 03.10.2022 r.	przydatna do spożycia
	wodociąg Krynickie: Krynickie, Nowosady, Żuki, Kowalowce, Koźłiki, Solniki	44		0,655	odzelenianie, napowietrzanie	nie dotyczy	ogólna liczba mikroorganizmów, smak- 279 dni żelazo-17 dni	plukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej	1-zakończonych postępowanie administracyjne z dniem 19.09.2022 r.; 2- postępowanie administracyjne trwają czynności naprawcze mające na celu doprowadzenie jakości wody do zgodnej z ww rozporządzeniem	warunkowo przydatna do spożycia - żelazo
	wodociąg Kuriany: Kuriany, Protazy, Zwierki, Zagruszany, Lubniki, Pasyńki, Kucharówka, Kamionka, Zajeziercie, Płoskie	208		2,158	odzelenianie, odmanganianie, napowietrzanie	nie dotyczy	jon amonu, mangan-53 dni	plukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej	zakończonych postępowanie administracyjne z dniem 28.07.2022 r.	przydatna do spożycia
	wodociąg Pawły: Gm. Zabłudów: Pawły, Ryboły, Rzepniki, Dawidowice, Kamiki, Ciełuszki; powiat hajnowski Gm. Narzew: Socz, Puchły	133		1,101	odzelenianie, napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Zabłudów: Alekszce, Gnieculi, Ostrowki, Siełki, Zabłudów, Zabłudów - Kolonia, Żywkowo, Olszanka, Ochremowice	250		2,983	odzelenianie, odmanganianie, napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Zakład Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie ul. Białostocka 7 16-010 Wasilków	wodociąg Rybniki: Rybniki	18		0,185	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Bagenki: Gm. Tykocin: Bagenki, Dobki, Sawino, Sierki, Regułany, Gm. Choroszcz: Babinó	259		1,183	odzelenianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchłonym sodu wg potrzeb	nie dotyczy	mangan - 97 dni	plukanie sieci wodociągowej	prowadzone postępowanie administracyjne w terminie do 28.02.2023 r.	warunkowo przydatna do spożycia - mangan
	wodociąg Jezewo Stare: Jezewo Nowe, Jezewo Stare, Kapice Lipniki, Kapice Stare, Stelmachowo Kolonia	117		0,473	odzelenianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchłonym sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Pajewo: Pajewo, Radule, Leśniki	120		0,519	odzelenianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchłonym sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Saniki: Lipniki, Popowłany, Saniki	151		0,469	odzelenianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchłonym sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Sierki: Broniszewo, Hermany, Łopuchowo, Nieciecie, Sierki	277		1,081	odzelenianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchłonym sodu wg potrzeb	nie dotyczy	azotyny - 52 dni	plukanie sieci wodociągowej	zakończonych postępowanie administracyjne z dniem 24.04.2022 r.	przydatna do spożycia
	wodociąg Tykocin: Tykocin	406		1,897	odzelenianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchłonym sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Zakład Energetyki Ciepłej Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Sp. z o.o. ul. Siemieniowa 25A 16-070 Choroszcz	wodociąg Choroszcz: Choroszcz, Dzikie-Kolonia, Jeronki, Krupniki, tyński, Kolonia Porosły, Porosły, Siemieniowice, Żółtki, Żółtki - Kolonia, Baraszewo, Ogrodniki, Olszki	1072,44		9,165	filtracja, odmanganianie, odzelenianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchłonym sodu wg potrzeb	nie dotyczy	mangan, jon amonu-159 dni	plukanie sieci wodociągowej	zakończonych postępowanie administracyjne z dniem 08.06.2022 r.	przydatna do spożycia
	wodociąg Rogowo: Czaplińo, Kolonia Czaplińo, Gajowniki, , Izbiszcz, Korowosły, Kosiński, Kruzwewo, Mikołaj, Parki, Rogowo, Rogowo - Kolonia, Rogowo - Majątek, Rogówek, Ruszczyany, Świno, Zaczerniany,	176,96		1,682	filtracja, odmanganianie, odzelenianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchłonym sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Złotonia: Złotonia	96,04		0,770	filtracja, odmanganianie, odzelenianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchłonym sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Urząd Gminy w Zawadach Plac Wolności 12 16-075 Zawady	wodociąg Zawady: Zawady, Zawady Borysiówka, Zawady - Kolonia, Targone Winy, Targone Wielkie, Targone Kryny, Konopki Klimki, Konopki Polczyrnica	176,2		0,949	odzelenianie, napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Cibory Galeckie: Gm. Zawady: Cibory Galeckie, Nowe Grabowo, Stare Grabowo, Nowe Chlebiotki, Stare Chlebiotki; pow. zambrowski-Gm. Ruski: Duchyń Wieluży, Jawory Klepacz, Ożary Wielkie, Ożary-Olszanka, Nowe Zalesie, Stare Zalesie, Nowe Zambryzce, Stare Zambryzce, Zambryzce Jankowo, Zambryzce Kapusty, Zambryzce Króle, Zambryzce Piewki	83		0,513	odzelenianie, napowietrzanie	nie dotyczy	bakterie grupy coli - 71 dni ogólna liczba mikroorganizmów - 25 dni	plukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej	Prowadzone postępowanie administracyjne z terminem realizacji do 11.01.2023 r.	brak przydatności do spożycia - bakterie grupy coli
31 producentów indywidualnych urządzeń wodociagowych										
Nadleśnictwo Supraśl ul. Prosta 109/119, 16-030 Supraśl	indywidualne urządzenie wodociagowe Nadleśnictwa Supraśl: Supraśl	7,5		0,091	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
CHM Sp. z o.o. w Lewickich, Lewickie 3B, 16061 Juchnowiec Kosielski	indywidualne urządzenie wodociagowe obiektu CHM Sp. z o.o.	30		pracownicy CHM Sp z o.o	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
FACOM-BUD Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 79 15-703 Białystok	indywidualne urządzenie wodociagowe Fadam-Bud: Białystok	31,8		0,170	odzelenianie, napowietrzanie	nie dotyczy	zapach, mętność- 15 dni bakteria gr. coli - 14 dni ogólna liczba mikroorganizmów - 52 dni	plukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej	prowadzono 3 postępowania administracyjne: 1 - zakończone w dniu 29.04.2022 r.; 2 - zakończone w dniu 06.07.2022 r.; 3 - zakończone w dniu 19.12.2022 r.	przydatna do spożycia
Spółdzielnia Mleczarska w Łapach ul. Brankaśka 8, 18-100 Łapy	indywidualne urządzenie wodociagowe Spółdzielni Mleczarskiej w Łapach: Łapy	262		0,012	odzelenianie, odmanganianie, napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Spółdzielnia Mleczarniowa "ROKUS" w Dobryniowie Dobryniowska 65 16-060 Zabłudów	indywidualne urządzenie wodociagowe Dobryniówka: Dobryniówka, Rafałowska, Folwarki Małe, Folwarki Wielkie, Folwarki Tylickie	100,1		1,585	odzelenianie, napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	indywidualne urządzenie wodociagowe Sobolewo: Sobolewo	10,19		0,119	odzelenianie, napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia

Uniwersytecki Szpital Kliniczny, ul. Waszyngtona 17 15-274 Białystok	indywidualne urządzenie wodociągowe UDSK: Białystok	31,8	pacjenci szpitala	napowietrzanie, utlenianie i redukcja, filtracja, dezynfekcja promieniami UV wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
SP Psychiatryczny 202 im. St. Deressa, Plac 2. Bródowicza 1 16-070 Choroszcz	indywidualne urządzenie wodociągowe SP Psychiatryczny 202 w Choroszczy: Choroszcz	309	pacjenci szpitala	odzielazanie, napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Nadleśnictwo Żednia, Żednia 5 16-050 Michałowo	indywidualne urządzenie wodociągowe Szkoła Leśnej w Podczeranach	0,09	pracownicy Szkoła Leśnej w Podczeranach	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Leśnictwo Zabłudów, ul. Mickiewicza 25, 16060 Zabłudów	indywidualne urządzenie wodociągowe Leśnictwa Zabłudów	0,15	pracownicy Leśnictwa Zabłudów	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe ul. Księpczowa 5 01-934 Warszawa	indywidualne urządzenie wodociągowe Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku	0,9	pracownicy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku	odzielazanie, napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Janusz Tryk ul. Armata 7/26 03-126 Warszawa	indywidualne urządzenie wodociągowe Centrum Konferencyjno-Bankietowego w Rostkach	4,00	goście obiektu noclegowego i pracownicy obiektu	brak	nie dotyczy	mętność - 156 dni ogólna liczba mikroorganizmów - 55 dni	plukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej	przewodzone 2 postępowania. 1- zakończone 23.06.2022 r.; 2 - wydano decyzję nakazującą z terminem realizacji do dn. 17.02.2023 r.	warunkowo przydatna do spożycia - mętność, ogólna liczba mikroorganizmów
POLANA Sp z o.o. Roki 29 16-030 Supraśl	indywidualne urządzenie wodociągowe Hotelu Lipowy Most	10,96	goście hotelowi i pracownicy hotelu	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespólny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku ul. M. Curie-Skłodowskiej 26 15-050 Białystok	indywidualne urządzenie wodociągowe SP Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego	8	pacjenci i personel szpitala	odmanganianie, odzielazanie, dezynfekcja	nie dotyczy	mangan - 53 dni	plukanie instalacji wodociągowej	postępowanie administracyjne zakończone w dniu 04.09.2022 r.	przydatna do spożycia
SCANIA POLSKA S. A. ul. Katowicka 316 05-830 Nadarzyn	indywidualne urządzenie wodociągowe SCANIA POLSKA	1,55	pracownicy SCANIA POLSKA	odmanganianie, odzielazanie,wymyianie jonowa, napowietrzanie	nie dotyczy	zapach -19 dni jon amonu - 71 dni	plukanie instalacji wodociągowej	przewodzone 2 postępowania: 1 - zakończone 25.08.2022 r.; 2 - postępowanie trwa, prowadzone są działania naprawcze	warunkowo przydatna do spożycia - zapach
Casablanca Catering Sp. z o.o. ul. Legionowa 20/19 15-092 Białystok	indywidualne urządzenie wodociągowe Folwark Nadawki	6	goście hotelowi i pracownicy hotelu	odzielazanie, odmanganianie, filtracja	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
SAMASZ Sp. z o.o. ul. Trawiasta 1 16-060 Zabłudów	indywidualne urządzenie wodociągowe SAMASZ	32,71	pracownicy SAMASZ	odmanganianie, odzielazanie, filtracja	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Sosnowe Zastere S. A. Artemowicz, E. Espinosa, A. Artemowicz s.c. ul. Leśna 20 16-001 Ignatki Osiedle	indywidualne urządzenie wodociągowe Sosnowe Zastere	9	goście hotelowi i pracownicy hotelu	brak	nie dotyczy	zapach -21 dni	plukanie instalacji wodociągowej	postępowanie administracyjne zakończone w dniu 26.07.2022 r.	przydatna do spożycia
MISPOL S. A. ul. Octowa 1 15-399 Białystok	indywidualne urządzenie wodociągowe MISPOL	337	pracownicy MISPOL	odmanganianie, odzielazanie, dezynfekcja	nie dotyczy	arsen -76 dni żelazo - 25 dni suma chloranów i chlorynów - 20 dni	plukanie instalacji wodociągowej	przewodzone 2 postępowania administracyjne: 1 - zakończone w dniu 17.03.2022 r.; 2 - postępowanie trwa, prowadzone są działania naprawcze.	warunkowo przydatna do spożycia - żelazo
CEOC International Sp. z o.o. ul. Kowanowska 48 64-600 Oboorniki	indywidualne urządzenie wodociągowe POLMOS	207	pracownicy POLMOS	odzielazanie, odmanganianie, nityfikacja, napowietrzanie, filtracja, regulacja twardości	nie dotyczy	ogólna liczba mikroorganizmów - 8 dni	plukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej	postępowanie administracyjne zakończone w dniu 22.03.2022 r.	przydatna do spożycia
Obiekt noclegowy Pięć Dębów, Rymska 7, 16-030 Supraśl	indywidualne urządzenie wodociągowe na terenie Obiektu noclegowego Pięć Dębów	4	goście hotelowi i pracownicy hotelu	brak	nie dotyczy	bakterie grupy coli -1 dzień	plukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej	postępowanie administracyjne zakończone w dniu 15.11.2022 r.	przydatna do spożycia
Dom Pomocy Społecznej w Jąłowcu ul. Leśna 11, 16-050 Michałowo	indywidualne urządzenie wodociągowe Domu Pomocy Społecznej w Jąłowcu	13	0,09	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych im. Janusza Korczaka w Krasnem 16-060 Zabłudów	indywidualne urządzenie wodociągowe CAOPOW im. J. Korczaka w Krasnem	6,6	0,033	odzielazanie, odmanganianie, dezynfekcja -lampa UV, napowietrzanie	nie dotyczy	zapach, mętność, mangan, żelazo, smak - 365 dni	plukanie instalacji wodociągowej	przewodzone postępowanie z terminem do dnia 31.03.2023 r.	warunkowo przydatna do spożycia - zapach, mętność, mangan, żelazo, smak
Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku ul. Baranowicka 203 15-530 Białystok	indywidualne urządzenie wodociągowe Domu Pomocy Społecznej, Białystok, ul. Baranowicka 203 - Rila w Bobrowej	10	0,035	odzielazanie, adsorpcja arsenu na węglu aktywnym, napowietrzanie	nie dotyczy	arsen - 43	plukanie instalacji wodociągowej	zakończono postępowanie administracyjne w dniu 12.12.2022 r.	przydatna do spożycia
SP 202 w Łapach ul. Korczaka 23	indywidualne urządzenie wodociągowe SP 202 w Łapach	21,33	pacjenci szpitala	odzielazanie, napowietrzanie	nie dotyczy	zapach - 179 dni mętność -354 dni mangan - 257 dni ogólna liczba mikroorganizmów - 88 dni	plukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej	przewodzone 3 postępowania administracyjne: 1 - zakończone w dniu 24.11.2022 r.; 2 - zakończone w dniu 24.11.2022 r.; 3 - trwa postępowanie, decyzja prołgująca do dnia 31.12.2022 r.	warunkowo przydatna do spożycia - mangan
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Łazniah Łaznie 23	indywidualne urządzenie wodociągowe Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łazniah	2	osoby korzystające w godzinach otwarcia placówki	odzielazanie, napowietrzanie	nie dotyczy	ogólna liczba mikroorganizmów - 51 dni mangan - 111 dni	plukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej	przewodzone 2 postępowania administracyjne: 1 - zakończone w dniu 11.05.2022 r.; 2 - z terminem do 17.03.2023 (mangan)	warunkowo przydatna do spożycia - mangan
EUROPOL GAZ, Kondratki 60, 16-050 Kondratki	indywidualne urządzenie wodociągowe na terenie obiektu EUROPOL GAZ	41,6	pracownicy Thozni i firm zewnętrznych (43 osoby)	odzielazanie, odmanganianie	nie dotyczy	azotyny - 211 dni	plukanie instalacji wodociągowej	postępowanie administracyjne zakończone w dniu 09.08.2022 r.	przydatna do spożycia
Szpital im. PCK w Białymstoku, Henryka Sienkiewicza 79, 15-003 Białystok	indywidualne urządzenie wodociągowe na terenie Szpitala im. PCK w Białymstoku	6,8	pacjenci szpitala	filtracja, napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Zajazd Leśny Andżelika Łopacińska, ul. Białostocka 2A, 16-000 Czarna Białostocka	indywidualne urządzenie wodociągowe na terenie obiektu Zajazd Leśny Andżelika Łopacińska	2,2	goście zajazdu i pracownicy zajazdu	napowietrzanie, odzielazanie	nie dotyczy	zapach - 9 dni mangan, mętność - 68 dni bakterie gr coli - 8 dni ogólna liczba mikroorganizmów - 22 dni	plukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej	przewodzone 3 postępowania: 1- zakończone w dniu 25.10.2022 r.; 2- zakończone w dniu 01.11.2022 r.; 3 - z terminem realizacji do dnia 16.01.2023 r.	warunkowo przydatna do spożycia - mangan, mętność
Majątek Howieny Anna Manciewicz, Pomigacze 51 18-106 Turówi Kościelna	indywidualne urządzenie wodociągowe na terenie obiektu Majątek Howieny Anna Manciewicz w Pomigaczach	3,6	goście obiektu i pracownicy Majętku Howieny	brak	nie dotyczy	mętność -146 dni jon amonu -101 dni arsen i żelazo -49 dni ogólna liczba mikroorganizmów - 55 dni	plukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej	przewodzone 3 postępowania: 1- zakończone w dniu 16.10.2022 r.; 2- zakończone w dniu 07.12.2022 r.; 3 - wydano decyzję nakazującą z terminem realizacji do dnia 13.02.2023 r.	warunkowo przydatna do spożycia - ogólna liczba mikroorganizmów
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Żyndramy - Kościółkowskiego ul. Fabryczna 27 15-471 Białystok	indywidualne urządzenie wodociągowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Żyndramy - Kościółkowskiego ul. Fabryczna 27, 15-471 Białystok	47,5	pacjenci i personel szpitala	napowietrzanie, odzielazanie, odmanganianie	nie dotyczy	mętność - 56 dni ogólna liczba mikroorganizmów - 26 dni żelazo - 66 dni	plukanie filtrów	Postępowanie zakończone w dniu 04.10.2022 r.	przydatna do spożycia
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok	indywidualne urządzenie wodociągowe na terenie drogowego przejścia granicznego w Bobrownikach	15,5	pracownicy przejścia granicznego i podróżni	dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
powiat bielecki									
8 procentów wody, 14 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia									
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bieleku Podlaskim ul. Studziwodka 37 17-100 Bielek Podlaski	wodociąg Bielek Podlaski: Bielek Podlaski, Augustowa, kol. Na Brańskiej	2679	24,610	napowietrzanie, filtracja, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia

Miasto Brańsk ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk	wodociąg Brańsk: Brańsk	354,3	3,550	napowietrzanie, filtracja, odfekalnianie, odamanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	jon amonu - 45 dni	przegląd zbiorników odfekalniczych, zbiorników odmanganianczy oraz przegląd zbiornika napowietrzającego wodę	postępowanie zakończone z dniem 2022-03-03	przydatna do spożycia
Gmina Bielsk Podlaski ul. Mickiewicza 46 17-100 Bielsk Podlaski	wodociąg Bielsk gminny: Bielsk Podlaski, Widowo, kol. Widowo, Kotły, Sali, Sobółka, Piętki, Przekły, Helody, Orłanka, Parzewo, Opodólniki, Biała, Krzywa, Męgisze, Stupniki, Kobylny, Trzeszczoki, Zubowo, Łolnica, kol. Utyki, Kołki (pow. hajnowski)	298,2	1,460	napowietrzanie, filtracja, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Boleszy: Boleszy, Zawady, Skrzypki Małe, Skrzypki Duże, Pietrzykowie Wycisli, Pietrzykowie-Gódkę, Piłki, Szarady, Grabowiec, Dobromi, kol. Dobromi, Truski, Sierakowina, Lubin Rudolty, Brześcianka, Stryki, Lubin Koscielny	336,5	1,480	napowietrzanie, filtracja, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Rajsk: Rajsk, kol. Rajsk, Oraboby, Hacki, Proniewicze, Hryniewiczze Małe, Płociny, Rępniewo, Deriski, Stosławcz, Husaki, Baraki, Orzechowicze, Nalęgi, Woronie, Hryniewiczze Duże, Ploski, Kłoczowy, Jarniewiczze, Malinowce	283,2	1,600	napowietrzanie, filtracja, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Administrator: Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. ul. Elewatorska 31 15 - 620 Białystok Właściciel: Gmina Bocki ul. Plac Armii Krajowej 3 - 17 - 111 Bocki	wodociąg Bocki: Bocki, Jakubowice, Skulimnowo, Bodańki, Bodaćki, Olszewo, Wiercień, Hwarzyki, Szumki, Starowieś	345	2,095	napowietrzanie, filtracja, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Gmina Brańsk ul. Rynek 8 17-120 Brańsk	wodociąg Kalnica: Kalnica, Bronka, Chojewo, kol. Chojewo, Dębowno, Kiernosnowo, Kiernosówek, Pace, Oleśkie, Olszewo, Poletyły, Śerady, Zakuska Koronna, Zakuskie Koscielne, Majorowina, kol. Otopy, kol. Jarmarkowszczyzna	333	1,575	napowietrzanie, filtracja, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Koszewo: Koszewo, Kadłubówka, Nowosady.	51	0,220	napowietrzanie, filtracja, odfekalnianie, odamanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	mangan - 319 dni	Wykonano przegląd techniczny SUW. Przeprowadzono płukanie SUW i sieci wodociągowej. Wymieniono zawór zwrotny powietrza oraz regulator ciśnienia hydrantu. Przepłynęło pompy od studni głębinowej o mocy 18kW na pompę o mniejszej mocy 15 kW. Zaplanowano kompleksową modernizację SUW Koszewo.	przebiega postępowanie administracyjne w terminie do 2023-11-16	warunkowo przydatna do spożycia - mangan
	wodociąg Domonowo: Domonowo, Mielni, Pruszanka Stara, Patoki, Patoki - góbkowa, Pruszanka-Baraniki, Pietraszki, Gliniki, Pieliska, Markowo, Ferma, Kiewski, Ściany, Zanie, kol. Kalnowiec, Markowo Wólka (powiat wysokomazowiecki)	472	1,775	napowietrzanie, filtracja, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Brzeźnica: Brzeźnica, Burchaty, Lubieszce, Oleksin, kol. Oleksin, Pogławie, Holonki, Klichy, Płonowo, Puchaly Nowe, Puchaly Stare, Spieszyn, Widłigowo, Szmurły, Olendy, kol. Konotopa	505	1,975	napowietrzanie, filtracja, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Gmina Orla ul. Mickiewicza 5 17-106 Orla	wodociąg Orla: Orla, Reduty, Miłkacze, Koszele, Wólka, Szczyły-Nowodwory, Szczyły-Dzięciołowo, Krywiatycze, kol. Antonowo, Morze (powiat hajnowski)	214,7	1,505	napowietrzanie, filtracja, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Oleksze: Moloczeki, Krasna Wieś, Spiczki, Lewki, Topczykały, Paszkowszczyzna, Sennie, Malininki, kol. Maliniki, Gregorowce, kol. Gregorowce, Szeszary, Nurzec, Knorydy, Dubiałzyn, Mokre, Podbiele, Kaczy, Rajki, Wólka Wygonowska, Moskiewce, Krynki, Pawłonow, Cecyli Zabłotne, Dydule, Oleksze, Gredle, kol. Gredle, Koszki, Bystre, Pasieka, Dziecinne, Dubno, Śnieżki, Sasiny, kol. Baranowce, kol. Bocki	381,2	2,848	dezynfekcja końcówka (lampa UV), dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Gmina Rudka ul. Bratńska 13 17-123 Rudka	wodociąg Rudka: Rudka, Karp, Niemce-Ząbki, Niemce-Skody, Niemce Nowe, Niemce Stare, Niemce-Jarnęty, Kocce Borowe, kol. Jasniki	201	1,615	napowietrzanie, filtracja, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Gmina Wysoki ul. Piórkowska 2 17-132 Wysoki	wodociąg Budłowo: Budłowo, Topczewo, Wólka Piętkowska, Zaleski, Siedki, Włodki, Wólka Zalewska, Gawiny, Trzeszczkowo, Bogusze, Pierzchały, Malese, Górskie, Szczepany, Zakrzewo, Tworki, Kalinówka, Niewino Borowe, Niewino Popławskie, Niewino Karmieniekie, Niewino Lednie, Niewino Stare, Łasce, Młodawca, Olszanica, Ignatki, Godziebzy, Ośwoda, Wypychy, Kocmierz, Falki, Zdrojki, Kowale, Łubice, Filipy, Samulki Duże, Samulki Małe, Mierwin Duży, Mierzwini Mały, Szepki, Kozuszy, Strabka, Bujnowo, Mieszkzi, Mosławo, Nowe Baginie, Stare Baginie, Wierpęchy Nowe, Kamieniny Dwór, Stawiecze, Wiktorzyn, kol. Ostrówek, Łysy, Łuczaję, Wysoki, Pulisz, Warpęchy Stare, Sasiny	837	4,195	napowietrzanie, filtracja, dezynfekcja końcówka (lampa UV), dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
5 producentów indywidualnych urządzeń wodociagowych									
LAKTOPOL-8 Sp. z o.o. ul. Zacize 30/11 31-156 Kraków LAKTOPOL-8 Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny w Bielsku Podlaskim Wojśka Polskiego 52	indywidualne urządzenie wodociagowe Zakładu Produkcyjnego LAKTOPOL-8 w Bielsku Podlaskim, ul. Wojska Polskiego 52	241,4	pracownicy zakładu, klienti baru "Ama"	napowietrzanie, filtracja, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
"SUEMPOL" Sp. z o.o. ul. Białostocka 69A 17-100 Bielsk Podlaski	indywidualne urządzenie wodociagowe SUEMPOL Zakładu Suempol w Bielsku Podlaskim ul. Białostocka 69A	404	pracownicy zakładu	napowietrzanie, filtracja, dezynfekcja końcówka (lampa UV), dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
KARCZMA "KOSZARKA" Ewa Gawryluk Płoski 201 17-100 Bielsk Podlaski	indywidualne urządzenie wodociagowe KOSZARKA	1,4	klienti karczmy i polski noclegowych, pracownicy karczmy	napowietrzanie, filtracja, odfekalnianie, odamanganianie, regulacja twardości, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	mętność - 50 dni	Przegląd techniczny SUW, wymiana filtra, płukanie urządzeń wodociagowych.	postępowanie zakończone z dniem 2022-06-01	przydatna do spożycia
Andrzej Jóźwiak, Beata Jóźwiak Lewer Catering i s.c. ul. Mała 2 17-100 Bielsk Podlaski	indywidualne urządzenie wodociagowe CHUTOR obiektu "Chutor nad Narwią" w Płoskach 204, 17 - 100 Bielsk Podlaski	3	goście obiektu noclegowego i pracownicy obiektu	napowietrzanie, filtracja, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72 h - 69 dni	Przegląd techniczny SUW, dezynfekcja całej sieci, płukanie urządzeń wodociagowych.	przebiega postępowanie administracyjne w terminie do 2023-01-31	warunkowo przydatna do spożycia - ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72 h
LEGA Eugeniuz Gawryluk ul. Botaniczne 9A 15-674 Białystok	indywidualne urządzenie wodociagowe OW Narwa Ośrodek Wypoczynkowy "NARWA" w Płoskach, 17-100 Bielsk Podlaski	1,3	goście ośrodka	napowietrzanie, filtracja, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72 h - 63 dni mętność - 77 dni	Przegląd techniczny SUW, dezynfekcja i płukanie sieci wodociagowej, czyszczenie filtra poprzez wielokrotne płukanie, ustawienie krótszego odstępu czasu między płukaniami filtra, płukanie całej instalacji hydraulicznej.	Prowadzono 2 postępowania administracyjne: 1 - zakończone z dniem 2022-12-05; 2 - zakończone z dniem 2022-12-15	przydatna do spożycia
powiat grajewski									
6 producentów wody, 14 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia									
Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. Siemkiewicza 34 19-200 Grajewo	wodociąg Grajewo: Grajewo	2914	19,845	napowietrzanie, filtracja, odfekalnianie, odamanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Urząd Gminy Grajewo ul. Komunała 6 19-200 Grajewo	wodociąg Wojnowódz: Mierucie, Toczyłowo, Szymany, Szymany Kolonia, Dandówek, Koty Rybno, Koszarówka, Ruda, Kacprowo, Sojczyn Borowy, Sojczyn Gradowy, Kapice, Przechody, Elzbiecin, Flesze, Łędkowo, Uścizanki, Wojnowódz, Wierzbowo, Cyryki, Dylma, Mareckie, Boczki Średnie, Chojnowek, Kurniewka, Popowo, Karjowa, Kurki, Sikora, Łamane Grady, Konopki, Konopki-Kolonia	876	4,184	napowietrzanie, filtracja, odfekalnianie, odamanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Białaszewo: Białaszewo, Białaszewo-Kolonia, Brzeczowa, Brzeczowa Wólka, Okół, Ciemięrzyno, Godkowo, Lipisław, Łęki, Łoszewo, Modzele, Sojczynek, Gackie, Pieniążki, Ślenickie, Gostymy	205	1,272	napowietrzanie, filtracja, odfekalnianie, odamanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	bakterie grupy coli - 27 dni	płukanie sieci, chlorowanie	zakończono postępowanie administracyjne z dniem 30.11.2022 r.	przydatna do spożycia

Załad Komunalny w Radziłowie pl.500 lecia 14 19-213 Radziłów	wodociąg Radziłów: Radziłów, Karowo, Okrasin, Ostrowik, Janowo	213	1,068	napowietrzanie, filtracja, odzalanianie, odamanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Święcienin: Klimaszewica, Święcienin, Miśchy, Borawskie Awissa, Konopki Awissa, Klefany, Kramarzewo, Kownatki, Czerwonki, Sołnia	187	0,991	napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Szucz: Szucz, Glinki, Zakrzewo, Wągrownica, Rydzewo Ślacheckie, Rydzewo Pieniążki	218	0,625	napowietrzanie, filtracja, odzalanianie, odamanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Łoje Awissa: Brychty, Czachy, Racibory, Brodowo, Barwiki, Duzze, Dębówka, Konopki, Wyprychy, Salsy, Łoje Awissa, Szylki	169	0,440	napowietrzanie, filtracja, odzalanianie, odamanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Wielobranzowe Przedsiębiorstwo Komunalne - Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. ul.Śmiełewicza 15 19-230 Szczuczyn	wodociąg Szczuczyn: Szczuczyn, Świdry Awissa	461	3,282	napowietrzanie, filtracja, odzalanianie, odamanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Wólka: Wólka,Skaje,Rakowo, Zaczeczki, Bętkowo, Guty, Lipniki, Tarsachy, Gurki, Bzury, Żółdówka - Adamowo, Milewo, Niedzwiedzkie, Danowo, Niekłowo	659	1,378	napowietrzanie, filtracja,wegiel aktywny, odzalanianie, odamanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	mgiełność - 59 dni	plukanie sieci	zakończone postępowanie administracyjne z dniem 30.09.2022 r.	przydatna do spożycia
	wodociąg Niedzwiedzia: Niedzwiedzia, Brzezino, Czarnówek, Żelazki, Czarnowo, Mazewo, Kurki, Jambrzyki, Dolegi, Chojnowo, Sokaly, Konieski Małe, Konieski Rostrozewo, Obrytki	261	1,118	napowietrzanie, filtracja, odzalanianie, odamanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	ogólna liczba mikroorganizmów - 59 dni	plukanie sieci, chlorowanie	zakończone postępowanie administracyjne z dniem 30.09.2022 r.	przydatna do spożycia
Urząd Gminy Wąposz pl. Rzędziana 8 19-222 Wąposz	wodociąg Wąposz: Wąposz, Żebry, Bukowo	146	1,160	napowietrzanie, filtracja, odzalanianie, odamanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Ławek: Ławek, Łępcie, Modzele, Jaki, Niebrydy, Niecki, Szymany, Kolonia Łazy	183	0,810	napowietrzanie, filtracja, odzalanianie, odamanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Zalesie: Zalesie, Sulewo Kownaty, Sulewo Prussy, Bagenisz, Kędzińrowo, Zaborowo, Komosewo, Kudłaczewo	102	0,674	napowietrzanie, filtracja, odzalanianie, odamanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Załad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Warszawska 2A 19-206 Rajgród	wodociąg Rajgród: Rajgród, Czarna Wiew, Kosyły, Wojty, Beldy, Śkrodkie, Karzewo, Karowo, Kolaśki, Stoczek, Kozłówka, Przestrzele, Bukowo, Rydzewo, Kosówka, Wólka Mała, Wólka Piotrowska, Mleczce, Danowa, Łazane, Turczyn, Bielina, Rykaczyna, Woźnawiel, Orzechówka, Ciszewo, Pierzyczkowo, Pierzyczków	654	4,438	napowietrzanie, filtracja, odzalanianie, odamanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
8 producentów indywidualnych urządzeń wodociagowych									
Spółdzielnia Mleczarska „Mlekol” w Grajewie, ul. Elewatorska 13 19-203 Grajewo	indywidualne urządzenie wodociagowe MLEXPOL	2324	pracownicy	napowietrzanie, filtracja, odzalanianie, odamanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Nadleśnictwo Rajgród w Tamie 19-206 Rajgród	indywidualne urządzenie wodociagowe NADLEŚNICTWO RAIGRÓD	7	0,080 mieszkanców miejscowości Tama + pracownicy	napowietrzanie, filtracja, odzalanianie, odamanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
BIEBRZA Sp. z o.o. Zagroda Kuwasy Woźnawiel 30A, 19-206 Rajgród	indywidualne urządzenie wodociagowe ZAGRODA KUWASY	9	goście hotelowi, pracownicy	napowietrzanie, filtracja, odzalanianie, odamanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Rajgort Sp. z o.o., ul. Młyńska 42/115, 01-171 Warszawa Centrum Szkoleniowo-Rekreacyjne "Knieja", ul. Leśna 21, 19-206 Rajgród	indywidualne urządzenie wodociagowe KNEJA	16	goście hotelowi, pracownicy	napowietrzanie, filtracja, odzalanianie, odamanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Handel Obwoźny i Stacjonarny Jan Gołebiewski ul. J. Żamoyńskiego 16 19-120 Knyszyn Ośrodek wypoczynkowy "Łabędy" ul. Leśna 3, 19-206 Rajgród	indywidualne urządzenie wodociagowe LABEŹ	40	goście hotelowi, pracownicy	napowietrzanie, filtracja, odzalanianie, odamanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Pleiderer Grajewo sp. z o.o. ul. Wiatrowa 1, 19-203 Grajewo	indywidualne urządzenie wodociagowe PLEIDERER	70	pracownicy	napowietrzanie, filtracja, odzalanianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
ABi Serwis ul. Baranowska 45 15- 544 Białystok Ośrodek Wypoczynkowy "Energetyk" ul. Leśna 1, 19-206 Rajgród	indywidualne urządzenie wodociagowe ENERGETYK	12	goście hotelowi, pracownicy	napowietrzanie, filtracja, odzalanianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Janusz Zwoliński, ul. Piłsudskiego 25, 19-200 Grajewo	indywidualne urządzenie wodociagowe Pokoje noclegowe Zwoliński	6	goście	filtracja, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	bakterie grupy coli - 5 dni	plukanie, chlorowanie	zakończone postępowanie administracyjne z dniem 13.04.2022 r.	przydatna do spożycia
powiat hajnowski									
4 producentów wody, 18 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia									
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanałizacji Sp. z o.o. ul. Słowackiego 29 17-200 Hajówka	wodociąg Hajówka: Hajówka, Lipiny, Skryplewo, Postołowo, Dubry, Śmierny Gród	2436,8	2,0194	napowietrzanie, filtracja, odzalanianie, odamanganianie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Nowoberezowo: Białaczyszyna, Borydówka, Czyżyki, Chytno, Dubicze Oroczone, Dubiska Ferma, Gołakowa Seyja, Kotówka, Nowosady, Nowoberezowo, Nowokorinno, Olchowa Kładka, Progała, Puciska, Przeczody, Rzepiska, Smolany Sadek, Sorocza Nózka, Trywicka, Wygod, Wiskowo, Zwodzieńskie, Mochotne, Siare Berezowo	241,84	1,528	napowietrzanie, filtracja, odzalanianie, odamanganianie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Orzeszkowo: Orzeszkowo, Łozcie, Topilo, Duże, Borek, Pałeczniki, Pałeczniki Stęski, Jaki Jagodniki	72,66	0,381	napowietrzanie, filtracja, odzalanianie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Dubicze Carlswe: Dubicze Carlswe, Grabowice, Tołłowce, Długi Bród, Zabagonie, Staryna, Kłakowo, Wiluki, Werstok, Wojnowka, Piaski, Krugle, Czechy Orłarskie, Rutka, Jelonna, Krakowiszczyna, Pałeczniki Małe, Witowo, Góry Gród, Wygon, Stary Korinn, Iosok, Jagodniki, Semiwolski, Koryciaki, Polanica, Kuraszewo, Biała Straz	284,3	1,377	odzalanianie, uftamianie i redukcja, filtracja, napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Wodociąg Podlaskie Sp. z o.o. ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok	wodociąg Białowieża: Białowieża, Pogorzecze, Teremiski, Grudki, Buły, Budy Leśne	485,0	2,016	odzalanianie, filtracja, napowietrzanie	nie dotyczy	mgiełność -14 dni mangan, żelazo - 62 dni	sprawdzenie procesu technologicznego, sprawdzenie poprawności pracy urządzeń, plukanie filtrów	Prowadzono 2 postępowania administracyjne: 1 - zakończone z dniem 09.08.2022 r.; 2 - zakończone z dniem 06.10.2022 r.	przydatna do spożycia
	wodociąg Czerłoka: Czerłoka	5,3	0,065	odzalanianie, uftamianie i redukcja, filtracja, napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Czyż: Czyż, Łady, Łuszcz, Leniewo, Kopy, Kuraszewo, Wierpka, Wólka, Kamień, Ostawa, Złucz, Podreżeczny, Ścokatowo, Podwielżanka, Rakowicze, Bujakowszczyzna	109,0	1,340	odzalanianie, uftamianie i redukcja, filtracja, napowietrzanie,dezynfekcja końcowa lampą UV	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Klejnik: Klejnik, Leszczyn, Hukowicze, Łapuchówka, Iosok, Tyminiec Mały, Tyminiec Duży, Radzik, Łachy, Gorodczyne	135,0	0,741	odzalanianie, filtracja, napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Kleszczel: t: miasto Kleszczel	164,0	0,966	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Kleszczel II: Kleszczel ul. Akucjowa (osiadłe Spółdzielni Mieszkaniowej), Dąz, Żaki, Pogreby, Akucja, Piotrowiczyna, Kosina	151,0	0,458	odzalanianie, filtracja, napowietrzanie	nie dotyczy	ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22° C - 36 dni	sprawdzenie szczelności obudowy studni, sprawdzenie procesu uzdatniania wody, sprawdzenie poprawności pracy urządzeń, sprawdzenie poprawności plukania filtrów, plukanie sieci wodociągowej	postępowanie zakończone z dniem 17.10.2022 r.	przydatna do spożycia
	wodociąg Suchowolce: Suchowolce, Zaleszany, Saki, Toporki, Rowy	38,0	0,345	odmanganianie, odzalanianie, filtracja, napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia

	wodociąg Narew: Narew, Ancuty, Chrabostowska, Doratynka, Gradczno, Makówka, Janowo, Kaczali, Kutowa, Skaryszewo, Waski, Rybaki, Cimocho, Hajdułowszczyzna	432,0	1,827	odmanganianie, odfazlanie, filtracja, napowietrzanie	nie dotyczy	mangan - 78 dni	sprawdzenie poprawności pracy pomp, sprawdzenie poprawności pracy sprężarki, wyregulowanie procesu udatniania wody,plukanie filtów, plukanie sieci	postępowanie zakończone z dniem 30.06.2022 r.	przydatna do spożycia
	wodociąg Łosinka: Łosinka, Nowiny, Grodzisko, Kowela, Podborowisko, Krzywiec, Przybudki, Kotłowska, Uśnarszczyzna, Krynica	112,0	0,536	odmanganianie, odfazlanie, filtracja, napowietrzanie, dezynfekcja końcowa lampą UV	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Iwanki: Iwanki, Saki, Waniewo, Ogrodniki, Białki, Trześcińska, Odrzyki, Bruszkowszczyzna, Gorygę, Hoźna, Potoka, Hieronimowo - nowa białostocki	167,0	0,462	odmanganianie, odfazlanie, filtracja, napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Gmina Narewka ul. Białowieża 1 17-220 Narewka	wodociąg Narewka: Narewka, Grodzisk, Minkówka, Janowo, Mikłaszewo, Stoczek, Świnorog, Skupowo, Zabłotczyzna, Bernadzki Most, Borowe, Bielczy, Baczyszczy, Dąbrowa, Cieremki, Elaszuki, Łoskowsko Nowe, Lewkowsko Stare, Kojany, Kapitałowszczyzna, Kordón, Michrówka, Nowiny, Ochrymy, Podewłokwie, Planta, Poroste, Suszczy Borek, Gruszy, Guszczeżyna, Gramotne	600,39	2,380	odfazlanie, utlenianie i redukcja, filtracja, napowietrzanie, dezynfekcja końcowa UV	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Siemianówka: Siemianówka, Babią Góra, Borowce, Kruhlik, Leśna, Ludwinowo, Łozowe, Mostki, Nowa Łuka, Olchówka, Pręty, Pasieki, Polymie, Słobódka, Smolnica, Stary Dwór, Siemianakowszczyzna, Tarnopol, Zabrody, Chomińszczyzna	231,16	0,728	dezynfekcja końcowa lampą UV	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Stare Masiewo: Stare Masiewo, Nowe Masiewo	14,0	0,088	odfazlanie, utlenianie i redukcja, filtracja, napowietrzanie, dezynfekcja końcowa lampą UV	nie dotyczy	ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C - 41 dni mętność - 214 dni	sprawdzenie procesu udatniania wody, czyszczenie zbiorników, dezynfekcja systemu dystrybucji wody, zaistalowanie lampy UV	Prowadzono 2 postępowania administracyjne: 1 - zakończone z dniem 16.05.2022 r.; 2- prowadzone z terminem do dnia 30.06.2023 r.	warunkowo przydatna do spożycia - mangan r.;
Gmina Czeremcha ul. Duboisia 14 17-240 Czeremcha	wodociąg Kuzawa: Czeremcha, Czeremcha Wiele, Kuzawa, Polkowce, Stawiszcz, Wólka Terechowska, Zubacze, Beretyjszcze, Turuwiszczyzna, Bobrówka, Opaka Duża, Pohulanka, Dobrowoda, Berczyszcze	357,0	3008	odfazlanie, utlenianie i redukcja, filtracja, napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
7 producentów indywidualnych urządzeń wodociagowych									
Olechnowo Spółdzielnia Mleczarska ul. Warszawska 108, 17-200 Hajówka	indywidualne urządzenie wodociagowe OSM Hajówka	471,5	pracownicy	napowietrzanie, filtracja, odfazlanie, odmanganianie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Nadleśnictwo Białowieża ul. Wójciewowska 4, 17-230 Białowieża	indywidualne urządzenie wodociagowe OEL Jagieloniskie	0,51	pracownicy	dezynfekcja końcowa lampą UV	nie dotyczy	ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C - 136 dni	wymiana urządzeń,dezynfekcja ujęcia wody i sieci wodociagowej, zaistalowanie lampy UV	postępowanie zakończone z dniem 02.06.2022 r.	przydatna do spożycia
Jerzy Kucsko, Budy nr 73, 17-230 Białowieża	indywidualne urządzenie wodociagowe Zajazd Myśliwki	0,4	goście, pracownicy	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku ul. Mickiewicza 3 15-213 Białystok	indywidualne urządzenie wodociagowe na terenie drogowego przejścia granicznego w Białowieży	0,5	pracownicy przejścia granicznego i podróźni	dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22° C po 72h- 150 dni	kilkukrotna dezynfekcja i plukanie urządzenia wodociagowego	postępowanie administracyjne z terminem realizacji do dnia 31.05.2023 r.	woda warunkowo przydatna do spożycia - ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h
SP ZOZ w Hajnówce ul. Doc. Adama Dowgirda 9 17-200 Hajówka	indywidualne urządzenie wodociagowe SP ZOZ w Hajnówce	62,74	pacjenci szpitala, pracownicy	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
SOVA INVEST Sp. z o.o. Nieznany 86r 1., 17-200 Hajówka	indywidualne urządzenie wodociagowe Enliwa Białowieża	16,9	pracownicy, turyści	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Podlaski Oddział Strazy Granicznej im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza ul. gen. Józefa Bemsa 100, 15-970	indywidualne urządzenie wodociagowe przy Domku Spotkań Granicznych w Białowieży	1,0	goście resortowi	brak	nie dotyczy	bakterie grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C, mętność- 186 dni	czyszczenie , dezynfekcja ujęcia wody i instalacji wodociagowej	Prowadzono postępowanie administracyjne wydano decyzję o braku przydatności wody do spożycia i nakazano unieruchomienie urządzenia wodociagowego.	brak przydatności wody do spożycia - bakterie grupy coli
powiat kolneński									
6 producentów wody, 13 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia									
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Kolejowa 4A 18-500 Kolno	wodociąg w Kolnie: m. Kolno, Gromadzyn Stary gm. Kolno	1040,53	10143	napowietrzanie, filtracja, odfazlanie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach ul. Polowa 22 18-520 Stawiski	wodociąg w Stawiskach: Stawiski, Chmielowo gm. Stawiski	299,82	1976	napowietrzanie, filtracja, odfazlanie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	jon amonu-34 dni	czyszczenie mieszaczy i udrożnienie dysz oraz zwiększenie napowietrzenia wody w mieszaczach	postępowanie administracyjne zakończone z dniem 05.07.2022 r.	przydatna do spożycia
	wodociąg w Sokolach: Sokolaki, Kuczyński, Zabele, Michy, Taflisy, Dziegiele, Rogale, Romany, Ramoty, Miesiołki, Lisz, Żelazki, Miećki, Rostki, Cedry, Cwaliny, Jurzec Słachecki, Jurzec Włosciński, Baryłkowo, Środo Mała, Stawiski ul. Smolnicki	369,76	2097	napowietrzanie, filtracja, odfazlanie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg w Karwowie: Karwowo, Budy Stawskie, Budy Poryckie, Zabłotowo, Ignarowo, Wilkowsko, Hipolitowo, Poryte, Dzierzbia, Wysokie Małe, Wysokie Duże, Zalesie, Rudzki	299,82	1535	napowietrzanie, filtracja, odfazlanie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Ogrodowa 1 18-516 Mały Płock	wodociąg w Korzenistom: Korzeniste, Rakowo Stare, Rakowo Nowe (gm. Mały Płock), Borkowo, kol. Zakroczne (gm. Kolno)	200,11	1078	napowietrzanie, filtracja, odfazlanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg w Rogienicach: Rogienice Wielkie, Rogienice Wypychy, Rogienice Piaseczne, Kolaki Strumienie, Kolaki Wietrzykowo, Mały Płock, Budy Żelazne, Józefowo, Chłudnie, Włochi, Śmiarowo, Waski, Budy Kozłowska, Popki, Wygrane, Krukowska, Zalesie, Mićkowie, Cwaliny Małe, Cwaliny Duże, Ruda Środo, Rudka Środo, Kąty, Józefowo, Chłudnie, Włochi, Śmiarowo, Waski, Popki	410,49	3773	napowietrzanie, filtracja, odfazlanie, odmanganianie, dezynfekcja lampami UV oraz podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Wójt Gminy Kolno, ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno	wodociąg w Janowie: Janowo, Nikowizna, Łozowo, Borkowo kol. (gm. Kolno), Kąty kolonie (gm. Mały Płock)	98,72	702	napowietrzanie, filtracja, odfazlanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg w Zabele: Zabele, Czerwone, Kolmagi, Gietki, Waski, Górszczyzna, Kozółki, kolonie: Białki, Stary Gromadzyn, Rupin	272,57	2594	napowietrzanie, filtracja, odfazlanie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg w Kumelsku: Kumelsk, Kowalewo, Truski Zalesie, Truski Potory, Truski Kucze, Gieki, Danowo, Kielce Kopki, Żebry, Górkasie, Łachowo, Kielce Stare, Rupin, Białki, Wyłkowo, Okurowo, Brzozowo, Brzózki, Filipki Duże, Filipki Małe, Rydzewo Święty, Osiuki Olszyny, Włosebory, Tyski Wądołowo, Tyski Łabno, Odolesno, Wieleńskie, Zakroczne, Gromadzyn Wyłkno, Cernice, Pachuczyn, Wincenta	581,53	3527	napowietrzanie, filtracja, odfazlanie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Wójt Gminy Grabowo ul. Gen. Wł. Sikorskiego 1 18-507 Grabowo	wodociąg w Grabowie: Grabowo, Grabowskie, Gołanki, Wiszowate, Skrodo Wielka, Konopiaki Mierny, Konopiaki Białystok, Stare Guty, Guty Podlesie, Leśki Małe, Leśki Duże, Marki, Bągińskie, Przyderowo, Andrychy, Chelchy, Milewo-Gałązki (gm. Grabowo), Kosaki (gm. Kolno)	195,227	2342	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg w Gnatowie: Rosochate, Kurkowo, Gnatowo, Siwki, Ciemińska, Świdry Podlesie, Świdry Dobrzyce, Lubiane, Żebrki, Surahy, Kowancin, Wojsławcy, Kamińskie, Pasichy, Grędy Michaly, Grędy Modziele, Stawiane	168,487	1018	napowietrzanie, filtracja, odfazlanie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Wójt Gminy Turzyl ul. Jana Pawła II 49 18-525 Turzyl	wodociąg w Turzyl: Turzyl	82,57	631	brak	nie dotyczy	mangan-56 dni bakterie grupy coli-20 dni ogólna liczba mikroorganizmów-16 dni	plukanie, dezynfekcja urządzeń wodnych	Prowadzono 2 postępowania administracyjne: 1 - z terminem wykonania do dnia 30.09.2023 r.; 2- zakończone z dniem 09.11.2022 r.	przydatna do spożycia
	wodociąg w Lemanie: Leman, Ksełki, Zimna, Łacha, Wanaćja, Nowa Ruda	274,52	1854	napowietrzanie, filtracja, odfazlanie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	mangan, żelazo -110 dni	plukanie urządzeń wodociagowych i sieci	Prowadzono postępowanie administracyjne z terminem do dnia 28.02.2023 r.	przydatna do spożycia
3 producentów indywidualnych urządzeń wodociagowych									
Spółdzielnia Mleczarska "MŁEKPOL" w Grąjewie Zakład Produkcji Mleczarskiej w Kolnie ul. A. Mickiewicza 34 18-500 Kolno	indywidualne urządzenie wodociagowe ZPM Kolno	1214,57	pracownicy zakładu	napowietrzanie, filtracja, odfazlanie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia

Szkola Podstawowa w Ptakach, Ptaki 27 18-525 Turoni	indywidualne urządzenie wodociągowe przy Szkole Podstawowej w Ptakach	1,55		uczniowie i pracownicy szkoły	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	prywatna do spożycia
Benet Sp. z o.o. 07-410 Ostrołęka, ul. Graniczna 7	indywidualne urządzenie wodociągowe przy Stacji Paliw w Turoni, 18-525 Turoni, ul. Olsztyńska 2	0,1		pracownicy i klienti stacji paliw	filtracja, odzietanie, odamaganianie, regulacja twardości, dezynfekcja lampą UV	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	prywatna do spożycia
powiat łomżyński i m. łomża										
9 producentów wody, 23 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia										
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży ul. Zjazd 23 18-400 Łomża	wodociąg Łomża: Łomża	7372	60,468		napowietrzanie, odzietanie, odamaganianie, lampa UV, urządzenia do dezynfekcji wody wg potrzeb.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	prywatna do spożycia
	wodociąg Piątnica: Piątnica Włociańska, Piątnica Poduchowna	542	1,772		napowietrzanie, odzietanie, odamaganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	prywatna do spożycia
	wodociąg Jeziorko: Jeziorko, Budy Czarnocin, Elbiecin, Kalinowo Kolonia, Poniat, Rzgłkowo, Wyrzki, Zabawka, Wiktorzyn	304	1,925		napowietrzanie, odzietanie, odamaganianie, dezynfekcja lampą UV	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	prywatna do spożycia
	wodociąg Dobrzyń-Jawło: Dobrzyń-Jawło, Budy, Mikołajka, Choszczewo, Stary Cydżyn, Czarnocin, Drołcin Lubiejewo, Górki Syreniwo, Górki Szwetkowo, Góry, Kałęczyn, Kiszewka, Kobylin, Kownaty, Motyka, Murawy, Nagórki, Nowy Cydżyn, Olszyny, Olszyny Kolonia, Pęza, Stary Drołcin, Taraskowo, Wyłudzin	795	4,160		dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	prywatna do spożycia
	wodociąg Drodzowo: Drodzowo, Nowedowo, Kalinowo, Rakowo Czachy, Rakowo Boginie, Piątnica Włociańska, Krzewo Stare, Krzewo Nowe, Kosaki, Truski, Żelechy	318	2,936		napowietrzanie, odzietanie, odamaganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	żelazo, mętność - 365 dni	zwiększenie częstotliwości płukania sieci wodociągowej na obszarze zaopatrywania, planowana modernizacja suw.	Prowadzono postępowanie administracyjne z terminem wykonania do dnia 31.07.2023 r.	warunkowo prywatna do spożycia - żelazo, mętność
	wodociąg Jarmuty: Jarmuty, Dłużniewo, Łochynowo, Sierzputy Młode, Sierzputy Stare, Janowo, Grymały, Chojny Młode, Chojny Stare	436	2,693		napowietrzanie, odzietanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	prywatna do spożycia
Zakład Usług Komunalnych Gminy Łomża ul. M.C. Skłodowskiej 1A 18-400 Łomża	wodociąg Stare Modele: Wygoda, Stare Modele, Modele Wyprychy, Modele Skudosz, Puchały, Gać, Lutostań, Kąty, Wyrzki, Milewo	371	1,999		napowietrzanie, odzietanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	prywatna do spożycia
	wodociąg Siemień: Stara Łomża n/rz, Stara Łomża p/sz, Siemień, Bzdina, Przewo, Stara Łomża Żółta	249	1,888		dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	prywatna do spożycia
	wodociąg Nowe Kupiski: Nowe Kupiski, Stara Kupiski, Bolesławica	143	0,591		napowietrzanie, odzietanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C - 4 dni	plukanie sieci	prowadzono postępowanie administracyjne zakończone 13.06.2022 r.	prywatna do spożycia
	wodociąg Podgórze: Stare Konopki, Koski, Kołaczki, Sierzputy Zagajne, Zagroby, Podgórze, Gielczyn, Konarzyce, Zawady Przedmieście, Siemień Rowy, Boguszyce, Czaplce, Mikołajki, Kisiółki, Andrzejki	593	3,388		napowietrzanie, odzietanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	prywatna do spożycia
	wodociąg Bace Suche: Bace Suche	16	0,104		napowietrzanie, odzietanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	prywatna do spożycia
	wodociąg Wiza: Wiza, Męczki, Ruś, Sambory, Wierciszewo, Sieburzyn, Rutkowskie, Zankiewo, Małachowo, Jarmuty, Boguski	323	2,139		napowietrzanie, odzietanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	prywatna do spożycia
Wodociąg Podlaskie Sp. z o.o. 15-620 Białystok ul. Elwetorka 31	wodociąg Bożejewo: Bożejewo Stare, Bożejewo Nowe, Janczewo, Bronowo, Niewkowo, Kramkowo, Rutki, Mrdówki, Nietawice, Kokożki, Siedźmowo	378	1,739		napowietrzanie, odzietanie, odamaganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	prywatna do spożycia
	wodociąg Nowogród: Nowogród, Kupina, Serwatki, Morgonwki, Ptaki, Baki	250	2,411		dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C - 33 dni	plukanie sieci	prowadzono postępowanie administracyjne zakończone 08.11.2022 r.	prywatna do spożycia
Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie ul. Łomżyńska 41 18-414 Nowogród	wodociąg Sławiec: Sławiec, Szablak, Grymały, Grędy Nowogrodzkie, Chmielewo, Dzierzby, Sulimny, Jankowo-Młodzianowo, Jankowo-Skarbowo, Mątawica, Jednacewo	429	2,097		napowietrzanie, odzietanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	prywatna do spożycia
	wodociąg Jedwabne: Jedwabne, Kucze Wielkie, Kotowo Plac, Przeszrele, Grędy Wielkie, Koszaki-Turki, Roski, Grędy Małe, Biciski, Łuchowina-Kucze Małe, Koliwka, Stare Kotowo, Janczewo, Kaimy, ul. Mickiewicza 4 18-420 Jedwabne	370	2,387		dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	prywatna do spożycia
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Jedwabnem sp. z o.o. ul. Mickiewicza 4 18-420 Jedwabne	wodociąg Orlikowo: Orlikowo, Olszewo Górą, Pawelki, Strzyki, Karwowo, Konopki Tłuste, Konopki Chude, Borawskie, Wityłnie, Sierstrzanki, Nadbory, Płazy, Biedry, Brostowo, Chyliny, Chrostowo, Kąty, Męczarce, Burzys, Sopotaki	139	1,569		filtracja, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	prywatna do spożycia
	wodociąg Stare Ratowo: Brulin, Duchyń Młode, Grabowo, Jakać Borki, Jakać Dworna, Jakać Młoda, Jastrząbka Młoda, Stare Ratowo, Stare Szabły, Szerszewo, Szabły Młode, Śniadowo, Truski, Mężenin, Olszewo, Stara Jakać, Stara Jastrząbka, Stare Duchyń	893	2,711		napowietrzanie, odzietanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	bakterie grupy coli - 12 dni ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C - 18 dni mętność, żelazo - 7 dni	usprawnienie systemu napowietrzania w obiekcie SIUW, dezynfekcja, plukanie.	prowadzono 4 postępowania administracyjne: 1-zakończone w dniu 22.04.2022 r.; 2- zakończone w dniu 07.05.2022 r.; 3- zakończone w dniu 01.08.2022 r.; 4- zakończone w dniu 14.11.2022 r.	prywatna do spożycia
Gmina Przyluty ul. Supska 10 18-423 Przyluty	wodociąg Wierzbowo: Młynik, Wiszerecz, Wiszerecz Kolonia, Usinik, Usinik Dwór, Szczepankowo, Żebry, Żebry Kolonia, Chomentowo, Wierzbowo, Osobno, Usinik Kolonia,Ratowo Piotrowo, Ogbowo, Konopki Młode, Jemielite Wyprychy, Sierpudy Marki, Żelezie Wyprychy, Żelezie Poczynki, Stare Jemielite, Śniadowo ul. Stara Stacja, Konopki Stare, Zagroby, Kołaczki, Koski, Sierpudy Zagajne, Radoszcz	427	2,208		napowietrzanie, odzietanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	bakterie grupy coli - 8 dni ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C - 30 dni	dezynfekcja, plukanie sieci	prowadzono 3 postępowania administracyjne w 2022 r.: 1- zakończone w dniu 07.05.2022 r.; 2- zakończone w dniu 07.07.2022 r.; 3-zakończone w dniu 24.10.2022 r.	prywatna do spożycia
	wodociąg Nowa Kubra: Bageniec, Borawskie, Chrzanowo, Dolhwy, Gardoty, Gryzmy, Kubra Przebudówka, Stara Kubra, Nowa Kubra, Mieczki, Mroczi, Obyrtki, Pierki, Przyluty, Przyluty Kolonie, Przyluty Las, Trzaski, Wagi, Wilamowo, Supy, Mikuty	246	2,113		napowietrzanie, odzietanie, odamaganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	prywatna do spożycia
Gmina Miastkowo ul. Łomżyńska 32 18-413 Miastkowo	wodociąg Miastkowo: Miastkowo, Czartonia, Rybaki, Korytki Leśne	209	1,431		napowietrzanie, odzietanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	prywatna do spożycia
	wodociąg Łuby Kiertany: Łuby Kiertany, Łuby Kurki, Sulki, Chojny Naruszczy, Leopoldowo, Tamowo, Kraska, Podosie, Kuleska, Drogoszewo, Rydzewo, Rydzewo Gozdy, Nowosiadliny, Zarzute, Górkulka, Sosnowiec, Kakieli	418	2,710		napowietrzanie, odzietanie, odamaganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C - 8 dni	plukanie sieci	prowadzono postępowanie administracyjne zakończone w dniu 07.04.2023 r.	prywatna do spożycia
Gmina Żbójna ul. Łomżyńska 64 18-413 Żbójna	wodociąg Żbójna: Żbójna, Dębniki, Dobry Las, Świaki, Poręby, Piasztów-Jeżem, Piaski, Osiwiec, Łaski, Gawęszyce, Jurki, Kuzie, Popiołki, Wyk	331	3,472		napowietrzanie, odzietanie, lampą UV, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	żelazo, mangan, mętność - 54 dni	nie dotyczy	prowadzono 3 postępowania administracyjne w 2023 r. : 1- zakończone w dniu 06.12.2022 r.; 2- prowadzone postępowanie z terminem wykonania do 28.04.2023 r.	prywatna do spożycia
7 producentów indywidualnych urządzeń wodociągowych										
Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES Spółka Akcyjna ul. Poznańska 121 Łomża 18-402	indywidualne urządzenie wodociągowe PEPEES	954		pracownicy	odzietanie, odamaganianie, napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	prywatna do spożycia
Van Pur - Browar Łomża ul. Poznańska 121 Łomża 18-402	indywidualne urządzenie wodociągowe Browaru Van Pur	1040		pracownicy	odzietanie, odamaganianie, napowietrzanie, dezynfekcja końcowa, redukcja twardości	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	prywatna do spożycia
Szpital Wojewódzki w Łomży ul. Piłsudskiego 11	indywidualne urządzenie wodociągowe szpitala	176		pracownicy, pacjenci szpitala	odzietanie, odamaganianie	nie dotyczy	żelazo, mętność - 365 dni ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C - 84 dni	Wymiana zbiór w filtrach popieszonych, plukanie.	Wydana decyzja w roku 2020 została prześluzona z terminem realizacji do 31.12.2023 r. dot. przekroczenia parametrów żelaza i męgności. Prowadzono 4 postępowania dot. przekroczenia ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C: 1- zakończono w dniu 07.07.2022 r.; 2-zakończono w dniu 14.10.2022 r.; 3- zakończono w dniu 14.11.2022 r.; 4 - zakończono w dniu 11.01.2023 r.	warunkowo prywatna do spożycia -żelazo, mętność
Ubojnia Zwierząt Robert Ryteł Pohna 4, 18-400 Podgórze	indywidualne urządzenie wodociągowe Ubojnia Zwierząt Robert Ryteł	650		pracownicy	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	prywatna do spożycia
Zakłady Mięsne "Podgórze" łomżyńska 98 18-400 Podgórze	indywidualne urządzenie wodociągowe Zakłady Mięsna "Podgórze"	25		pracownicy	redukcja twardości	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	prywatna do spożycia
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Piątnica ul. Forteczna 3	indywidualne urządzenie wodociągowe OSM Piątnica	2652		pracownicy	odzietanie, odamaganianie, napowietrzanie, dezynfekcja końcowa	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	prywatna do spożycia
Fresh sp. z o.o.Warszawa Zakład Produkcyjny Chojny Stare	indywidualne urządzenie wodociągowe Fresh sp.z oo - Zald Produkcyjny Chojny Stare gm Łomża	188		pracownicy	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	prywatna do spożycia

powiat moniecki									
6 producentów wody, 18 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia									
Załad Usług Komunalnych w Goniądzu ul. Kościuski 21 19-110 Goniądz	wodociąg w Goniądzu: Goniądz, Dawidowina, Doły, Łazy, Szafranki	305	1240	napowietrzanie, odzietazianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	bakterie grupy coli - 9 dni	czyszczenie i dezynfekcja sieci oraz urządzeń wodnych w SUW	postępowanie zakończone z dniem 24.11.2022 r.	przydatna do spożycia
	wodociąg we Wrocnie: Wrocné, Smugorówka Goniądzka, Smugorówka Dolnotowska	71	110	napowietrzanie, odzietazianie, dezynfekcja podchlorynem sadu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg w Dwanarach: Dwanary, Kramkówka Mała, Kramkówka Duża, Owieczki	110	150	napowietrzanie, odzietazianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg w Białosuki: Białosukinie, Kiewianka, Krzeczce, Pławowary	115	128	napowietrzanie, odzietazianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg w Osowcu: Budne, Osowiec, Osowiec Twierdza, Płochowo, Wólka Piaseczna	129	185	napowietrzanie, odzietazianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Załad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Morłkach Sp z o.o. ul. Kolejowa 21 19-100 Morłki	wodociąg w Morłkach: Morłki, Boguszewo, Ciesze, Czekoldy, Dudki, Dudki - Kolonia, Dzieziki, Dziekolone, Ginie, Hornostaje, Hornostaje - Osada, Jask, Koleniki, Kozłodziej, Kompczyn, Kosiorki, Krywienica, Krzeczewo, Kuczyn, Lewonie, Łupichy, Magnusze, Mielie, Mieljy, Moniuszczeki, Olszaki, Oldaki, Potoczyna, Przylulanka, Pryz, Rusaki, Rybaki, Sikory, Sobieski, Swierzbienie, Waszki, Wojszki, zalesie, Zblutowo, Znoski, Zybunty, Zodnie	2800	14347	odzietazianie, odmanganianie, filtracja, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg w Kuleszach: Kulesze, Wilmówka	116	324	brak	nie dotyczy	bakterie grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów - 56 dni	czyszczenie i dezynfekcja sieci oraz urządzeń wodnych w SUW	postępowanie zakończone z dniem 04.10.2022 r.	przydatna do spożycia
Urząd Gminy w Trzciannem ul. Wójzka Polskiego 10 19-104 Trzcianné	wodociąg w Trzciannem: Buguszewo, Boguszek, Chojnowo, Dobarz, Krynica, Milewo, Mroczki, Nowosarowo, Nowa Wied, Pizanki, Stare Bajki, Szoze, Trzcianné, Wysowatze, Zubole, Zucielec	300	2600	odzietazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg w Laskowcu: Brzeziny, Gielczyn, Kleszcze, Laskowiec, Ząbki	35	0,700	odzietazianie, odmanganianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Wodociąg Podlaskie sp. z o.o. ul. Elewarska 21 15-620 Białystok	wodociąg w Dolistowie: Dolistowo Stare, Dolistowo Nowe, Dolistowo kolonia, Zabiele	129	1,630	odzietazianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sadu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg w Mikicinie: Brzozowa, Dzięcielowe, Mikich, Mikicin kolonia, Brzozowa kolonia	382	1000	odzietazianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg w Jazwiłach: Bagno, Bobrówka, Gurbitze, Jadeszki, Jasiwłki, Jasiwły, Mociesze, Moniuszki, Radzie, Romejki, Rutkowskie Duze, Rutkowskie Małe, Starowola, Szachy, Szpakowo	613	2,070	odzietazianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg w Krasnem Folwarczem: Brzozowska Folwarczna, Dobrynowka, Krasne Folwarczne, Krasne Stare Kujbiedy, Kujbiedy, Łękolubdy, Milewskie	56	0,504	odzietazianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg w Słomiance: Czarnystok, Górmost, Jasionóweczka, Jasionówka, Kalinówka Królewska, Kamionka, Kąty, Kozinie, Krasne Małe, Krzywe, Słomianka	326	2,050	odzietazianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Urząd Gminy w Krypinie Krypno Koscielne 238 19-111 Krypno	wodociąg w Długolepie: Bajki-Zalesie, Białobrzieszki, Dębina, Długoleka, Góra, Kruzany, Krypno Wielkie, Krypno Koscielne, Kulesze Chobotki, Morawy, Penskie, Rekle, ruda, Zastoczce, Zygmuntki	752	2760	odzietazianie, napowietrzanie, filtracja, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg w Rudzie: Ruda	190	521	odzietazianie, odmanganianie, napowietrzanie, filtracja, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Urząd Miejski w Krynicy ul. Rynek 39 19-120 Krynyn	wodociąg w Krynicy: Krynyn, Krynyn Zamek	310	2520	odzietazianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg w Zafławcu: Choboliki, Czechowana, Gdęty, Guzzy, Jasna, Kalinówka Koscielna, Lewonie, Nowiny Kąjerskie, Nowiny Zdroje, Ogrodniki, Ponikliska, Wójzówka, Zofiówka	240	1750	odzietazianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
2 producentów indywidualnych urzadzén wodociagowych									
Załad Produkcji Spozyweej "BETEX" Skolno 37 19-130 Krynyn	indywidualne urzadzén wodociagowe BETEX	10	26	odmanganianie, odzietazianie, napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Moniecka Spółdzielnia Mleczarska w Morłkach ul. Adama Mickiewicza 62 19-100 Morłki	indywidualne urzadzén wodociagowe MSM	120	214	odmanganianie, odzietazianie, napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
powiat sejneński									
4 producentów wody, 7 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia									
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach Sp. z o.o. ul. 1 Maja 15 16-500 Sejny	wodociąg Sejny: Sejny	652	4980,00	napowietrzanie, odzietazianie, odmanganianie	nie dotyczy	ogólna liczba mikroorganizmów - 11 dni	przegléd techniczny SUW, plukanie linii, dezynfekcja linii, zastosowanie lamp UV	prowadzono postępowanie administracyjne zakończone 15.04.2022 r.	przydatna do spożycia
	wodociąg Krasnopol: Krasnopol, Żobin, Głuszyn, Łopuchowo, Pawłowska, Kolonie Krasnopol, Jezioraki, Głuszyn, Buda Ruska, Czarna Buchta, Jęglinieć	303	1950,00	napowietrzanie, odzietazianie, odmanganianie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Obstuga Komunalna Gminy Sejny w Sejnach ul. Swierczewskiego 1 16-500 Sejny	wodociąg Berlinki: Olszanka, Zaruby, Swiackie, Babaricie, Degucie, Grudzińszczyzna, Posępné, Posęjanka, Lasanka, Sumowo, Marynowo, Radziszki, Kolonie Sejny, Rosze, Berlinki, Markiszki, Podlaskie, Holny Wolmera, Rachelany, Ogrodniki, Dworczyzsko, Półkoty, Sztabinski, Połkuny, Bierzalowiec, Holny Mejera	620	2421,00	napowietrzanie, odzietazianie, odmanganianie	nie dotyczy	ogólna liczba mikroorganizmów - 18 dni	przegléd techniczny SUW, plukanie linii, dezynfekcja linii, zastosowanie lamp UV	prowadzono postępowanie administracyjne w terminie do dnia 25.02.2022 r.	przydatna do spożycia
Gmina Giby Giby 74A 16-506 Giby	wodociąg Burbiaski: Bubié, Lumbia, Ryklogiszony, Nowosady, Kielczany, Gryszkarice, Konstantynówka, Burbiaski, Krasnowo, Jodelizki, Klejwy, Jemorajicie	350	1209,00	napowietrzanie, odzietazianie, odmanganianie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Giby: Giby, Aleksiejówka, Frąckki, Danilowce, Iwanówka, Konstantynówka, Posępné, Pomorze, Białorzecka, Kukle, Białogódy, Karolinki, Pogorzalec, Krasne, Gulbin, Głębki Brod, Białawierznie, Tartaczysko	510	1990,00	napowietrzanie, odzietazianie, odmanganianie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Gmina Purlik ul. Mickiewicza 23 16-515 Purlik	wodociąg Purlik: Bokasze Stare, Purlik, Sejny, Trakiszki, Kalinowo, Scolltany, Trompole, Wojczulizki, Krewiwny, Wójtkiemie, Oszkynie, Śelnokiemie	620	2200,00	napowietrzanie, odzietazianie, odmanganianie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Pefele: Pefelié, Poluchce, Buda Widugiemska, Turoszyszki, Nowinki, Wolużice, Buraki, Kompcze, Zwielice, Wilkogonine, Skarkiszki, Smolany, Ogórki, Dziedziule, Przyszawarce, Widugiery, Dowiaczski, Rejzotokiemie, Sankury	550	1727,00	napowietrzanie, odzietazianie, odmanganianie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
10 producent indywidualnego urzadzénia wodociagowego									
Samodzielny Publiczny Załad Opieki Zdrowotnej w Sejnach ul. Edwarda Bittora 2 16-500 Sejny	indywidualne urzadzén wodociagowe SP ZOZ w Sejnach	38	0,008	odzietazianie, napowietrzanie, odmanganianie, dezynfekcja wg potrzeb	nie dotyczy	mangan - 140 dni	napowietrzanie, plukanie, odmanganianie	prowadzono postępowanie administracyjne w terminie do dnia 20.05.2022 r.	przydatna do spożycia
Ośrodek Turystyczny "Kukle"	indywidualne urzadzén wodociagowe OT Kukle	4	pracownicy	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Zielony Gołciniec sarnetki	indywidualne urzadzén wodociagowe Zielony Gołciniec	0,1	pracownicy	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia

"Gościniec Wiejski" Kułke	indywidualne urządzenie wodociągowe "Gościniec Wiejski " Kułke	5	0	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Ośrodek Wypoczynkowy FZPPRITV w Posejnelach	indywidualne urządzenie wodociągowe OW FZPPRITV w Posejnelach	1		pracownicy	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Ośrodek Wypoczynkowy Campercamp	indywidualne urządzenie wodociągowe OW Campercamp	4	0	brak	nie dotyczy	ogólna liczba mikrorganizmów -35 dni mętność -214 dni	dezynfekcja, płukanie linii	przebiegane postępowanie administracyjne w terminie do dnia15.06.2023 r.	warunkowo przydatna do spożycia - mętność
Stacja Wodna Frącki	indywidualne urządzenie wodociągowe Stacja Wodna Frącki	0,8		brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Pokoje Noclegowe BEJOT w Jeziorakach	indywidualne urządzenie wodociągowe BEJOT	1,5	0	pracownicy	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Pensjonat Wigierski w Mikotajowie	indywidualne urządzenie wodociągowe Pensjonat Wigierski w Mikotajowie	3		pracownicy	brak	nie dotyczy	azotany - 172 dni	wymiana stacji uzdatniania z odpowiednio dobranym złożem	przebiegane postępowanie administracyjne w terminie do 20.01.2023 r.
Zajazd "Dowcliel"	indywidualne urządzenie wodociągowe "Dowcliel"	1,5		pracownicy	odczyszczanie, napowietrzanie, odmanganianie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia

powiat siemiatycki

6 producentów wody, 17 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia									
Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o w Siemiatyczach ul. Armii Krajowej 26 17-300 Siemiatyce	wodociąg Siemiatycz: miasto Siemiatycze	1975	13,639	napowietrzanie, filtracja, odczyszczanie, odamanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb, zastosowano lampę UV	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczyne ul. Monteńskie 7 17-312 Drohiczyn	wodociąg Drohiczyn: miasto Drohiczyn	252,94	1,820	napowietrzanie, filtracja, odczyszczanie, odamanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Narolki: Arbasy, Arbasy Małe, Biryki, Bujaki, Bużyki, Chęchłowo, Chrołowice, Chutkowice, Kępacze, Kłyżówka, Koczery, Lisowo, Lisowo Jaranków, Łopaszka, Miłkowice-Janki, Miłkowice-Macki, Miłkowice-Paszkki, Miłkowice-Stawki, Minczewo, Narolki, Obniż, Ostrożany, Przesieka, Putkowice Nadłone, Putkowice Nagórne, Rotki, Rumisz, Sady, Sielanki, Siemewice, Siemewiny, Świerkisz, Śmuczewo, Syfki, Świdzianów, Toszkie, Wierzchuca Nadbułna, Wierzchuca Nagórna, Wólka Zamkowa, Zajączniki,Cecelce, Kiełkotowo, Kłukowo, Korzeniówka Duża, Korzeniówka Mała, Krupiec, Ogrodniki, Rębagówka, Słowy Duże, Słowy Małe, Słochy Annopolskie, Turna Mała, Wólka Nadbułna	1038,3	5,709	napowietrzanie, filtracja, odczyszczanie, odamanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Wodociąg Podlaskie Sp. z o.o. ul. Elewatorska 31 15-620 Białystok	wodociąg Kłopoty Stanisławcy: Gryzby Orzepy, Kłopoty-Barłki, Kłopot-Bujny, Kłopoty-Patry, Kłopoty-Stanisławcy, Krasewice-Stare, Krasewice-Czapery, Krasewice-Jagiełki, Kułagi, Łachowice, Stare Moczydły, Moczydły, Wiercień Duży, Wiercień Mały, Wyroniejski, Zalesie, Drochlin, Jaszczoty, Kamiarki, Krakówki-Dąbki, Krakówki-Włodki, Krakówki-Zdichy, Krynk-Sobołe, Lubowice, Morze, Niewiarowo-Przybił, Niemiarowo-Sochy, Rybałty, Stadniki	422	2,017	napowietrzanie, filtracja, odczyszczanie, odamanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Totwin: Anuszin, Backi Błitze, Backi Dąbze, Backi Średnie, Boratyniec Ruski, Boratyniec Łacki, Jakanka, Łaskowszczyzna, Leszczka, Olendry, Ossolin, Siemiatycz-Stacja, Szerzenie, Totwin, Turna Duża, Grabarka, Moszczona Pariska, Sokole, Syrcze, Szumółka, Romońska, Wąkółkowiec	243	2,521	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Czarna Średnia: Aleksandrowo, Błiszewo, Czarna Cerkiewna, Czarna Średnia, Czarna Wielka, Dołubowo-Wyręby, Korynny, Kołowo, Makarki, Semiony, Stare Sypinie, Sypinie Nowe	321	1,374	napowietrzanie, filtracja, odczyszczanie, odamanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Nurzec-Stacja: Augustynka, Boryowszczyzna, Chanie-Churys, Dwór, Nurczyk, Nurzec, Nurzec Kisielewo, Nurzec-Kolonia, Nurzec-Stacja, Zabłotcie, Zalesie, Zerczyce	273	2,281	napowietrzanie, filtracja, odczyszczanie, odamanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Grodzisk: Bogusze-Stare, Bogusze-Litewka, Grodzisk, Kosianka-Leśna, Kosianka Stara, Kosianka-Boruty, Kosianka-Trzcińska, Krynk-Borowe, Krynk-Białobuni, Krynk-Jarki, Mierzynówka, Porzeziny-Giętki, Porzeziny-Mendle, Żalę, Żery Bystrze, Żery-Czubiłki, Żery-Piłaki	304	1,385	napowietrzanie, filtracja, odczyszczanie, odamanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Czarzajew: Czarzajew	116	0,664	napowietrzanie, filtracja, odczyszczanie, odamanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Tymianka: Anuszin, Puszczatka, Siemichocze, Telatycze, Tymianka, Wierpoł, Wólka Nurzecka, Wyczołki, Kłukowice, Litwinowice	100	0,813	napowietrzanie, filtracja, odczyszczanie, odamanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Perlejewo: Borsymy, Granne, Głęboczek, Głody, Kobyla, Kory, Koski-Falki, Koski-Wypychy, Łatinki, Leszczka Duża, Leszczka Mała, Miodusy-Inochy, Miodusy-Pokrzywne, Olszewo, Osnowka, Osnowka-Wyręby, Perlejewo, Pelch, Pielczyki, Twarogi-Trąbnica, Medony-Owczaki	412	1,728	napowietrzanie, filtracja, odczyszczanie, odamanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Moczydły-Puszczalki: Czarłowska Duża, Czarłowska Mała, Moczydły-Dubiny, Moczydły-Kukielki, Moczydły-Puszczalki, Poniały, Twarogi Łackie, Twarogi Ruskie, Twarogi-Mazury, Twarogi-Wypychy	204	0,828	napowietrzanie, filtracja, odczyszczanie, odamanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku ul. Przemysłowa 17-307 Mielnik	wodociąg Mielnik: Adamowo, Adamowo-Zastawa, Grabowiec, Homoty, Koriskie Góry, Koterka, Małkowice, Mętna, Mielnik, Moszczona Krolewska, Niemirów, Oksiatycze, Oślowo, Pawłowicz, Peręby, Radziwiłłowska, Sętno, Takary, Wąglów, Wilanowo, Kuleczka, Olichowice, Stankowice, Żołędne	207	2,129	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Gmina Milejczyce ul. Szkolna 5 17-332 Milejczyce	wodociąg Milejczyce: Bielki, Borowki, Chańki, Grabarka, Choroszczewo [wiel], Choroszczewo [kolonia], Jafuszczyki, Golubowszczyzna, Klimkowice, Kościółkowice, Lewenice, Lubiełki, Miedwietzki, Mikulicz, Milejczyce, Nowosiółki, Osinki, Pokaniewo, Pokaniewo-Kolonia, Rogacze, Sobiatyno, Walki	290	1,668	napowietrzanie, filtracja, odczyszczanie, odamanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Dziadkowice Dziadkowice 36 17-306 Dziadkowice	wodociąg Dziadkowice: Dziadkowice, Kąty, Korzeniówka, Lipiny, Malinowo, Żaręby	142	0,889	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Dołubowe: Brzesin-Janowięta, Brzeziny-Niedźwiadki, Dołubowo, Smolugi, Wojeniet, Zaminowo	389	0,767	napowietrzanie, filtracja, odczyszczanie, odamanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	żelazo, mangan, mętność, barwa - 38 dni	płukanie filtrów i sieci wodociągowej	Prowadzono postępowanie administracyjne z terminem do dnia 15.12.2022 r.	przydatna do spożycia
	wodociąg Hornowo: Hornowo, Hornowszczyzna, Jasionówka, Malewice, Mała Jasionówka, Osmola, Zaporzi, Żurkowo, Żurbitce, Żurbitce-Bagno	160	0,913	napowietrzanie, filtracja, odczyszczanie, odamanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia

9 producentów indywidualnych urządzeń wodociągowych										
Centrum Odnowy i Folkloru Podlaskiego "Etemite" z o.o. S. Zawadzki, J. Proszczak ul. Żeromskiego 53 17-300 Siemiatycze	indywidualne urządzenie wodociągowe Etemite	2		głoście ośrodka, pracownicy	napowietrzanie, filtracja, odfekalnianie, odamaganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
"Hal-Gen" Spółka Jawnia Aleja Niepodległości 6 16-030 Supraśl	indywidualne urządzenie wodociągowe Hal-Gen	2		głoście ośrodka, pracownicy	napowietrzanie, filtracja, odfekalnianie, odamaganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	ogólna liczba mikroorganizmów- 46 dni	chlorowanie i płukanie sieci	prowadzono postępowanie administracyjne z terminem wykonania do 08.09.2022 r.	przydatna do spożycia
Oerlemans Foods Spółka z o.o. ul.A. Krajowej 31 17-300 Siemiatycze	indywidualne urządzenie wodociągowe Oerlemans	731,43		pracownicy	napowietrzanie, filtracja, odfekalnianie, odamaganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
POLSER Spółka z o.o. ul. A. Krajowej 18 17-300 Siemiatycze	indywidualne urządzenie wodociągowe Polser	1107		pracownicy	napowietrzanie, filtracja, odfekalnianie, odamaganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
PERN S.A. Dział Wschodni Bara Adamowo 17-307 Miełnik	indywidualne urządzenie wodociągowe Adamowo	17,21		pracownicy	napowietrzanie, filtracja, odfekalnianie, odamaganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
powiat sokółski										
9 producentów wody, 27 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia										
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sokółce Sp. z o.o. ul. Targowa 15 16-100 Sokółka	wodociąg Sokółka: Sokółka, Gliniszcz Małe, Nowa Kamionka, Krzątany, Kurwoszczyna, Sokolany, Wojnachy, Woroniany, Wroczyńszczyzna, Plebanowce, Serbowce, Żuki, Stara Kamionka, Białniki, Bobrowniki, Bohoniki, Drańle, Ignity, Janowszczyzna, Jelenia Góra, Lipina, Małowiecze Dolne, Małowiecze Górne, Małuszka, Norwiki, Pawełki, Planteczka, Podkamionka, Pucłki, Słojniki, Stara Kamionka, Moczalnia, Nowa Moczalnia, Straz, Szyzki, Wysocke Łaski, Poniatowice, Zawitowszczyzna, Żagiszcz, Orłowiec, Gieniszcz, Wierzbłowiec (gm. Sokółka), Palestyna, Błiminy, Klimówka, Szymaki, Tółcz, Nowodziel, Czaple, Parczowce, Czuprynowo, Kowale-Kolonia, Białobłockie, Krugłany, Łososińska Wielka (gm. Kuźnica)	2786	23,135		napowietrzanie, filtracja, odfekalnianie, odamaganianie - w dwóch ujęciach wody, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Bogusze: Bogusze	19	0,400		brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Stara Rozedranka: Bachmatówka, Jółówka, Kantorówka, Podkantorówka, Polanki, Nowa Rozedranka, Stara Rozedranka, Smolanka, Stary Szc	48,6	0,645		brak	nie dotyczy	ogólna liczba mikroorganizmów - 9 dni	płukanie i chlorowanie studni	Nie prowadzono postępowania administracyjnego. Administrator przedstawił jednocześnie wyniki badania wykazujące przekroczenie i wyniki rekontroli stwierdzające dobrą jakość wody.	przydatna do spożycia
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej Sp. z o.o. ul. Gen. Sułki 1 16-200 Dąbrowa Białostocka	wodociąg Dąbrowa Białostocka: Dąbrowa Białostocka, Grabowo, Kamienna Nowa, Kamienna Stara, Kirepowszczyzna, Miedzanowo, Nowa Wied, Osmolowszczyzna, Wesolowo	470,8	6,039		napowietrzanie, filtracja, odfekalnianie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. ul. Łewatowska 31 15-620 Białystok	wodociąg Nierosno: Brzozowo, Brzozowo-Kolonia, Krugło, Łozowo, Mołoch, Nierosno	121,8	0,898		napowietrzanie, filtracja, odfekalnianie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Stok: Grodziszczany, Grzebinie, Harasimowice, Jazczno, Kroplowo, Ostrowie, Różanyctok, Stok, Szuszałewo (pow. sokółski), Jółowo (pow. augustowski)	167,4	1,691		napowietrzanie, filtracja, odfekalnianie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Jółówka: Bagny, Jółówka, Lewki, Olsza, Pieciwólki, Suchodolina, Wiągówka, Wroczyńszczyzna, Sławno, Podbagny, Sądowo, Nowinka, Reszkowce (gm. Dąbrowa Białostocka), Olszno, Jaszczany, Bachmackie Kolonie (gm. Suchowola)	152,0	1,516		napowietrzanie, filtracja, odfekalnianie	nie dotyczy	bakterie grupy coli - 5 dni mętność - 15 dni	sprawdzenie szczelności zbiornika wyrównawczego, płukanie i chlorowanie sieci	prowadzono postępowanie administracyjne zakończone z dniem 12.11.2022 r.	przydatna do spożycia
	wodociąg Zwierzyniec Wielki: Zwierzyniec Wielki, Zwierzyniec Mały, Kudarczewszczyzna, Małowita, Sadek, Tryszczaki, Hamulka (gm. Dąbrowa Białostocka), Chmielówka, Chmielniki, Domuraty (gm. Suchowola)	154,5	0,866		napowietrzanie, filtracja, odfekalnianie, odamaganianie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Janów: Budno, Cieśnik Mały, Cieśnik Wielki, Franczkowa Bud, Gabryłewszczyzna, Janów, Kamienica, Kiszany, Kładowo, Krasne, Kumiąka, Kupisk, Marchelówka, Nowokolno, Nowowola, Nowy Janów, Rudawka, Skidłowo, Studzińszczyzna, Szczuki, Trófmówka, Trzcianka, Wasilówka, Zielony Gaj	383,0	2,607		napowietrzanie, filtracja, odfekalnianie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Białowys: Białowys, Łubianka, Soroczy Mostek, Ostrynka, Sosnowe Bagno, Podlubianka, Brzozowe Błoto, Kwasówka	126,7	0,509		napowietrzanie, filtracja, odfekalnianie	nie dotyczy	mętność - 9 dni mangan - 20 dni	płukanie sieci	Nie prowadzono postępowania administracyjnych - administrator przedstawił wyniki stwierdzające dobrą jakość wody.	przydatna do spożycia
	wodociąg Korycin: Korycin, Miełniki, Rudka, Kumiąka, Skindierz, Wykocit, Zagórze, Milewiczszczyzna	151,2	1,160		napowietrzanie, filtracja, odfekalnianie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Bombla: Bombla, Brody, Lomy, Łosinieć, Stok, Popiołowa, Przestawka, Wojtacy	88,1	0,516		napowietrzanie, filtracja, odfekalnianie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Długi Ług: Jasionowa Dolina, Stawka, Siłowo, Przystawka, Teolin (gm. Janów), Autakowszczyzna, Wyłudy, Białostoczek, Długi Ług, Dziębielówka, Górszczyzna, Wyłudy, Krukowszczyzna, Łaskowszczyzna, Nowinka, Olszynka, Ostra Góra, Rykaczewo, Szciołwka, Sułnowo, Zabrodzie, Zakale (gm. Korycin)	264,8	2,040		napowietrzanie, filtracja, odfekalnianie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Centrokom Sp. z o.o. ul. Goniędką 58 16-150 Suchowola	wodociąg Suchowola: Suchowola, Karpowice, Jatwiec Mały, Jatwiec Duży, Krzywa, Poświętne, Chodorówka Nowa, Chodorówka Stara, Tryszczany, Dryga, Dryga-Kolonia, Dubasiewszczyzna, Dubasiewskie Kolonie, Nowe Stojło, Chodorówka Stara-Kolonia	493,0	3,956		napowietrzanie, filtracja, odfekalnianie	nie dotyczy	mętność - 21 dni	płukanie sieci	nie prowadzono postępowania administracyjnego (administrator przedstawił wyniki stwierdzające dobrą jakość wody)	przydatna do spożycia
	wodociąg Letniki: Letniki, Grodzisk, Podhorodniańska, Zakle, Podgrodzisk, Ładzińszczyzna, Okopy, Kersudka, Ostrowek, Podostrowek, Grymiaczk, Głęboczyna, Rutkowszczyzna, Ciemne, Horodniańska	182,4	0,923		napowietrzanie, filtracja, odfekalnianie, odamaganianie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Kopciówka: Kopciówka, Miergi, Polomin, Olszanka, Wólka, Holodna, Zgierszczańskie, Brukowo, Chlewiś Dolny, Chlewiś Górny, Piętk, Tabiewo, Czerwinka, Polomin Kolonia, Polomin, Sucha Góra	470,9	1,005		napowietrzanie, filtracja, odfekalnianie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Zakład Komunalny w Krynkach ul. Garbarska 16 16-120 Krynk	wodociąg Krynk: Krynk, Nietupa-Kolonia, Podpiłki, Nowa Świdziółwka, Górzany, Stara Gryzbowszczyzna, Nowa Gryzbowszczyzna, Chłodne Włoki, Plebanowo, Kundzicze, Ciurlicze, Białogorce, Górka, Kuszyniany, Oziary Małe, Oziary Wielkie, Łosiniany, Rudaki, Nietupa, Sanniki, Szachy, Leszczany	355,0	2,676		napowietrzanie, filtracja, odfekalnianie, odamaganianie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźnicy ul. Plac Tytułowa PP 1 16-123 Kuźnica	wodociąg Kuźnica: Kuźnica	175,0	1,630		napowietrzanie, filtracja, odfekalnianie, odamaganianie	nie dotyczy	ogólna liczba mikroorganizmów - 20 dni mętność - 20 dni	sprawdzenie stanu odfekalianty, płukanie filtrów i sieci	prowadzono postępowanie administracyjne zakończone z dniem 29.07.2022 r.	przydatna do spożycia
	wodociąg Kuźnice: Kuźnice, Mieloszówce-Pawłowickie, Mieloszówce, Zalesiańskie, Długosielce, Milenkowce, Strępiejki, Pawłowiczka, Litewniki, Cimanie, Achymowce, Łowczyki, Starowłany, Wołyńce, Sackowce, Dubnica Kurpiowska, Kowale, Wolkusze, Wojnowce, Wyżgi, Popławce, Łososińska Mała	97,5	1,113		brak	nie dotyczy	ogólna liczba mikroorganizmów - 20 dni; mętność - 20 dni	płukanie sieci	prowadzono postępowanie administracyjne zakończone z dniem 29.07.2022 r.	przydatna do spożycia
Zakład Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze ul. Fabryczna 4 16-124 Sida	wodociąg Sida: Sida, Siderka, Potrubowszczyzna, Szostaki	42,43	0,729		napowietrzanie, filtracja, odfekalnianie	nie dotyczy	mętność - 40 dni	płukanie filtrów	nie prowadzono postępowania administracyjnego (administrator przedstawił wyniki stwierdzające dobrą jakość wody)	przydatna do spożycia
	wodociąg Makowłany: Bimiasze, Ogrodniki, Makowłany wief, Makowłany osada, Bierwicha, Chwaszczewo, Holiki, Jacowlany, Jółówka, Jurasze, Majewo, Nowinka, Pogania, Racowo, Romanówka, Sienkierka, Słomianka, Szczyżany, Wólka, Żelazany, Majewo Kościelne	341,6	1963		napowietrzanie, filtracja, odfekalnianie	nie dotyczy	mętność - 80 dni żelazo - 26 dni	płukanie filtrów i sieci wodociągowej	nie prowadzono postępowania administracyjnego (administrator przedstawił wyniki stwierdzające dobrą jakość wody)	przydatna do spożycia
	wodociąg Krzystoforowo: Krzystoforowo, Bierniki, Pohorany, Staworowo, Zalesie, Poduski, Kniadówka	43,5	0,366		napowietrzanie, filtracja, odfekalnianie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia

Gmina Sztutowo ul. Bankowa 1 16-113 Sztutowo	wodociąg Sztutowo: Sztutowo, Pieroski, Ostrowek, Ostrow Północny,Boratryszczyzna, Koszowy ług, Słoga-Borowczynszna, Talkowszczyzna, Stare Trzciano, Nowe Trzciano, Jeziorok, Rowek, Wierszchle, Nowinka, Kryszewice, Nowy Ostrow, Słoj, Żubowszczyzna-kołona wodociąg Babki: Babki, Miszkienki, Chmielewsczyzna, Minkowce, Wojnowce, Żubryca Mała, Żubryca Wielka, Suchynice, Szczepnowice, Horzaki	111,7	1,740	brak	nie dotyczy	ogólna liczba mikroorganizmów - 58 dni	plukanie sieci	nie prowadzone postępowania administracyjnego (administrator wynik wody z przekroczeniem przedstawił z dużym opóźnieniem; robki rekontrolne w ramach kontroli wewnętrznej) i nadzoru wykazały dobrą jakość wody; do administratora wystosowano wystąpienie w sprawie terminowego przesyłania wyników badania wody).	prywatna do spożycia
		76,2	0,833	napowietrzanie, filtracja, odfekalnianie, odmanganianie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	prywatna do spożycia
Gmina Nowy Dwór ul. Plac Rynekowy 21 16-205 Nowy Dwór	wodociąg Nowy Dwór: Nowy Dwór, Plebanowce, Chworszczany, Butrynówce, Kudrówka, Bieniewce, Srynkowce, Grzebień-Kolonia, Leśnica, Bieniewce-Kolonia wodociąg Nagosze: Nagosze, Jagińny, Chornowce, Ponarlica (pow. sokolski) Rygałówka, Dolinczany (pow. augustowski), Siółko wodociąg Dubasino: Dubasino, Chilmony, Bobra Wielka, Seruciowce, Komuski, Chilmoy-Kolonia	112,9	1,042	napowietrzanie, filtracja, odfekalnianie, odmanganianie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	prywatna do spożycia
		74,3	0,307	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	prywatna do spożycia
		78,0	0,820	napowietrzanie, filtracja, odfekalnianie, odmanganianie	nie dotyczy	mangan, ogólna liczba mikroorganizmów - 25 dni	plukanie filtrów ze zwiększoną ilością powietrza, plukanie sieci	nie prowadzone postępowania administracyjnego (administrator przedstawił wynik wykazujący dobrą jakość wody).	prywatna do spożycia
8 producentów indywidualnych urządzeń wodociagowych									
Gregor Soutirski Zjazd "Sosna" Kragulny 36 16-123 Sztutowo	indywidualne urządzenie wodociagowe Zjazdu "Sosna"	1,0	goście zjazdu	brak	nie dotyczy	bakterie grupy coli - 8 dni	plukanie i chlorowanie instalacji wodociagowej i zbiornika hydroforowego	Postępowanie administracyjne zakończone z dniem 25.11.2022 r.	prywatna do spożycia
Spółdzielnia Mleczarska "Mlekuś" ul. Elewatorska 13 19-203 Grójewo	indywidualne urządzenie wodociagowe Zakładu Mleczarskiego w Dąbrowie Białostockiej	92,8	pracownicy zakładu	napowietrzanie, filtracja, odfekalnianie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	prywatna do spożycia
Elkos S.A. w Restrukturyzacji ul. Jana Zamoyskiego 27/5 30-519 Kraków, Chłodnia Sokółka ul. Białostocka 131 16-100 Sokółka	indywidualne urządzenie wodociagowe Chłodni Sokółka	237,3	pracownicy zakładu	filtracja, odfekalnianie odmanganianie	nie dotyczy	mangan- 25 dni ogólna liczba mikroorganizmów - 14 dni	plukanie filtrów i sieci wodociagowej	nie prowadzone postępowania administracyjnego (administrator przedstawił wyniki stwierdzające dobrą jakość wody)	prywatna do spożycia
Krynka Sp. z o.o. Targowa 2 16-120 Krynki	indywidualne urządzenie wodociagowe Wytwórni Wód i Napió "Krynka", ul. Spółdzielcza 6	97	pracownicy zakładu	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	prywatna do spożycia
JABS Sokółka S.A. ul. Lotników Lewoniewskich 1, 16-100 Sokółka	indywidualne urządzenie wodociagowe JABS Sokółka S.A.	25	pracownicy zakładu	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	prywatna do spożycia
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce ul. Sikorskiego 40 16-100 Sokółka	indywidualne urządzenie wodociagowe SP ZOZ w Sokółce	49,4	0,12 oraz pacjenci szpitala	odfekalnianie, napowietrzanie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	prywatna do spożycia
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej ul. M. Skłodowskiej-Curie 15 16-200 Dąbrowa Białostocka	indywidualne urządzenie wodociagowe SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej	8	pacjenci szpitala	brak	nie dotyczy	ogólna liczba mikroorganizmów -21 dni	chlorowanie zbiornika hydroforowego orazwymiana zakamienionych wylewek	Postępowanie administracyjne zakończone z dniem 06.05.2022 r.	prywatna do spożycia
Podlaski Urząd Województwa w Białymstoku ul. Mickiewicza 3 15-213 Białystok	indywidualne urządzenie wodociagowe na terenie kolejowego przejścia granicznego w Kuźnicy Białostockiej	0,25	pracownicy przejścia granicznego	brak	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	prywatna do spożycia
powiat suwalski i m. Suwałki									
11 producentów wody, 27 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia									
"OPTIMA" Spółka z o.o. Aleja Zwycięstwa 6 19-400 Olecko	wodociąg Bakalarzewo: Bakalarzewo, Gębałówka, Kamionka Pogorzana, Karasiewo, Wronosa Góra, Konepski, Kotewina, Malinówka, Maryna, Nieski, Nowa Kamionka, Nowa Wieś, Orłowo, Podgólczańka, Sadłownia, Sokółowo, Stara Kamionka, Stary Skarżub, Wólka, Wólka Folwark, Matlak, Zajaczkowo, Zajaczkowo-Folwark, Nowy Dwór wodociąg Przerodź: Przerodź, Krzywółka, Przystajne, Zusenko, Romanówka, Przerodź Kolonia, Przerodź Nowa, Rakówek	384,1	2269	napowietrzanie, filtracja, odfekalnianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	prywatna do spożycia
	wodociąg Śmieciuchówka: Blenda, Bułki, Harciza, Iwaniski, Kruski, Łanowice Duże, Łanowice Małe, Morgi, Nowa Pawłowska, Olszanka, Piszawy Las, Przelomka, Stara Pawłowska, Śmieciuchówka, Wersle, Zarzeczcie oraz z gm. Filipów-Piedzi	295	1550	napowietrzanie, filtracja, odfekalnianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	prywatna do spożycia
	wodociąg Śmieciuchówka: Blenda, Bułki, Harciza, Iwaniski, Kruski, Łanowice Duże, Łanowice Małe, Morgi, Nowa Pawłowska, Olszanka, Piszawy Las, Przelomka, Stara Pawłowska, Śmieciuchówka, Wersle, Zarzeczcie oraz z gm. Filipów-Piedzi	350	1445	napowietrzanie, filtracja, odfekalnianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	prywatna do spożycia
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Słoneczna 3 16-404 Jeleniewo	wodociąg Białobrogi: Białobrogi, Prudziński, Suchodół	65,3	0,381	napowietrzanie, filtracja, odfekalnianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	prywatna do spożycia
	wodociąg Jeleniewo: Jeleniewo, Kazimierówka, Wołownia, Leszczewo, Rychnyń oraz z gm. Szpyszkki-Sielmet	171,9	1108	napowietrzanie, filtracja, odfekalnianie- odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	prywatna do spożycia
	wodociąg Gulienszki: Gulienszki, Udrzyn, Hulajewo, Ścibowo, Ignatówka, Sumowo, Sidory Zapole, Udziejpek, Łopuchowo, Czajewszczyzna, Sidorówka, Sidory	219	0,729	napowietrzanie, filtracja, odfekalnianie- odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	prywatna do spożycia
	wodociąg Saurpły: Saurpły, Krzemianka, Czerwone Bagno, Żywa Woda, Okragie, Podwoyskie Jeleniewskie, Zarzeczcie Jeleniewskie, Malesowizna, Rutka, Bachanowo, Błaskowizna, Szeszupka, Wodzilki	253,5	0,916	napowietrzanie, filtracja, odfekalnianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	prywatna do spożycia
Urząd Gminy Filipów ul. Garbaska 2 16-424 Filipów	wodociąg Czarne: Czarne, Huta, Supienie, Wólka wodociąg Filipów: Filipów, część miejscowości Mierunizki wodociąg Motule Stare: Agralńowo, Bondziszki, Ejszerszyski, Folsz, Ignatowizna, Jabłowo, Jasionowo, Kadaryzyski, Kiejwary, Kupowo, Łosędki, Michałówka, Olszanka, Polbonie, Postawle, Potoczyskie, Potoczyskie Folwark, Potopy, Rowle, Rutka Tartak, Sikorowizna, Smolnica, Trzcianka, Wierzbiszki	129,5	0,396	napowietrzanie, filtracja, odfekalnianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	mętność - 15 dni ogólna liczba mikroorganizmów - 13 dni	plukanie i dezynfekcja sieci wodociagowej	prowadzono postępowanie administracyjne w zakresie mętności zakończone z dniem 3.10.2022 r.; w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów nie prowadzono postępowania administracyjnego w związku z niezręcznym i krótkotrwałym zanieczyszczeniem wody (po dokładnym przepłukaniu sieci wodociagowej powtórne badanie w zakresie kwestionowanego parametru nie wykazało przekroczeń).	prywatna do spożycia
		93,4	1,744	napowietrzanie, filtracja, odfekalnianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	ogólna liczba mikroorganizmów - 63 dni	plukanie i dezynfekcja sieci wodociagowej	Prowadzono postępowanie administracyjne zakończone z dniem 8.07.2022 r.; w dwóch przypadkach stwierdzonego przekroczenia nie prowadzono postępowania administracyjnego w związku z niezręcznym i krótkotrwałym zanieczyszczeniem wody, po dokładnym przepłukaniu sieci wodociagowej powtórne badanie w zakresie kwestionowanego parametru nie wykazało przekroczeń.	prywatna do spożycia
		539,2	1,876	napowietrzanie, filtracja, odfekalnianie- odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	prywatna do spożycia
Spółdzielnia Mieszkaniowa "PROZO" ul. Wilosa 4, 19-420 Kowale Oleckie	wodociąg Garbas Drugi: Garbas Drugi, Bitkowo wodociąg Mierunizki: Mierunizki	18	0,106	napowietrzanie, filtracja, odfekalnianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	prywatna do spożycia
		7	0,003	napowietrzanie, filtracja, odfekalnianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	bakterie grupy coli - 25 dni ogólna liczba mikroorganizmów -79 dni	plukanie i dezynfekcja sieci wodociagowej, przegląd techniczny urządzeń wodociagowych	prowadzono dwa postępowania administracyjne: 1- zakończone z dniem 18.10.2022 r.; 2 - z terminem wykonania 23.01.2023 r.	Warunkwo prywatna do spożycia - ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C
Zakład Wodociagowo-Kanalizacyjny Eugeniusz Ochuchowski Potopy 14 16-406 Rutka Tartak	wodociąg Rutka-Tartak: Baranowo, Bondziszki, Ejszerszyski, Folsz, Ignatowizna, Jabłowo, Jasionowo, Kadaryzyski, Kiejwary, Kupowo, Łosędki, Michałówka, Olszanka, Polbonie, Postawle, Potoczyskie, Potoczyskie Folwark, Potopy, Rowle, Rutka Tartak, Sikorowizna, Smolnica, Trzcianka, Wierzbiszki	470	2,059	napowietrzanie, filtracja, odfekalnianie- odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	mętność, żelazo - 20 dni mangan - 37 dni	cykliczne plukanie ręczne, zmiana wartości ciśnienia w aeratorze, sprawdzenie przez serwisanta stanu technicznego urządzeń	prowadzono 2 postępowania administracyjne: 1- zakończone z dniem 20.09.2022 r.; 2 - zakończone z dniem 3.11.2022 r.	prywatna do spożycia

Rafał Bobrowski Zakład Budowlano Inżynieryjny ul. Suwalska 27 16-411 Szyszliszki	wodociąg Kaletnik: Kaletnik, Kłonowięci, Grauzie Nowe, Wiatrołaza Druga, Adamowizna, Lwowiec, Głęboki Rów, Deksznie, Pokule, Dębnowo, Węgielnia, Błwinowo, Jasionowo, Żubryn oraz z gm. Suwałki-Bobrowsko, Wiatrołaza Pierwsza	343	1,330	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie- odamanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Podwójnonie: Aleksandrowka, Andrzejewo, Białobłota, Budrisko, Jęgliniec, Jezierki, Kociołki, Krzywółka, Kupowo Folwark, Majdan, Mikołajówka, Podwójnonie, Postawek, Przejma Mała, Przejma Wysoka, Romanuki, Sądziwka, Wojoniec, Wygorzel, Żyrwiny, Szymanowizna	152	0,904	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie- odamanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	miętność - 13 dni	plukanie sieci	Nie prowadzono postępowania administracyjnego w związku z nieznacznym i krótkotrwałym zanieczyszczeniem wody, po dokładnym przepłukaniu sieci wodociągowej powtórne badanie w zakresie kwestionowanego parametru nie wykazało przekroczeń	przydatna do spożycia
	wodociąg Szyszlisk: Becepy, Dębniak, Fornetka, Grauzie Stare, Lipniak, Lipowo, Olszanka, Pokosmie, Przejma Wielka, Rybalska, Sienowizna, Stobódka, Sory, Szyszliski, Wesołowo, Zaboryszki, Czerwinka	356	1,766	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie, odamanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Spółdzielnia Mieszkaniowa, Przebród Przebród 3 16-400 Suwałki	wodociąg Przebród: Przebród bloki	34	0,100	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie- odamanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
WODNIK Wodociąg i Kanalizacje Marek Wnuk ul. Zaciuzie 7 16-400 Suwałki	wodociąg Dubowo: Dubowo Drugie, Poddubówek, Niemcowizna, Wasilczyki, Zielone Drugie, Zielone Kamedulskie	198	0,957	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie- odamanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	mangan - 75 dni	Wymiana uszkodzonych filtrów (odzeleniacze/odmanganiacze)	zakończono postępowanie administracyjne z dniem 1.07.2022 r.	przydatna do spożycia
	wodociąg Nowa Wieś: Gielniewo, Lipniak, Nowa Wieś, Okunowiec, Osini	280	0,958	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie- odamanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Płociczno: Gawrych Ruda, Płociczno Osiedle, Płociczno Tartak, Sobolewo, Krzywe, Mała Huta, Huta	303	2,534	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie- odamanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Stary Folwark: Cmochożowizna, Łuszczewek, Stary Folwark Tartak, Łuszczewo, Piętanie, Madagalenowo, Burduskie, Węgry, Czerwony Folwark	106	0,994	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie- odamanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	ogólna kuba mikroorganizmów - 16 dni mangan 79 dni	Czyszczenie zbiorników retencyjnych, plukanie sieci, zwiększona intensywność napowietrzania wody surowej, sprawdzenie możliwości uszkodzenia filtra odmanganiającego- II stopnia.	Ogólna liczba mikroorganizmów nie prowadzono postępowania administracyjnego w związku z nieznacznym i krótkotrwałym zanieczyszczeniem wody, po dokładnym przepłukaniu sieci wodociągowej powtórne badanie w zakresie kwestionowanego parametru nie wykazało przekroczeń. Mangan - postępowanie zakończone z dniem 22.09.2022 r.	przydatna do spożycia
	wodociąg Turówka Stara: Biała Woda, Białe, Bród Mały, Bród Nowy, Bród Stary, Czarnałkowizna, Dubowo Pierwsze, Korfiliny, Kropiowne Nowe, Kropiowne Stare, Kuków, Kuków Folwark, Osowa, Potasznia, Taczewo, Trzcianna, Turówka Nowa, Turówka Stara, Wychołone, Zielone Kridlewskie, Żyliny, Korobiec oraz z gm. Bakalarzewo: Aleksandrowo, Słupie, Stara Chmielówka, Płociczno, Podgórze	381	2,719	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie-odamanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	barwa - 10 dni miętność - 60 dni	Czyszczenie zbiorników retencyjnych, plukanie sieci, poprawa ustawień na SUW.	Miętność - postępowanie zakończone z dniem 09.12.2022 r. Barwa - nie prowadzono postępowania administracyjnego w związku z nieznacznym i krótkotrwałym zanieczyszczeniem wody, po dokładnym przepłukaniu sieci wodociągowej powtórne badanie w zakresie kwestionowanego parametru nie wykazało przekroczeń.	przydatna do spożycia
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Kolejowa 4 16-420 Raczek	wodociąg Podwysokie: Chotniki, Koniechów, Krukówek, Kuriani Drugie, Kuriani Pierwsze, Lipowo, Podwysokie, Rabałna, Sidorzy, Stoki, Józefowo, Franciszkowo, Bakaniuk, Żubrynek	364	1,508	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie- odamanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	miętność - 29 dni	Zmiana parametrów plukania filtrów ciśnieniowych na stacji udatniania wody, ręczne plukanie filtrów ciśnieniowych oraz ich dodatkowa kontrola.	Postępowanie zakończone z dniem 10.06.2022 r.	przydatna do spożycia
	wodociąg Raczek: Dowsputa, Jankielówka, Jaski, Korytki, Moczydły, Plantta, Raczek, Rudniki, Sucha Wieś, Skocjo, Słoboda, Witówka, Wronowo, Wysokie, Żółtkowo	400	3,634	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie- odamanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Wierochy: Boleszy, Lipówka, Ludwinowo, Małe Raczek, Łuszczoduchy, Wasilówka, Wierochy	147	0,568	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie, odamanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Urząd Gminy Witajny ul. Szkolna 11 16-407 Witajny	wodociąg Witajny - Witajny, Wysokie, Maszutinicie, Makowieczyna, Sudawskie, Bołcie, Grybina, Leskiełmie, Okliny, Ulzmauda, Antosin, Wiągry, Rogożajny Małe, Burniszki, Stankuny, Mauda, Kamionka, Marianko, Kłajpeda, Łankowizna, Stara Haczka, Stojaniszka, Wilkowie, Żelazkowizna, Cidówek, Działdówek, Dzierzamy, Jazne, Jęgliszki, Kłajpeda, Ługiele, Mierkinie, Poplin, Rogożajny Wielkie, Solmy, Średziówki oraz z gm. Rutka-Tartak: Kleszczówek, Polimonie, Smolniki, Jodostory	437	2,250	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie, odamanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. Sikorskiego 14 16-400 Suwałki	wodociąg Suwałki: Miasto Suwałki	8133	68.839	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie, odamanganianie, lampy UV, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
4 producent indywidualnego urządzenia wodociągowego									
Szpital Wojewódski im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Szpitalna 60 16-402 Suwałki	Indywidualne urządzenie wodociągowe Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	160	pacjenci szpitala	napowietrzanie, dezynfekcja wg potrzeb	nie dotyczy	bakterie grupy coli, paciorkowce kalowe - 6 dni	zdezynfekowanie sieci wodociągowej	postępowanie zakończone z dniem 26.09.2022 r.	przydatna do spożycia
Spółdzielnia Mleczarska "MŁEKPOL" Oddział Zakład Produkcji Mleczarskiej w Suwałkach ul. Wojska Polskiego 110 c	Indywidualne urządzenie wodociągowe Spółdzielni Mleczarskiej	844	woda używana do produkcji i potrzeb bytowych pracowników	napowietrzanie, filtracja, odzelenianie- odamanganianie, dezynfekcja wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
PPHU Laktopol Sp. z o.o. w Warszawie Zakład Produkcji nr 1 w Suwałkach ul. W. Polskiego 110 c	Indywidualne urządzenie wodociągowe PPHU Laktopol	715	woda używana do produkcji i potrzeb bytowych pracowników	brak udatniania	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
ANIMEX Foods Sp. z o.o. Oddział w Suwałkach ul. W. Polskiego 112 a	Indywidualne urządzenie wodociągowe Animex Foods	1570	woda używana do produkcji i potrzeb bytowych pracowników	napowietrzanie, odzelenianie z niezaniem wodno- powietrznym, dezynfekcja wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
powiat wysokomazowiecki									
8 producentów wody, 28 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia									
Zakład Wodociągów Kanalizacji i Energetyki Ciepłej w Wysokim Mazowieckiem Sp. z o.o. ul. 1 Maja 6 18-200 Wysokie Mazowieckie	wodociąg Wysokie Mazowieckie: Wysokie Mazowieckie, Michałki	1942	9,340	odzelenianie, odmanganianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Jablonka Kościelna: Jablonka Kościelna, Jablonka Faszcz, Jablonka Sienieczewo, Między Wielkie, Między Stasiówką, Wólka Mała, Wólka Duża, Między Stok, Tybory Jezernia, Tybory Mistałe, Tybory Żochy, Tybory Trzcianka, Tybory Kamianka, Tybory Olszewo, Tybory Wólka, Wiśniówek, Modusy Litwa, Śwież Nowiny, Śwież Wielki, Trzciny, Dąbrowa Dzięciel, Miśchy, Wiśniówek KOLONIA	680	1,832	odzelenianie, odmanganianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Kalinowo Czosnowo: Kalinowo Czosnowo, Buczyno Miłkory, Brzózki Gromki, Brók, Sokoly Jazwiny, Golasze Puszcza, Osipy Nowe, Golasze Górki, Osipy Stare, Osipy Lepetowizna, Osipy KOLONIA, Osipy Wydziory I, Osipy Wydziory II, Osipy Zakrzewizna, Zawrocie Nowiny, Mysłki Rzym, Brzózki Falki, Brzózki Brzeziskie, Brzózki Markowizna, Brzózki Stare, Brzózki Tatary, Wroble, Kalinowo Sólki, Kalinowo Nowe, Kalinowo Stare, Faszcz, Chojane Paskowięta, Chojane Sierocięta, Chojane Stokowięta	985	3,142	odzelenianie, odmanganianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Mazury: Mazury, Ruś Stara, Ruś Nowa, Bujny Biszewo, Jablon Uzyriskie, Jablon Rykacze, Jablon Spaly, Jablon Markowięta, Jablon Zaręckie	170	0,656	odzelenianie, odmanganianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Piętki Grecki: Kaplań, Kłukowo, Kłukowo-Kolonia, Lubowicz-Katy, Piętki-Basie, Piętki-Grecki, Piętki-Szeligi, Piętki-Żebry,	500	1,771	odzelenianie, odmanganianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	miętność - 20 dni	plukanie sieci wodociągowej	Prowadzono postępowanie administracyjne z terminem wykonania do 31.05.2022 r.	przydatna do spożycia
	wodociąg Wyszynki Kościelne: Janki, Wiktorzyn, Kalisk, Kosty - Podgólowięta, Kosty-Sienięki, Lubowicz-Błyt, Lubowicz Wielki, Stare Kosty, Stare Warele, Stare Zalesie, Wyszynki-Błonie, Wyszynki-Kłukówek, Wyszynki Kościelne, Wyszynki-Nagórki, Wyszynki-Włosty, Wyszynki-Wojciechy, Wyszynki-Wypychy,Gródek, Malinowo, Kuczyn, Żebry Wielkie	360	1,673	odzelenianie, odmanganianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia

Gmina Czyżew ul. Mazowiecka 34 18-220 Czyżew	wodociąg Czyżew Czyżew Osada, Czyżew Chrapki, Czyżew Stacja, Czyżew Ruś Wiet, Czyżew Złote Jabłko, Oldko Magna Brok	586	3,270	odizalazanie, odmanganianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Rosochate Kościelne : Zaręby Bindugi, Zalesie Stefanowo, Zaręby Świechy, Godlewo Kolonia, Krzeczkowo Gromadzyn, Krzeczkowo Szepielaki, Czyżew Sutki, Dmochy Glinki, Dmochy Rodzinki, Rosochate Kościelne, Rosochate Martory, Dąbrowa Cherdany, Dąbrowa Wielka, Dąbrowa Michałki, Dąbrowa Kity, Kacryn Stary, Świepek Strumiany, Zaręby Skórk, Kacryn Herbasy, Krzeczkowo Mianowskie, Zalesie Stare, Dmochy Wypychy, Zaręby Góry Leśne, Dmochy Wochy, Dmochy Mrzozy, Biełki Nowe, Biełki Stare	836	1,519	odizalazanie, odmanganianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	ogólna liczba mikroorganizmów-18 dni	dezynfekcja i płukanie sieci wodociągowej	Prowadzono postępowanie administracyjne z terminem do dnia 26.09.2022 r.	przydatna do spożycia
Gmina Kulesze Kościelne ul. Główna 6 18-208 Kulesze Kościelne	wodociąg Kulesze Kościelne : Kulesze Kościelne, Stara Litwa, Stare Wykno, Nowe Wykno, Kulesze Podłipne, Stare Niziołki, Wnory Wiechy, Kulesze Podawce, Chojane Bąki, Chojane Gorczany, Leśniewo Niedźwiedź, Nowe Grodzkie, Grodzisko Szczepanówka, Chojane Piecki, Stare Grodzkie, Wnory Wypychy, Wnory Paszchy, Kulesze Litewka, Niziołki Dobki, Gołazne Mościckie, Czarnowo Błki	604	2,155	odizalazanie, odmanganianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	ogólna liczba mikroorganizmów- dwukrotnie w ciągu roku - ogółem 20 dni	plukanie sieci wodociągowej	Prowadzono 2 postępowania administracyjne: 1 - zakończone dnia 01.07.2022 r.; 2 - zakończone dnia 30.12.2022 r.	przydatna do spożycia
	wodociąg Czarnowo Błki : Czarnowo Błki	56	0,105	napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	azotami-239 dni w roku (do 23.11.2022 r.)	Dnia 23.11.2022r.: wyłączone z użytkowania SIUW w Czarnowie Błkach. Sieć wodociągowej podłączono pod SIUW w Kuleszach Kościelnych.	Prowadzono postępowanie administracyjne (odstępstwo od dopuszczalnej wartości azotanów) zakończone dnia 23.11.2022 r.	nie dokonano oceny - dnia 23.11.2022 r. została wyłączona z użytkowania hydrofornia Czarnowo Błki a odbiorcy, którzy dotychczas byli z niej zasilani mają wodę podawaną z wodociągu Kulesze Kościelne
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Sokolach ul. Kolejowa 31 18-218 Sokoly	wodociąg Sokoly : Sokoly, Kruszewo Brodowo, Kruszewo Wypychy, Kruszewo Głębzy, Truskolasy Olszyna, Truskolasy Wola, Truskolasy Nowiki, Truskolasy Łachy, Truskolasy Stare, Iżdu Średnie, Iżdu Wykno, Iżdu Młynowskie, Czajki	460	2,519	odizalazanie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Jenki : Jenki, Waniewo, Kowalewyszczyna, Kowalewyszczyna Folwark, Chomicze, Mójki, Wyręb	140	0,890	odizalazanie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Bruszewo : Bruszewo, Bruszewo Borokowina, Jamiołki Kowale, Jamiołki Godziebzy, Jamiołki Świątlicki, Jamiołki Piotrowięta, Stępułki Geminio	220	0,699	odizalazanie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	mgętność- 7 dni	plukanie sieci wodociągowej	nie prowadzono postępowania administracyjnego - administrator dostarczył wynik wody odpowiadający wymaganiom	przydatna do spożycia
	wodociąg Drągi : Drągi, Dworski Stąski, Dworski Pilaty, Perki Wypychy, Perki Łachy, Perki Mazowiec, Perki Karpie, Perki Bugiełki, Perki Franki, Pęry, Roszki Śęczki, Roszki Leśne, Roszki Chraczony, Racibory Stare, Racibory Nowe, Rępcze, Roszki Śniatne, Bujny, Porosł Kije, Krzyżewo, Roszki Zemali, Jabłonowo Kęty, Jabłonowo Wypycha, Porosł Gryzwy	514	1,410	odizalazanie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Gmina Kobylin Borzymy ul. Główna 11 18-204 Kobylin Borzymy	wodociąg Kobylin Borzymy : Kobylin Borzymy, Kobylin Łatki, Kobylin Pieniążki, Kobylin Cieszymy, Kobylin Pogorzałki, Kobylin Kruszwio, Kobylin Kuleszki, Milewo, Sikory Bartłomiewa, Sikory Piotrowięta, Sikory Bartyczki, Sikory Pawłowięta, Sikory Tomkowięta, Sikory Janowięta, Sikory Wojciechowięta, Makowo, Zalesie Łabędzkie, Garbowo Nowe, Garbowo Stare, Garbowo Kolonia, Kurzyni, Franki Piaski	570	1,607	odizalazanie, odmanganianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Stępułki Świechy : Stępułki, Świechy, Stępułki Szymany, Stępułki Borki, Kłosi Młynowięta, Kłosi Świegonie, Mójki, Kieraki, Wnory Wandy, Piszczaty Piotrowięta, Piszczaty Kończany	320	0,510	odizalazanie, odmanganianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Piszczolczyn : Piszczolczyn, Kurowo, Kurowo Kolonia, Franki Dąbrowa, Kropielnica Racibory, Kropielnica Gajki	230	0,594	odizalazanie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Stare Wnory : Stare Wnory, Wnory -Kuleże	89	0,266	odizalazanie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych TARE w Ciechanowcu ul. Podlaska 1 18-230 Ciechanowiec	wodociąg Ciechanowiec : Ciechanowiec, Antonin, Bugenia, Gaj, Kosiory, Kocze Banie, Kocze Piskury, Kocze Szachy, Kosiorki, Kosiorki, Koczarski, Kulaki, Malec, Poblaki, Przybyczyn, Radziszewo Króle, Radziszewo Sobiechowo, Radziszewo Stare, Skórzec, Trzaski,Winna Chody, Winna Podwiełna, Winna Stara, Winna Wilki, Winna Wypychy, Żalobno, Dąbryn, Twentkowiec, Wojtkowiec Stary, Wojtkowiec Dady, Wojtkowiec Gilina, Nowotwory, Sawczyn	960	7,604	odizalazanie, odmanganianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Radziszewo Sieniczych :Radziszewo Sieniczych, Czaje Bagno, Czaje Wólka, Czaje, Lempiec - powiat wysokomazowiecki; Czaje, Malyszczyn - powiat sieremski	150	0,682	napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	azotami- 365 dni w roku	przemont SIUW, rozpoczęto wiercenie pierwszej studni głębinowej	do 14.07.2022 r. i zgoda na odstępstwo od ponadnormatywnych azotanów; od 15.07.2022 r. do 17.07.2025 r.-ii zgoda na odstępstwo od ponadnormatywnych azotanów	warunkowo przydatna do spożycia - azotami
Zakład Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie ul. Upowa 1 18-210 Szepietowo	wodociąg Szepietowo : Szepietowo	250	2,050	odizalazanie, napowietrzanie, dezynfekcja lampą UV oraz podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	ogólna liczba mikroorganizmów-3 dni	plukanie sieci wodociągowej	nie prowadzono postępowania administracyjnego -administrator dostarczył jednocześnie oba wyniki badania wody (z przekroczeniami i bez)	przydatna do spożycia
	wodociąg Wojny Krupy : Wojny Krupy, Wojny Szuby Włodciańskie, Wojny Szuby Ślacheckie, Wojny Pietrasze, Wojny Wawrzynie, Warteł Nowe, Warteł Filipowice, Wyłmy Ruś, Wojny Pogorzel, Nowe Zabłoty	377	1,180	odizalazanie, napowietrzanie, dezynfekcja lampą UV oraz podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	jon amonu - 8 dni w roku	plukanie sieci wodociągowej	nie prowadzono postępowania administracyjnego -administrator dostarczył jednocześnie oba wyniki badania wody (z przekroczeniami i bez)	przydatna do spożycia
	wodociąg Dąbrowka Kościelna : Dąbrowka Kościelna, Wyszynki Posiele, Pułazie Świerze, Pułazie Wojdy, Wojny Piecki, Stawiergie Podielne, Stawiergie Michalowieja, Moczylki Stanisławowieja, Moczylki Jakubowieja, Symbory Andrzejawięta, Symbory Włedki, Symbory Jakubowieja, Jabłoni Kikolskie, Jabłoni Samsony	325	1,150	odizalazanie, napowietrzanie, dezynfekcja lampą UV oraz podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Średnica : Średnica Machowięta, Średnica Jakubowieja, Średnica Pawłowięta Szepietowo	123	0,409	odizalazanie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Szepietowo Podielne : Szepietowo Podielne Stare, Nowe Szepietowo Podielne, Szepietowo Wawrzynie, Szepietowo Janowięta, Szepietowo Żaki, Dąbrowa Moczylki, Dąbrowa Wilki, Dąbrowa Tworci, Dąbrowa Bybytki, Wojny Iżdeniki, Gieratzy Nowe	502	1,169	odizalazanie, odmanganianie, napowietrzanie, dezynfekcja lampą UV oraz podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Bryki : Włosty Olszanka, Pieniaki, Kamień Stary, Kamień Ruspie, Dąbrowa Dofęgi, Dąbrowa Gogole, Dąbrowa Żabłotne, Dąbrowa Kaski, Dąbrowa Łazy, Bryki	281	0,842	odizalazanie, napowietrzanie, dezynfekcja lampą UV oraz podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Gmina Nowe Piekiuty ul. Główna 8 18-212 Nowe Piekiuty	wodociąg Nowe Piekiuty : Stokowisko, Łopienko Szęłgi, Łopienie Żyaki, Łopienie Jęze, Piekiuty Urbany, Koboski, Słody Przyszno, Nowe Piekiuty, Krasowo Siodłaki, Krasowo Wielkie, Krasowo Czapki, Kosiory Noski, Skłody Borowe, Stare Żochy, Nowe Żochy, Nowe Rępkki, Łandowo Rudy, Jęzki, Hodyszewo	735	1,984	odizalazanie, odmanganianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Wierzbownia : Jabłoni Dobki, Jabłoni Kościelna, Jabłoni Zaprawczyna, Jabłoni Janikowce, Jabłoni Piotrowie, Jabłoni Śliewo, Jabłoni Dąbrowa, Pruszancka Mała, Toczowo, Wierzbownia, Krasowo Wólka, Kosiory Litwa	434	1,407	odizalazanie, odmanganianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
3 producentów indywidualnych urządzeń wodociągowych									
Dom Pomocy Społecznej w Kozarach Kozarze 63 18-230 Ciechanowiec	indywidualne urządzenie wodociągowe Domu Pomocy Społecznej w Kozarach	19,7	0,12	odizalazanie, odmanganianie, napowietrzanie, dezynfekcja wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia
Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA w Wysokiem Mazowieckiem ul. Ludowa 122 18-200 Wysokie Mazowieckie	indywidualne urządzenie wodociągowe SM Mlekovita	4500	pracownicy	odizalazanie, odmanganianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przydatna do spożycia

Sokołów "S.A. Oddział w Czyżewie ul. Żarebska 48 18-220 Czyżew	Indywidualne urządzenie wodociągowe ZM Czyżew	230		pracownicy	odczyszczenie, odmanganianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przystatna do spożycia
powiat zambrowski										
7 producentów wody, 17 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia										
Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociąg Sp. z o.o. ul. Piastów 1 P.P. II 9 18 - 300 Zambów	wodociąg Zambów: Zambów, Krajewo-Korytki,Wądkół Borowo, Wągliński Buczki, Stare Wągliki,Długobór Pierwszy, Długobór Drugi, Wola Zambowska, Wola Zambrowska	2600	23,103		napowietrzanie, odczyszczenie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przystatna do spożycia
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 5 18-305 Sumnowo	wodociąg Sumnowo: Sumnowo, Głęboża Wielki, Kaczynek, Zabikowo Prywatne wodociąg Pęczatkta: Pęczatkta Polska, Rymholt, Paproc Mała	181,83	1,297		odczyszczenie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przystatna do spożycia
	wodociąg Łętowica: Łętowica (budynki mieszkalne od numeru 52 do 65, Nr 69, oraz od numeru 70 do 75)	35,20	0,230		odczyszczenie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przystatna do spożycia
	wodociąg Paproc Duża: Paproc Duża, Paproc Mała (budynki mieszkalne o numerach 20, 25, od 27 do 80)	52,87	0,582		odczyszczenie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przystatna do spożycia
	wodociąg Srebrny Borek: Srebrny Borek, Krajewo-Łętowo, Ostróżno, Śrebno (Lazarek), Krajewo Budajki, Zabikowo Rogówce, Kalinowo, Śrebno, Letowica.	455,38	1,562		odczyszczenie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przystatna do spożycia
	wodociąg Wyszymierz: Wyszymierz Wielki, Radwany Zaorze, Mroczki Stręgiel, Zarzęby Jartuzły, Stręki	69,95	0,365		dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	bakterie grupy coli-6 dni mangan - 365 dni	uruchomiono instalację oczyszczania chloru na stacji	prowadzono 2 postępowania administracyjne: 1- zakończono w dniu 04.07.2022 r.; 2 - z terminem realizacji do 31.12.2023 r.	warunkowo przystatna do spożycia - mangan.
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Miłyńska 3 18-312 Rutki	wodociąg Rutki: Rutki Koszaki, Mężenin wodociąg Szafary Lipno: Czochanie Goźra, Wybrany, Świętiki Wierciec, Siłowno Łopieniec, Szafary Mieści, Szafary Łopieniec, Szafary Lipno, Peży Lipno, Rudzi Nowy, Rudzi Łaski, Rutki Tarszak Nowy, Pruski Wielki, Oliszewo Przyborowo, Walchoy Moriki, Modelce Górki, Miećski, Koszaki Ostanki, Koszaki Nadbielone, Koszaki Falki, Kołomyjka, Kolomyja, Kałęczyn Walchoy, Kalinówka Wielkożyty, Kalinówka Rytyry, Kalinówka Basie, Gronostaje Puszcza, Gólskie Ponikły Stok, Dobroszy, Dębniaki, Duchy Wielki, Jawory Klepacze, Nowe Zalesie,	125	1,540		odczyszczenie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przystatna do spożycia
	wodociąg Kotłaki Kościelne: Kotłaki Kościelne, Czapki Kotłaki	442	2,847		napowietrzanie,jednostopniowa filtracja na filtrach popieliszczych ciśnieniowych wypełnionych żwirem mieszanym). Stała dezynfekcja wody - lampy UV Dezynfekcja podchlorynem sodu przed podaniem wody na zbiorniki wydymawcze.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przystatna do spożycia
Urząd Gminy Kotłaki Kościelne ul. Kościelna 11 18-315 Kotłaki	wodociąg Szczodrzyca: Szczodrzyca, Łętowo Dąb, Glińców Dąb, Carranowo Dąb, Sanie Dąb, Włodzisław Ariszewo, Rejbiszewo Zagady, Gunie Ostrow, Czosaki Dąb, Kwilicy Krzewo, Chwałki Rupie, Wierzboszew Wielki, Nowe Wierzboszew, Grabówka	379	0,954		odczyszczenie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	wgólna liczba mikroorganizmów-15 dni	przepływ wody zastoinowej w przewodach wodociagowych, dezynfekcja i płukanie	Postępowanie administracyjne zakończone w dniu 08.06.2022 r.	przystatna do spożycia
	wodociąg Zanie Leśnica: Gwizdlin, Konopi Jabłkowicki, Koski Jabłkowicki, Szalegi Leśnica, Peży Lipno, Lady-Borowo, Lady Polne, Szalegi Kolonia, Wilniewo, Cecorki, Cieciorki Kolonia, Podstaji Małe, Podstaji Duże, Zanie Leśnica, Krusze Lublinie, Wilniewo Wartyce, Cholewy Kolonijmy, Koszaki Borowo, Gosie Małe, Gosie Duże, Lubinie Krusze	545	2,147		odczyszczenie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przystatna do spożycia
Spółdzielnia Mieszkaniowa "NAREW" Grupy Wioniecko 16/11 18-312 Rutki	wodociąg Grupy Wioniecko: Grupy Wioniecko	88	0,777		odczyszczenie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przystatna do spożycia
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Łomży Sp. z o.o., ul. Mikolaja Kopernika 5A, 18-400 Łomża	wodociąg Czerwony Bór: Czerwony Bór, Baże Mokre	226,67	0,266		odczyszczenie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przystatna do spożycia
Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. ul. 1-go Maja 6 18-200 Wykosze Mazowieckie	wodociąg Przedsiedlisko Mroczki: Przedsiedlisko-Mroczki, Przedsiedlisko Drogoznowo, Tamnowo Goski, Grochcy Łętowicka, Osowiec, Grochy Pogorzecze, Chmielce Pogorzecze, Sasiny, Dąbski-Łętowicka, Burdy Goski Goski Duże, Goski Pelki, Zarzęby-Grymalay, Zarzęby-Kramki, Cartozsy, Grymalay, Zagrody Łętowicka, Nowy Borek	337	1,400		odczyszczenie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	mętność-7dni	zarządcą podjęł działania naprawcze	Postępowanie administracyjne zakończone w dniu 08.06.2022r.r.	przystatna do spożycia
	wodociąg Poręby Jabłki: Poręby Jabłki, Pietragi Gniewoty, Konopi Jabłki, Stare Zakrzewo, Śledzie, Nagórki-Jabłki, Klimaszewo, Stare Krajewo, Tabedzi, Nowe Zakrzewo, Zagrobzy Zakrzewo, Krajewo-Chwałki, Krajewo Borowo, Śpiżnik, Zbrożnica	167	2,193		odczyszczenie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	mętność-13 dni	zarządcą podjęł działania naprawcze	Postępowanie administracyjne zakończone w dniu 31.05.2022r.r.	przystatna do spożycia
	wodociąg Łosie Dolgi: Łosie Dolgie, Rykacz,Krajewo Białe,Nowy Laskowice, Stary Laskowice, Widzionki Pierwszy, Widzionki Drugi	165	0,246		odczyszczenie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przystatna do spożycia
1 producent indywidualnego urządzenia wodociągowego										
Zakład Produkcji Mleczarstwa w Zambrowie ul. Polowa 8 18-200 Zambrów ul. Elewatorska 13 19-203 Grajewo	Indywidualne urządzenie wodociągowe ZPM"MLEKPOL" w Zambrowie	1363		na potrzeby produkcji	odczyszczenie, odmanganianie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	przystatna do spożycia