



# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach

Pyrzyce, 09.04.2026 r.

NHK.9022.24.2025

## KOMUNIKAT Nr 5/2026

**w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
pochodzącej z wodociągu w Żabowie, gm. Pyrzyce  
zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości Żabów**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach w dniu 25.04.2024 r. po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej oraz po rozpoznaniu wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt w Żabowie” udzielił zgody na odstępstwo od dopuszczalnych stężeń metabolitów pestycydu chloridazon o nazwie chloridazon-desfenyl i chloridazon metyl-desfenyl oraz sumy pestycydów w wodzie z wodociągu w Żabowie na okres 3 lat, tj. do 25.04.2027 r. stwierdzając przydatność wody do spożycia na ustalonych warunkach, w tym:

- najwyższe dopuszczalne stężenie metabolitu chloridazon-desfenyl w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi nie może przekroczyć wartości 3,54 µg/l;
- najwyższe dopuszczalne stężenie metabolitu chloridazon-metyl-desfenyl w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi nie może przekroczyć wartości 0,65 µg/l;
- podwyższona suma pestycydów w wodzie przeznaczonej do spożycia może być jedynie wynikiem podwyższonego stężenia metabolitów: chloridazon-desfenyl oraz chloridazon-metyl-desfenyl do wartości wskazanych powyżej.

Ostatnie badania próbek wody pobranej w dniu 20.03.2026 r. z sieci wodociągu w Żabowie wykazały stężenia metabolitów pestycydu chloridazon na poziomie: chloridazon-desfenyl – 1,35 µg/l, chloridazon-metyl-desfenyl – 0,603 µg/l. W przedmiotowej próbce nie stwierdzono przekroczeń innych badanych pestycydów. Stwierdzona podwyższona suma pestycydów – 1,953 µg/l jest wynikiem podwyższonego stężenia metabolitów chloridazonu.

Stwierdzone wartości stężeń metabolitów chloridazon-desfenyl i chloridazon-metyl-desfenyl nie przekraczają wartości określonej w decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach.

**Aktualnie woda z ujęcia w Żabowie, pomimo przekroczenia wartości parametrycznych pestycydów, nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów, także w odniesieniu do grup najbardziej wrażliwych oraz w warunkach stałego i długotrwałego narażenia.**

Możliwe jest kontynuowanie zaopatrzenia w wodę do czasu zakończenia działań naprawczych i jej wykorzystywanie do celów spożywczych, higienicznych, sanitarnych i gospodarczych, także przez placówki oświatowo-wychowawcze, przychodnie lekarskie, zakłady produkcji żywności bez wprowadzania ograniczeń.

Informacja powyższa obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Iga Sindrewicz

PPIS w Pyrzycach

/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE  
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pyrzycach  
ul. Młodych Techników 5a | 74-200 Pyrzyce  
+48 915703428  
adres e-mail: psse.pyrzyce@sanepid.gov.pl  
adres e-Doręczeń: AE:PL-37389-50429-WIUTD-22

