



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie

HK.9022.2.205.2026.MK
Ostróda, 2026-06-26

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie
z 26.06.2026 r.

dla odbiorców wody zaopatrywanych ze Stacji Uzdatniania Wody w
Tułodziadzie

Woda z wodociągu publicznego w Tułodziadzie zaopatruje w wodę miejscowości:
Tułodziad, Bartki, Fiugajki, Marwałd, Płachawy, Stare Miasto, Wierzbica

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie informuje, że 22.06.2026 r. pobrano w ramach kontroli wewnętrznej po przeprowadzonych działaniach naprawczych próby wody do badań z wodociągu publicznego w Tułodziadzie.

Na podstawie wyników badań mikrobiologicznych próbek wody stwierdzono zwiększoną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C po 72h w ilości 240 jtk/100 ml W związku z powyższym w dalszym ciągu obowiązuje stwierdzenie o

niezgodności z wartością parametryczną wody do spożycia .

Do czasu uzyskania poprawy składu mikrobiologicznego wody, należy spożywać wodę wyłącznie po przegotowaniu. Do celów bytowych woda może być używana bez ograniczeń. Nakazano wprowadzenie działań naprawczych.



Komunikat obowiązuje do odwołania.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
ul. Tadeusza Kościuszki 2 | 14-100 Ostróda
+48 896460870
adres e-mail: psse.ostroda@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-30746-98721-JDTFC-17