REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, dnia 4 listopada 2026 r.

WOO.420.17.2026.DK.13

Załącznik nr 1

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r., poz. 670 ze zm.).

I. Planowane przedsięwzięcie polega na budowie dwóch odcinków napowietrznej jednotorowej linii elektroenergetycznej 110 kV o długości około 2,89 i 3,56 km (łącznie około 6,45 km).

II. Teren realizacji oraz obszar oddziaływania przedsięwzięcia przedstawia załącznik nr 2 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

III. Parametry techniczne planowanych linii są następujące:
   1. napięcie linii: 110 kV,
   2. ilość torów: jeden,
   3. konstrukcje słupów: kratowe (seria E111) w układzie pionowym oraz pełnościenne krańcowo–kablowe (seria EWN KK) w układzie trójkątnym,
   4. fundamenty prefabrykowane oraz betonowe wykonywane na miejscu,
   5. przewody fazowe: 3 (stalowo-aluminiowe),
   6. przewody odgromowe: 1.

IV. Zakłada się posadowienie łącznie 25 stanowisk słupowych podtrzymujących przewody napowietrzne, w tym 23 słupy kratowe w pionowym układzie przewodów oraz 2 słupy pełnościenne w trójkątnym układzie przewodów. Powierzchnia zajęta przez każde stanowisko słupowe wyniesie 7-28 m^2.

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY

dr Ewa Patalas
/-podpisano elektronicznie/

Administratorem danych osobowych jest Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie https://www.gov.pl/web/rdos-bydgoszcz/rodo tel.: 52 50-65-666, fax: 52 50-65-667, kancelaria@bydgoszcz.rdos.gov.pl, https://www.gov.pl/web/rdos-bydgoszcz