Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Bełchatowie

HK.9022.122.2024
Bełchatów, 20-10-2026

KOMUNIKAT
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie z 20.10.2026 r. skierowany do konsumentów wody z wodociągu Zelów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie informuje, że w próbkach wody do spożycia pobranych 16.10.2026 r. z wodociągu Zelów w ramach kontroli wewnętrznej - stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22℃ przy wykluczeniu bakterii Escherichia coli i Enterokoków jelitowych w punktach monitoringowych (punktach zgodności):
- sieć, Szkoła Podstawowa, ul. Żeromskiego 51 w Zelowie, kran w kuchni – >300 jtk/1 ml
- SUW Zelów, woda wychodząca do sieci - >300 jtk/1 ml

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wartość parametryczna w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C wynosi bez nieprawidłowych zmian przy czym zaleca się aby wartość parametru nie przekraczała 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej oraz 200 jtk /1 ml w kranie u konsumenta.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie stwierdził, że woda w wodociągu Zelów jest warunkowo przydatna do spożycia. Przegotowania wymaga woda do kąpieli noworodków, mycia zębów, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo oraz mycia naczyń po uprzednim przegotowaniu (przez minimum 2 min.) i pozostawieniu do ostudzenia bez gwałtownego schładzania.



Powyższy komunikat należy przekazać konsumentom wody z miejscowości:
gmina Zelów:
Zelów, Bujny Księże, Bujny Szlacheckie, Kol. Grabostów, Grębociny, Kol. Łobudzice, Łobudzice, Kurów, Kurówek, Łęki, Mauryców, Podlesie, Pożdżenice, Pukawica, Sobki, Krześlów, Janów, Tosin, Wypychów, Wygiełzów, Sromutka, Zalesie, Przecznia, Ignaców, Bominy, Chajczyny, Jawor, Wola Pszczółecka, Walewice, Pszczółki, Ostoja, Kol. Ostoja, Nowa Wola
gmina Drużbice:
Pieńki Głupickie

Występowanie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C w 1 ml jest parametrem wskaźnikowym i nie stwarza istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów jednak, może być wczesnym ostrzeżeniem o zanieczyszczeniu i sygnałem do przeprowadzenia, w celu identyfikacji przyczyny oraz wdrożenia odpowiednich działań naprawczych.

Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie.
UWAGA! Nie należy spożywać wody ze źródeł nie przebadanych !

Jolanta Pluta

Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
/dokument podpisany elektronicznie/

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bełchatowie
ul. Okrzei 49 | 97-400 Bełchatów
+48 44 631 31 08, +48 44 631 31 18
sekretariat.psse.belchatow@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-42804-98321-CFJHF-21