

KOMUNIKAT

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie z dnia 14 października 2026 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi**

z wodociągu publicznego Zalesie gm. Głinojeck


zaopatrującego w wodę około 7480 mieszkańców miasta Głinojeck i 37 miejscowości gm. Głinojeck: Bielawy, Brody Młockie, Budy Rumockie, Dukt, Działy, Faustynowo, Huta, Juliszewo, Kamionka (osada), Kamionka (gajówka), Kowalewko, Krusz, Lipiny, Luszewo, Luszewo (gajówka), Malużyn, Nowy Garwarz, Ogonowo, Ościstowo, Ościstowo (gajówka), Ościstowo (leśniczówka), Płaciszewo, Rumoka, Sadek, Stary Garwarz, Stare Szyjki, Strzeszewo, Sulerzyż, Sródborze, Szyjki, Wkra, Wola Młocka, Wólka Garwarska, Zalesie, Żeleźnia, Kondrajec Pański, Kondrajec Szlachecki.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie

informuje, że wyniki badań próbek wody pobranych z sieci dystrybucyjnej (5 punktów monitoringowych) w ramach nadzoru sanitarnego z wodociągu publicznego Zalesie wykazały niezgodność z wartością parametryczną dla parametru wskaźnikowego żelazo w 1 punkcie zgodności ($660 \mu\text{g Fe/l}$ przy wymaganym poziomie do $200 \mu\text{g Fe/l}$).

**W ZAKRESIE WYMIENIONEGO PARAMETRU WSKAŹNIKOWEGO WODA Z WODOCIĄGU
PUBLICZNEGO ZALESIE NIE STWARZA RYZYKA DLA ZDROWIA LUDZKIEGO I NADAJE SIĘ DO
SPOŻYCIA.**

Wysoki poziom, żelaza w wodzie może wpływać na jej wygląd, zapach i smak, podczas prania ubrań może pozostawiać przebarwienia.



Nadal obowiązuje również komunikat stwierdzający niezgodność z wartością parametryczną dla parametru fizykochemicznego mangan.

Powyższy komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Dariusz Drzewiecki
Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Ciechanowie
/dokument podpisany elektronicznie/