

# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku

Rybnik, 2026-01-23

**ONS-HK.9027.25.2026**

**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**  
**ul. Gliwicka 72**  
**44-200 Rybnik**

## **DECYZJA**

**zbiorcza roczna ocena wody na pływalni dotycząca Pływalni odkrytej w Ośrodku Rekreacyjno-Sportowym „RUDA” przy ul. Gliwickiej 72 w Rybniku, za okres od 14 czerwca 2025 r. do 31 sierpnia 2025 r.**

Na podstawie: art. 1 pkt. 5, art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416), art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r., poz. 1691, ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230) oraz po analizie: parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 wymienionego wyżej rozporządzenia, wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią, zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku harmonogramem kontroli wewnętrznej, zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz, wyników badań wody na pływalni wykonywanych w ramach planu działania na 2025 r. przez tutejszy organ, podejmowanych działań naprawczych,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku stwierdza, że jakość wody w okresie od 14 czerwca 2024 r. do 31 sierpnia 2025 r. na Pływalni odkrytej w Ośrodku Rekreacyjno-Sportowym „RUDA” przy ul. Gliwickiej 72 w Rybniku, spełniała wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230). Prowadzenie eksploatacji pływalni i podejmowanie działań naprawczych w przypadku krótkotrwałych przekroczeń wartości parametrycznych (parametrów fizykochemicznych ujętych w ww. rozporządzeniu) było przeprowadzane przez zarządzającego w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystającym z pływalni.

## **UZASADNIENIE**

Po dokonaniu analizy posiadanej dokumentacji dotyczącej Pływalni odkrytej w Ośrodku Rekreacyjno-Sportowym „RUDA” przy ul. Gliwickiej 72 w Rybniku należącej do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku stwierdzono, że zarządzający pływalnią realizował badania jakości wody, zgodnie z zatwierdzonym w dniu 03.12.2024 r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku harmonogramem wewnętrznej kontroli jakości wody na pływalni, z których sprawozdania przekazywał na bieżąco do tutejszego organu.

W przypadku stwierdzenia niezgodności z normatywem, w sytuacjach mających wpływ na pogorszenie jakości wody na pływalni, po przerwach eksploatacyjnych lub awariach, zarządzający informował Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku o podjętych działaniach naprawczych w zakresie kwestionowanych parametrów, w terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami. Zakres i częstotliwość badań wody na pływalni wykonywanych przez zarządzającego były zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).

Zarządzający na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku, umieszczał bieżące komunikaty o jakości wody na pływalni oraz prowadził w sposób udokumentowany bieżącą obserwację wody i nadzór nad pracą urządzeń poprzez prowadzenie „Dziennika Uzdatniania Wody Basenowej” oraz „Dziennika Obserwacji Wody Basenowej”, w których odnotowywał obserwacje przejrzystości wody oraz wykonane pomiary w zakresie parametrów: chloru wolnego, potencjału redox, odczynu pH, temperatury oraz chloru związanego. Badania wykonywane były w laboratoriach posiadających zatwierdzenie Polskiego Centrum Akredytacji, zgodnie z metodykami referencyjnymi analiz wody na pływalniach określonymi w załączniku nr 4 do ww. rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku w dniu 30.06.2025 r. przeprowadził kontrolę sanitarną pływalni (protokół kontroli nr 204/ONS-HK/2025), w związku ze sprawowaniem bieżącego nadzoru, obejmującą pobór próbek wody do badań laboratoryjnych.

Badania dotyczyły kontroli jakości wody w nieckach basenowych oraz w systemach cyrkulacji przed wprowadzeniem do niecki i obejmowały parametry mikrobiologiczne tj. *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* i *Legionella sp.* (w wodzie wprowadzanej do niecek) oraz parametry fizykochemiczne tj. chlor wolny, chlor związany, potencjał redox, temperatura, odczyn pH, mętność, chloroform,  $\Sigma$ THM, azotany, utlenialność. Dodatkowo skontrolowano jakość ciepłej wody użytkowej (z natrysków) na pływalni, która była badana w kierunku bakterii *Legionella sp.*

Wyniki badań przeprowadzonych w 2025 r. w ramach kontroli wewnętrznej zarządcy oraz w ramach kontroli sanitarnej tutejszego organu wykazały przekroczenia w zakresie następujących parametrów fizykochemicznych: chlor wolny, chlor związany, potencjał redox oraz trichlorometanu (chloroformu). Przekroczenia te, ze względu na swój charakter i wartości nie stwarzały bezpośredniego zagrożenia zdrowotnego dla osób korzystających z pływalni, tym niemniej, sygnalizowały konieczność poprawy działania systemów uzdatniania i wymagały podjęcia działań naprawczych, które zarządzający na bieżąco realizował.

Ponadto, w roku 2025 zarządzający obiektem informował na bieżąco o występujących incydentach dotyczących niecek basenowych na pływalni, gdzie stwierdzono, że na przestrzeni całego sezonu doszło do dwóch incydentów kałowych w niecce brodzika.

W związku z powyższym, w obu przypadkach zarządzający pływalnią podejmował natychmiastowe działania naprawcze, które polegały na wyłączeniu niecki z użytkowania, zatrzymaniu obiegu wody, usunięciu zanieczyszczeń, w postaci fekalii oraz przystąpieniu do zabiegów płukania filtrów wody i czyszczenia niecki (z brodzika wypuszczono całkowicie wodę). Następnie każdorazowo przeprowadzono czynności polegające na przechlorowaniu wody, uzyskując stężenie chloru wolnego do ok. 2,0 mg/l oraz dopuszczeniu do obiegu świeżej wody. Dodatkowo pustą nieckę brodzika zdezynfekowano, przepłukano czystą wodą i napuszczono świeżej wody uzdatnionej.

Po zakończeniu wszystkich zabiegów, zostały przeprowadzone badania laboratoryjne (w nieckach w których wystąpiły wyżej wymienione incydenty), potwierdzające skuteczność podejmowanych działań przez zarządcę obiektu, stwierdzające zgodność parametrów z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 i nr 2 do niżej wymienionego rozporządzenia.

Zgodnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230) zarządzający pływalnią zamieszcza niniejszą decyzję – zbiorczą ocenę roczną wody na pływalni na tablicy informacyjnej zlokalizowanej w miejscu widocznym dla osób pływających oraz na stronie internetowej, jeżeli taka strona jest prowadzona.

Powyższe uzasadnia wydanie niniejszej decyzji.

#### **POUCZENIE:**

1. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 i art. 129 k.p.a). Odwołanie można złożyć w formie papierowej, opatrzonej własnoręcznym podpisem (pocztą lub osobiście na adres : 44-200 Rybnik, ul. kpt. Leopolda Janiego 1 lub w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, na adres do doręczeń elektronicznych ePUAP:/psserybnik/SkrytkaESP lub e-Doręczenia: AE:PL-48396-14210-FUEGF-15.

2. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona (strony) może (mogą) zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Rybniku oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a k.p.a.).

3. Poucza się stronę, że zgodnie z art. 63 §1 k.p.a.: „Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wnosi się na piśmie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu. Podania utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych lub za pośrednictwem konta w systemie teleinformatycznym organu administracji publicznej. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania”. Zatem przesłanie odwołania do organu drogą elektroniczną za pośrednictwem zwykłej skrzynki pocztowej (e-mail) nie jest tożsame ze złożeniem pisma na adres do doręczeń elektronicznych lub za pośrednictwem konta w systemie teleinformatycznym organu.

**mgr inż. Katarzyna Malcherczyk w zastępstwie za dr inż. Michał Dudek**  
**Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku**  
/- podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym w systemie EZD RP/

Otrzymują:

1. Adresat
2. ONS-HK - aa