Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Pyrzycach

Pyrzyce, 05.11.2026 r.

NHK.9022.154.2026


KOMUNIKAT Nr 36/2026

w sprawie niezgodności z wartością parametryczną parametru mangan w strefie zaopatrzenia w wodę (wodociąg) Mielęcin, gm. Pyrzyce, powiat pyrzycki

Dotyczy mieszkańców miejscowości: Mielęcin gm. Pyrzyce i Mielęcinek gm. Lipiany

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach informuję, że wyniki badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w strefie zaopatrzenia w wodę (wodociąg) Mielęcin wykazały przekroczenie parametru fizykochemicznego – mangan, w punkcie zgodności – w ilości 135 µg/l przy dopuszczalnej wartości parametrycznej – 50 µg/l

WODA NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA



Komunikat dotyczy wszystkich grup konsumentów, w tym osób z grup szczególnie wrażliwych.

Stwierdzona niezgodność parametryczna parametru wskaźnikowego manganu może wpływać na pogorszenie organoleptyczne (smak, zapach) wody przeznaczonej do spożycia, nie stwarza to jednak zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Dostawca wody prowadzi działania naprawcze celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Iga Sindrewicz
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Pyrzycach
/dokument podpisany elektronicznie/

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pyrzycach
ul. Młodych Techników 5a | 74-200 Pyrzyce
+48 915703428
adres e-mail: psse.pyrzyce@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-37389-50429-WIUTD-22