



KOMUNIKAT NR 36

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach z dnia 10.08.2026 r. w sprawie stwierdzenia niezgodności parametrycznej wody do spożycia dla ludzi z wodociągu publicznego w Żabicach zaopatrującego miejscowość: Żabicach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej dostawcy wodociągu publicznego w Żabicach po przeprowadzonych działaniach naprawczych informuje, iż jakość wody uległa pogorszeniu pod względem parametru fizykochemicznego **mangan w ilości 88 µg/l, przy najwyższej dopuszczalnej wartości 50 µg/l**. Kwestionowany parametr nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez (Dz. U. z 2026 r. poz.748), w związku z czym po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi wydano decyzje stwierdzającą niezgodność parametryczną. Przekroczenia ww. parametru nie mają negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów mogą natomiast obniżyć cechy organoleptyczne wody, tj. barwę, mętność oraz smak i zapach wody.


Informuje, że nadal obowiązuje informacja z dnia 06.08.2026 r., zgodnie z którą jakość wody nie spełnia wymagań pod względem parametru mikrobiologicznego **liczba bakterii grupy coli**.

Zaleca się, aby woda przeznaczona do celów spożywczych była przed spożyciem gotowana nie krócej niż przez 2 minuty, a następnie pozostawiona do ostygnięcia (bez przyspieszonego schładzania). Woda po przegotowaniu może być przeznaczona do celów spożywczych, mycia zębów, mycia spożywanych na surowo warzyw i owoców, mycia naczyń kuchennych.

Nie wymaga gotowania woda wykorzystywana do innych celów, w tym do kąpieli, prania odzieży, spłukiwania toalet, utrzymywania czystości pomieszczeń.

Prowadzone są dalsze badania wody i prace mające poprawić jakość wody.

2 min.



Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Z upoważnienia Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Słubicach
mgr inż. Barbara Tomaszewicz
/podpis elektroniczny/

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	19372a4bbea04166a624fa38a52fa13c	
Nazwa dokumentu	Komunikat 36 - niezgodność parametryczna Żabczyn.pdf	
Tytuł dokumentu	Komunikat 36 - niezgodność parametryczna Żabczyn	
Skrót dokumentu	bf444d4ecd7063f053d4a1d4be5c5e5d616da2f9e162eb7f0ea804cf7fc45fac	
Wersja dokumentu	1.1	
Data dokumentu	2026-08-10	
Podpis	Podpisany przez	Barbara Tomaszewicz
	Stanowisko podpisu	Barbara Tomaszewicz (Kierownik) HP_HDM_PZOZ w zastępstwie za Krzysztof Dobrowolski (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny) PPIS
	Data podpisu	2026-08-10
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany
	EZD RP 26.303.10	
Data wydruku	2026-08-11	
Autor wydruku	Magdalena Pompa (Asystent) HK	