




Ministerstwo Zdrowia

Departament
Lecznictwa

DLD.055.4.2025.AS
Warszawa, 16 października 2025



Szanowna Pani,

odpowiadając na petycję z dnia 15 sierpnia 2025 r., dotyczącą propozycji zmian rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą¹, uprzejmie informuję, że zagadnienia dotyczące pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w tym oddziałów psychiatrycznych, regulują następujące przepisy ww. rozporządzenia:

„§ 16. Kształt i powierzchnia pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą umożliwiają prawidłowe rozmieszczenie, zainstalowanie i użytkowanie urządzeń, aparatury i sprzętu, stanowiących jego niezbędne funkcjonalne wyposażenie.

§ 18. 1. Łóżka w pokojach łóżkowych są dostępne z trzech stron, w tym z dwóch dłuższych.
2. Łóżka w pokojach łóżkowych w oddziałach psychiatrycznych oraz w ośrodkach leczenia uzależnień są dostępne co najmniej z dwóch stron, jednej dłuższej i jednej krótszej.

§ 19. Odstępy między łózkami umożliwiają swobodny dostęp do pacjentów.

§ 20. Szerokość pokoju łóżkowego umożliwia wyprowadzenie łózka.”

Należy mieć na uwadze, że stworzone w szpitalach i oddziałach psychiatrycznych warunki bytowe udzielania pacjentom świadczeń zdrowotnych są wyznaczone poziomem możliwości finansowania świadczeń gwarantowanych ze środków publicznych oraz spowodowane stale rosnącą liczbą osób chorych psychicznie lub wymagających opieki psychiatrycznej, a także brakiem technicznych możliwości przebudowy wewnątrz i modernizacji pomieszczeń szpitalnych, zwłaszcza w szpitalach zajmujących stare budynki. Jednocześnie zapewniam, że w przypadku podjęcia przez resort zdrowia prac mających na celu zmianę powyższego rozporządzenia, Pani uwagi i propozycje dotyczące standardów udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom szpitali psychiatrycznych zostaną wnikliwie przeanalizowane.

Z wyrazami szacunku

Maciej Karaszewski
Dyrektor
/dokument podpisany elektronicznie/

¹ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2022 r. poz. 402).