



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KWIDZYNIE**

Kwidzyn, dnia 31 marca 2025r.

SE.HK.30.9022.4.18.2025

**ZBIORCZA ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY NA PŁYWALNI
PRZY UL. SŁOWACKIEGO W KWIDZYNIE**

Działając zgodnie z art. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. 2024r., poz. 416) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 1230), na podstawie przeprowadzonej kontroli sanitarno - higienicznej oraz po przeanalizowaniu:

- prowadzonych przez zarządcę pływalni ocen, o których mowa w § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia;
- wyników badań jakości wody na pływalni wykonanych przez zarządcę;
- zakresu i częstotliwości realizowanych przez zarządcę badań wody;
- zastosowanych metodyk referencyjnych analiz oraz zakresu akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji laboratorium prowadzącego badania;
- wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie w 2024r.,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie stwierdza, że

**jakość wody w 2024 roku
na pływalni w Kwidzynie przy ul. Słowackiego 19
nie stanowiła zagrożenia dla zdrowia osób kąpiących się.**

1. Zarządzający pływalnią – **Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji w Kwidzynie z siedzibą przy ul. Sportowej 6, 82-500 Kwidzyn**, posiadał ustalony z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kwidzynie harmonogram pobierania próbek wody. Ponadto:
 - dokumentował bieżące obserwacje wody na pływalni;
 - dokonywał systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urządzeń;
 - rejestrował wyniki pomiaru jakości wody;
 - podejmował i rejestrował stosowne działania naprawcze;
 - prowadził badania jakości wody w zakresie i częstotliwości wynikającej z ustalonego harmonogramu;
 - przekazywał wyniki badań Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Kwidzynie;

2. Badania jakości wody na pływalni wykonywane były w laboratoriach posiadających akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonanie badań odpowiadających metodykom referencyjnym analiz wody na pływalniach zgodnie z cyt. wyżej rozporządzeniem.

3. Ocena jakości wody doprowadzanej na pływalnię.

Pływalnia zaopatrywana jest w wodę z wodociągu sieciowego Kwidzyn. W oparciu o zapisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie wydał obszarową ocenę jakości wody z wodociągu Kwidzyn nr 7/HK/2025 z dnia 28 marca 2025r., w której stwierdził, że woda z ww. wodociągu jest przydatna do spożycia przez ludzi.

4. Ocena jakości wody na pływalni.

a) Woda wprowadzana z systemu cyrkulacji do niecki basenowej dużej – sportowej

liczba punktów pobierania próbek wody:	1
liczba badań ogółem:	12
liczba badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej:	11
liczba badań wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie:	1

W 2024r. jakość wody wprowadzanej do niecki basenowej sportowej pod względem mikrobiologicznym **odpowiadała** wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022r., poz. 1230), natomiast pod względem fizykochemicznym stwierdzono przekroczenie trichlorometanu (chloroformu) w 1 próbie:

Przekroczony parametr	Podjęte przez zarządcę działania
Chloroform: -wartość oznaczona: 0,073 mg/l; -wartość parametryczna: 0,03 mg/l;	po stwierdzeniu przekroczenia przeprowadzono kalibrację systemu stacji dozującej i sond pomiarowych, zwiększono cyrkulację wody; powtórne badanie wykazało doprowadzanie parametru do obowiązujących norm;

b) Woda w niecce basenowej dużej – sportowej

liczba punktów pobierania próbek wody:	2
liczba badań ogółem:	25
liczba badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej:	23
liczba badań wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie:	2

W 2024r. jakość wody w niecce basenowej sportowej, pod względem mikrobiologicznym **odpowiadała** wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022r., poz. 1230), natomiast pod względem fizykochemicznym stwierdzono przekroczenia trichlorometanu (chloroformu) w 3 próbach:

Przekroczony parametr	Podjęte przez zarządcę działania
Chloroform: -wartość oznaczona: 0,059; 0,055; 0,098 mg/l; -wartość parametryczna: 0,03 mg/l;	po stwierdzeniu przekroczenia przeprowadzono kalibrację systemu stacji dozującej i sond pomiarowych, zwiększono cyrkulację wody; powtórne badanie wykazało doprowadzanie parametru do obowiązujących norm;

c) Woda wprowadzana z systemu cyrkulacji do niecki basenowej małej - brodzik

liczba punktów pobierania próbek wody:	1
liczba badań ogółem:	13
liczba badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej:	12
liczba badań wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie:	1

W 2024r. jakość wody wprowadzanej do niecki basenowej małej – brodzika, pod względem mikrobiologicznym **odpowiadała** wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022r., poz. 1230), natomiast pod względem fizykochemicznym stwierdzono przekroczenie trichlorometanu (chloroformu) w 1 próbie:

Przekroczony parametr	Podjęte przez zarządcę działania
Chloroform: -wartość oznaczona: 0,039 mg/l; -wartość parametryczna: 0,03 mg/l;	po stwierdzeniu przekroczenia przeprowadzono kalibrację systemu stacji dozującej i sond pomiarowych, zwiększono cyrkulację wody; powtórne badanie wykazało doprowadzanie parametru do obowiązujących norm;

d) Woda w niecce basenowej małej – brodzik

liczba punktów pobierania próbek wody:	2
liczba badań ogółem:	23
liczba badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej:	21
liczba badań wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie:	2

W 2024r. jakość wody wprowadzanej do niecki basenowej małej – brodzika, pod względem mikrobiologicznym **odpowiadała** wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022r., poz. 1230), natomiast pod względem fizykochemicznym stwierdzono przekroczenie trichlorometanu (chloroformu) w 1 próbie:

Przekroczony parametr	Podjęte przez zarządcę działania
Chloroform: -wartość oznaczona: 0,039 mg/l; -wartość parametryczna: 0,03 mg/l;	po stwierdzeniu przekroczenia przeprowadzono kalibrację systemu stacji dozującej i sond pomiarowych, zwiększono cyrkulację wody; powtórne badanie wykazało doprowadzanie parametru do obowiązujących norm;

5. Ocena jakości ciepłej wody użytkowej (woda z natrysków).

Jakość ciepłej wody użytkowej w badanym zakresie **odpowiadała** wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2022r., poz. 1230).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Kwidzynie
z up. Katarzyna Halik
Zastępcą Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/