



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
WE WŁOCŁAWKU**

Znak sprawy z EZD RP: NHS.5211.54.2025

Tytuł sprawy: NHS.5211.2.9.3.2025

Włocławek, 04.03.2025 r.

Egz. nr 1

Wójt Gminy Lubanie
Lubanie 28A
87-732 Lubanie

**OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY
DLA GMINY LUBANIE ZA ROK 2024**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757) oraz § 23 ust. 1, 2, 3 pkt 2, ust. 4 pkt 1, ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), dokonał oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz szacowania ryzyka zdrowotnego konsumentów związanego ze spożyciem wody na terenie Gminy Lubanie za rok 2024.

Z wody dostarczanej przez wodociąg Lubanie w ramach zbiorowego zaopatrzenia w roku 2024 korzystało 4289 mieszkańców Gminy Lubanie. Producentem wody dostarczanej przez wodociąg Lubanie jest Zakład Usług Komunalnych Gminy Lubanie, Lubanie 61, 87-732 Lubanie. Dobowa produkcja wody w roku 2024 z wodociągu Lubanie wynosiła 877 m³.

Uzdatnianie wody na stacji uzdatniania w Lubaniu polega na napowietrzaniu w aeratorach wodno-powietrznych i filtracji na filtrach ciśnieniowych zamkniętych żelazowo-manganowych, w których następuje redukcja związków żelaza i manganu. Woda uzdatniona kierowana jest do zbiorników retencyjnych, z których zestawem pompowym tłoczona jest do sieci zewnętrznej. W razie konieczności woda może być poddawana procesowi dezynfekcji podchlorynem sodu.

Zakład Usług Komunalnych Gminy Lubanie, zarządzający wodociągiem gminnym, w ramach kontroli wewnętrznej wykonywał badania jakości wody w urządzeniach wodociągowych w zakresie wymagań i częstotliwości, określonych w obowiązującym rozporządzeniu w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Badania jakości wody prowadzono zgodnie z harmonogramem pobierania próbek wody uzgodnionym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku oraz po przeprowadzonych działaniach naprawczych.

W roku 2024 do badań laboratoryjnych z wodociągu Lubanie w ramach kontroli wewnętrznej pobrano łącznie 9 próbek wody.

Badania wody wykonywało laboratorium MS LAB Sp. z o.o. ul. Sportowa 22, 87-500 Rypin, posiadające udokumentowany system jakości prowadzonych badań, zatwierdzony przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

W ramach sprawowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu gminnego Lubanie pobrano do badań laboratoryjnych łącznie 4 próbki wody.

W próbkach wody pobranych z wodociągu Lubanie w roku 2024 w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku nadzoru sanitarnego stwierdzono

obecność bakterii grupy coli w liczbie 3 i 4 jtk/100 ml wody. W związku z tym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku stwierdził warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Lubanie (trwającą 5 dni) i nakazał Zakładowi Usług Komunalnych Gminy Lubanie, zarządzającemu ww. wodociągiem, podjęcie natychmiastowych działań naprawczych oraz poinformowanie odbiorców wody w sposób skuteczny o ograniczeniach w korzystaniu z niej. Komunikat przesłano również Wójtowi Gminy Lubanie w celu rozpowszechnienia w sposób umożliwiający bezzwłoczne zapoznanie się z nim odbiorców wody. Działania naprawcze przeprowadzone przez zarządzającego wodociągiem tj. Zakład Usług Komunalnych Gminy Lubanie, Lubanie 61, 87-732 Lubanie, polegające na chlorowaniu i płukaniu sieci wodociągowej wody, doprowadziły do uzyskania wody o właściwej jakości, spełniającej obowiązujące wymagania mikrobiologiczne.

Do Państwowego Powiatowego Inspektora we Włocławku nie zgłaszano reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na terenie gminy Lubanie.

Biorąc pod uwagę powyższe, mieszkańcy gminy Lubanie (z wyjątkiem okresu pogorszenia jakości wody) zaopatrywani byli w wodę przydatną do spożycia przez ludzi spełniającą wymagania określone w załączniku nr 1 część A tab. 1, część B i część C tab. 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), której spożycie nie stanowiło żadnego ryzyka dla zdrowia konsumentów.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
we Włocławku
Zofia Ziółkowska

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Wyk. w 1 egz.

Otrzymują:

1. adresat – e-Doręczenia: AE:PL-56903-83091-HCJHD-24
2. Zakład Usług Komunalnych Gminy Lubanie
Lubanie 61, 87-732 Lubanie- e-Doręczenia: AE:PL-70524-16070-BCBVH-26
3. aa – egz. nr 1
LN