



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY**

w Brzozowie

36-200 Brzozów, ul. Moniuszki 17

tel. 13 43 414 59

e-mail: psse.brzozow@sanepid.gov.pl

PSK.9020.271.7.2025

Brzozów, 23 października 2025 r.

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzozowie
w sprawie braku przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu zaopatrującego budynek byłego Ośrodka Zdrowia w Niebocku 135

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie na podstawie sprawozdania cząstkowego z badania próbki wody (nr POL.HK.9052.1.598.2025 z dnia 23.10.2025 r.) informuje odbiorców wody z wodociągu zaopatrującego w wodę budynek byłego Ośrodka Zdrowia w Niebocku 135, że jakość wody nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) ze względu na obecność bakterii grupy coli w ilości 34 jtk/100 ml przy dopuszczalnej wartości 0 jtk/100 ml.

Woda w której stwierdzono obecność bakterii grupy coli może stwarzać zagrożenie dla zdrowia konsumentów.

W związku z powyższym woda **nie nadaje się do spożycia przez ludzi** w tym: picia, przygotowywania posiłków i potraw, płukania jarzyn, warzyw, owoców, produkcji żywności, mycia naczyń mających kontakt z żywnością, higieny ciała i jamy ustnej.

**Woda może być używana wyłącznie do celów sanitarnych
(prace porządkowe, splukiwania toalet).**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie po przeanalizowaniu wyniku badania wody wydał w dniu 23.10.2025 r. decyzję, w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi i zobowiązał Gminę Dydnia do podjęcia działań naprawczych mających na celu doprowadzenie wody z wodociągu do wymagań przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie o zmianie sytuacji powiadomi odrębnym komunikatem.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Brzozowie

Zofia Cywina