



INFORMACJA

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie z 16.10.2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze strefy zaopatrzenia w wodę Sulmierzyce, zaopatrującej w wodę mieszkańców miejscowości: Sulmierzyce – ul. Myśliwska, ul. Odolanowska, ul. Nowa, ul. Mencfeldowskiego, ul. Powstańców Wlkp.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie informuje, że przeprowadzone kontrolne badania wody w miejscowości Sulmierzyce ul. Myśliwska, ul. Odolanowska, ul. Mencfeldowskiego, ul. Nowa, ul. Powstańców Wlkp. wykazały niezgodność z wartością parametryczną parametru mangan w pięciu punktach w ilości: 140 µg/l, 124 µg/l, 115 µg/l, 86 µg/l, 126 µg/l (wartość parametryczna dla parametru mangan wynosi 50 µg/l), parametru mętność w dwóch punktach (wartość nieakceptowalna) oraz dalszą niezgodność z wartością parametryczną parametru żelazo w dwóch punktach w ilości: 344 µg/l, 296 µg/l (wartość parametryczna dla parametru żelazo wynosi 200 µg/l).

Żelazo oraz mangan może powodować pogorszenie cech organoleptycznych wody, brunatne zabarwienie armatury, przebarwienie bielizny podczas prania, ale nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r., poz. 748).


Biorąc powyższe pod uwagę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie stwierdza

PRZYDATNOŚĆ WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI.

Woda nadaje się do spożycia i na cele gospodarcze.

Uwaga: W związku z oczekiwaniem na wyniki badań laboratoryjnych w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72 godzinach inkubacji, zachowując odpowiednie środki ostrożności, **zaleca się przegotowanie wody przeznaczonej do spożycia oraz przygotowania posiłków dla grup wrażliwych, takich jak niemowlęta, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz osoby z obniżoną odpornością.**

Parametr ten nie stwarza istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów, a jego monitorowanie jest przydatne do oceny stanu sanitarnego systemu dystrybucji, ponieważ może wskazywać na warunki sprzyjające narastaniu mikroflory, stagnacji wody oraz tworzeniu biofilmu.



Komunikat dotyczący jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu/informacji.

Dominik Wawrzyńczak

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Krotoszynie

/pismo zostało wydane w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/