



Garwolin, dnia 11.09.2023 r.

HK.903.1.74.2023

KOMUNIKAT

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Melanów, który zaopatruje w wodę miejscowości Kacprówek, Melanów, Zygmunty, Kolonia Zygmunty, Nowy Pilczyn, Stary Pilczyn w gminie Łaskarzew


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami nr OL-LBW.9051.1.891/n-893/n.2023 oraz nr OL-LBW.9051.1.894/n.2023 z dnia 11.09.2023 r. z badań próbek wody pobranych po przeprowadzonych działaniach naprawczych z ww. wodociągu stwierdza:

przydatność wody do spożycia.

Woda spełnia wymagania mikrobiologiczne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym:

1. Woda z kranu może być spożywana i używana do przygotowywania posiłków.
2. Woda może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych, wytwarzania lodu i prania.
3. Woda nadaje się do kąpieli, mycia zębów.
4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC.



Z up. PAŃSTWOWEGO
POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
w Garwolinie

Grażyna Pelka