



Szydłowiec, dnia 19.08.2025r.

HKN.9020.3.8.6.2025EC

Gmina Mirów
Mirów Stary 27
26-503 Mirów Stary

KOMUNIKAT 14

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szydłowcu zawiadamia o stwierdzeniu braku przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Mirówku, 26-503 Mirów Stary, zaopatrującego miejscowości: Mirówek, Bieszków Górny, Bieszków Dolny, Mirów Stary, Mirów Nowy, Rogów, w powiecie szydłowieckim oraz Osiny Majorat (powiat Starachowice).

Na podstawie otrzymanych w dniu 19.08.2025r. sprawozdań z badań próbki wody zleconych przez Gminę Mirów, 26-503 Mirów Stary, wykonanych przez J.S.Hamilton Poland Sp. zo.o. Laboratorium Badawcze ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia

1. Bieszków Dolny 87, 26-503 Mirów Stary stwierdzono:

- bakterie gr. **Coli 20 jtk/100 ml wody** (przy wartości dopuszczalnej 0 jtk/100 ml wody).


W związku z powyższym PPIS w Szydłowcu stwierdza brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Mirówku, 26-503 Mirów Stary.

Informację o negatywnych wynikach badań wody z wodociągu publicznego w Mirówku, 26-503 Mirów Stary, PPIS w Szydłowcu otrzymał w dniu 19.08.2025r.

Zgodnie z powyższą informację o braku przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Mirówku zamieszczono w dniu 19.08.2025r. na portalu internetowym Facebook.

Woda wodociągowa z kranów nie nadaje się do spożycia, nadaje się jedynie do spłukiwania urządzeń sanitarnych.

Wykorzystywanie jej do picia, przygotowywania posiłków, kontakt z nią podczas mycia lub kąpieli stanowi zagrożenia dla zdrowia osób z niej korzystających.



Otrzymuje:

1. Adresat, e-mail: urząd@mirow.pl; odpady@mirow.pl;
2. PSSE Starachowice: sekretariat.psse.starachowice@sanepid.gov.pl,
3. aa.

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Szydłowcu
Marion Grochowska