



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach

Skierniewice, dnia 19 sierpnia 2026 r.

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Skierniewicach

z dnia 19 sierpnia 2026 r.

skierowany do konsumentów wody z wodociągu publicznego w Wysokienicach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach informuje, że w badaniach urzędowych jakości wody z wodociągu publicznego Wysokienice zaopatrującego miejscowości: Wysokienice, Głuchów (częściowo), Skoczylody, Złota, Prusy, Michowice, Celigów, Jasień stwierdzono niezgodność jakości wody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).

W pobranych próbkach wody stwierdzono:

- enterokoki w ilości 2 (0 do 9) jtk/100 ml wody w próbce pobranej z wyjścia na sieć – hydrofornia, wartość parametryczna określona w przepisach wynosi 0 jtk/100 ml,
- liczba bakterii grupy coli w ilości 16 (10 do 27) jtk/100 ml wody w próbce pobranej z wyjścia na sieć – hydrofornia oraz 2 (1 do 8) jtk/100 ml wody w próbce pobranej z punktu na sieci – Szkoła Podstawowa w Michowicach, wartość parametryczna określona w przepisach wynosi 0 jtk/100 ml.

Stwierdzona nieprawidłowość mikrobiologiczna może stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzi.

Woda nie nadaje się do spożycia.

Wody z wodociągu nie należy używać do picia, przygotowywania posiłków i napojów, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo, przygotowywania żywności, mycia naczyń mających kontakt z żywnością ani do higieny jamy ustnej.

Przegotowanie wody nie znosi obowiązującego zakazu jej spożywania.

Woda może być używana wyłącznie do celów porządkowych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach zobowiązał jednostkę odpowiedzialną za wodociąg do podjęcia natychmiastowych działań celem doprowadzenia wody do odpowiedniej jakości. Jednocześnie nakazał zapewnić odbiorcom zastępcze źródło wody przydatnej do spożycia.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).

Powyższe zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.



Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Skierniewicach

ul. Piłsudskiego 33 | 96-100 Skierniewice

+48 46 833 46 00

psse.skierniewice@sanepid.gov.pl

adres e-Doręczeń: AE:PL-77150-25674-VJCCV-15

Dorota Rosińska
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
/podpisano elektronicznie/