Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Wieluniu

SHŚr.HK.9020.290.2026
Wieluń, 6 listopada 2026 r.

KOMUNIKAT NR 1
o niezgodności z wartością parametryczną

Dotyczy mieszkańców miejscowości: Anielin, Bębnów, Głuchów, Kamyk, Konopnica, Piaski, Sabinów, Strobin, Szynkielów, Wrońsko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu informuje, że wyniki badań laboratoryjnych próbek wody ze strefy zaopatrzenia Konopnica gm. Konopnica, wykazały przekroczenia parametru bakterii grupy coli w miejscu wprowadzania wody do sieci i dwóch punktach sieci w liczbie 2 jtk/100 ml, 2 jtk/100 ml i 3 jtk/100 ml przy dopuszczalnej wartości parametrycznej 0 jtk/100 ml, przy jednoczesnym wykluczeniu Escherichia coli i Enterokoków jelitowych.

Woda przydatna do spożycia, kąpieli noworodków, mycia zębów, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo oraz mycia naczyń pod warunkiem jej przegotowania. Wodę należy gotować minimum 2 minuty oraz pozostawić do ostudzenia, bez gwałtownego schładzania.

UWAGA wodę należy przegotowywać również
- dzieciom, kobietom w ciąży, osobom starszym ze znacznie obniżoną odpornością (np. po transplantacjach, chemioterapii, chorych na AIDS)
- noworodkom i niemowlętom do kąpieli.

Dostawca wody został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych, celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.
Prowadzona jest dezynfekcja wody, co może prowadzić do zmiany jej zapachu ze względu na zwiększoną zawartość chloru.



Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.
Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Wieluniu.

Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu
Małgorzata Komar

/dokument podpisany elektronicznie/

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieluniu
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 14 | 98-300 Wieluń
+48 43 843 39 21
sekretariat.psse.wielun@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-32207-54369-RDEVR-32