

ZMIANY
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ PRZEPROWADZENIA NEGOCJACJI

na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. 2026, poz. 793 ze zm.)

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

DOSTAWA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO I CENTRALNEGO ZASILANIA AWARYJNEGO UPS DLA PSSE W SIEDLCACH

Nr sprawy: SAT. 272.28.2026

SIEDLCE, DNIA 10 WRZEŚNIA 2026 R.

Integralną część zmian niniejszej SWZ stanowią:

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik Nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia/ Wykaz parametrów wymagalnych

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią zmian w niniejszej SWZ.

Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

Zatwierdził:

**Z upoważnienia Dyrektora Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Siedlcach**

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Powiatowa Stacja Sanitarно–Epidemiologiczna w Siedlcach
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 31, 08-110 Siedlce
tel.: (25) 644-20-40, fax: (25) 63-261-37
Adres strony internetowej: <https://www.gov.pl/web/psse-siedlce/>
e-Doręczenia: AE:PL-14097-14217-UHTAE-30
e-mail: sekretariat.psse.siedlce@sanepid.gov.pl
Godziny pracy: od 7:30 do 15:05
Numer NIP: 821-104-52-22; Numer REGON: 005183608

2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: SAT.272.28.2026 - Wykonawcy powinni powoływać się na ten znak we wszelkich kontaktach z Zamawiającym.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania na której udostępniane będą także zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: <https://ezamowienia.gov.pl/>; identyfikator postępowania: **ocds-148610-62e79ee3-56a3-4548-b3ce-8fec1052716e**
Zamawiający informuje, że informacje dotyczące prowadzonego postępowania udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania będą także udostępnione na stronie podmiotowej zamawiającego: <https://www.gov.pl/web/psse-siedlce/zamowienia-publiczne-powyzej-progu-stosowania-ustawy-pzp>

Kanał komunikacji elektronicznej: e-Zamówienia

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2026 poz. 793 ze zm.) dokonuje modyfikacji Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w części dotyczącej Opisu Przedmiotu Zamówienia/ Wykazu parametrów wymagalnych (Załącznik nr 2 do SWZ), a tym samym na podstawie art. 286 ust. 3 zmienia termin składania i otwarcia ofert.

I. W Specyfikacji Warunków Zamówienia wprowadza się następujące zmiany:

Ustęp 17.5.

Było:

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie: do dnia **15.09.2026 r. godz. 11:00**.
O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.

Otrzymuje brzmienie:

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie: do dnia **17.09.2026 r. godz. 11:00**.
O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.

Ustęp 17.12.

Było:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **15.09.2026 r. godz. 11:15**

Otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **17.09.2026 r. godz. 11:15**

Ustęp 18.1.

Było:

Wykonawca jest związany ofertą przez **30 dni** czyli od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **14.10.2026 r.** przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Otrzymuje brzmienie:

Wykonawca jest związany ofertą przez **30 dni** czyli od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **16.10.2026 r.** przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

II. Zamawiający uzupełnia wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia o następujące parametry

- 1) dla agregatu - Okablowanie miedziane
- 2) dla centralnego zasilania awaryjnego:
 - Zasilacz UPS wyprodukowany na terenie Unii Europejskiej lub kraju będącego członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA)
 - Szafa BYP bypassu zewnętrznego
 - Szafa RUPS
 - Montaż wyłącznika 3P 250A
 - Okablowanie miedziane

III. Zmianie ulegają zapisy następujących załączników:

Załącznik Nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia/ Wykaz parametrów wymagalnych

Dla ułatwienia Zamawiający zmiany wprowadzone w załącznikach oznaczył zieloną czcionką.

- IV. Przedłużenie terminu składania ofert, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.**
- V. Pozostałe, nie ujęte w przedmiotowej zmianie, zapisy SWZ pozostają bez zmian.**