



Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

Dyrektor Generalny Urzędu

Znak: L-1.271.81.2025.AP
Szczecin, 06 października 2025 r.

Pytanie do zapytania ofertowego:

1. *Zwracam się z prośbą o dopuszczenie urządzenia z ochroną na wilgoć: IP22. Urządzenia o takim stopniu szczelności jest wystarczające dla większości zastosowań. IP22 oznacza, że urządzenie ma podwyższoną ochronę przed ciałami stałymi o średnicy powyżej 12 mm, a także przed kapiącą wodą lub skraplającą się parą wodną, pod kątem maksymalnie 15 stopni od pionu.*

Ad.1 Zamawiający podtrzymuje wymóg klasy ochrony nie niższej niż IP24 wynika to z zapisów Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ), zgodnie z którymi klimatyzatory mają być urządzeniami przenośnymi o podwyższonej trwałości i niezawodności, przeznaczonymi do pracy nie tylko w pomieszczeniach biurowych, ale również w trudniejszych warunkach eksploatacji – takich jak magazyny, obiekty tymczasowe lub namioty wykorzystywane podczas działań służb.

Zastosowanie urządzeń o klasie IP22 nie zapewnia wystarczającej odporności na możliwe warunki pracy (wilgoć, zapylenie, skraplanie się pary wodnej). Dlatego Zamawiający uznaje, że wymóg IP24 jest technicznie uzasadniony i konieczny dla zachowania bezpieczeństwa eksploatacji oraz trwałości sprzętu.

z up. Dyrektora Generalnego ZUW
Roman Kapczyński
Dyrektor Biura Logistyki
i Zamówień Publicznych
/podpisany elektronicznie/