

Opole, dnia 07.07.2026 r.

Otrzymują wg rozdzielnika*

Wyjaśnienia do Zapytania ofertowego

Dotyczy zadania: Wymiana drzwi wewnętrznych oraz drzwi technicznych wraz z montażem

W związku z otrzymaną wiadomością e-mail z dnia 06.07.2026 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, przekazuje poniżej treść pytań wraz z wyjaśnieniami.

Część II - Wymiana drzwi technicznych wraz z montażem.

DRZWI TECHNICZNE POMIESZCZENIE NR 204

1. Czy drzwi mają posiadać (proszę podać typ rozwiązania):

- a) drzwiczki podawcze rozwierne pełne*
- b) drzwiczki podawcze rozwierne pełne + przeszklenie stałe z dolną szczeliną do podawania dokumentów*

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza drzwiczki podawcze rozwierne z przeszkleniem całkowitym lub częściowym, a także przeszklenie stałe z dolną szczeliną do podawania dokumentów. Wysokość szczeliny do podawania dokumentów maksymalnie do 1,5 cm.

2. Czy drzwi mają posiadać obustronny parapet stały czy tylko z jednej strony, a jeżeli z jednej strony to z której?

Odpowiedź:

Parapet jednostronny, zewnętrzny składany.

3. Jaka ma być głębokość parapetu (proszę o podanie wymiaru dla parapetu obustronnego lub jednostronnego)

Odpowiedź:

Głębokość parapetu do 18 cm.

4. Czy drzwiczki lub przeszklenie może być o wymiarach szerokość 350 mm x wysokość 400 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza drzwiczki lub przeszklenie o wymiarach szerokość 350 mm x wysokość 400 mm

5 W jakim kolorze z palety RAL mają być pomalowane drzwi?

Odpowiedź:

Kolor drzwi jasny, do uzgodnienia z Zamawiającym po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.

6. Czy drzwi mogą posiadać próg o wysokości 20 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza próg o wysokości 20 mm.

DRZWI TECHNICZNE POMIESZCZENIE NR P017

1 W jakim kolorze z palety RAL mają być pomalowane drzwi?

Odpowiedź:

Kolor drzwi jasny, do uzgodnienia z Zamawiającym po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.

2. Czy drzwi mogą posiadać próg o wysokości 20 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza próg o wysokości 20 mm.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji w Załącznik 1 do Zapytania-Opis przedmiotu dla części I i II, który przyjmuje następujące brzmienie:

Część II - Wymiana drzwi technicznych wraz z montażem

Lp.	opis drzwi technicznych z montażem	numer pokoju
1	Drzwi specjalne spełniające wymagania klasy RC4 określone w Polskiej Normie PN-EN 1627. Jednoskrzydłowe, lewe, szerokość skrzydła ok 80 cm, wysokość ok. 172 cm otwierane do wewnątrz muszą posiadać 2 zamki w klasie 7 oraz elektrozaczep awersyjny kompatybilny z Systemem Kontroli Dostępu. Drzwi bez zamka szyfrowego. Drzwi i zamki muszą posiadać certyfikaty wydane przez właściwe jednostki aprobowane (np. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny). Drzwi z klasą ognioodporności, min. EI30. Kolor drzwi biały, jasny, do uzgodnienia z Zamawiającym po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Drzwi muszą posiadać rozwiązanie klamka i gałka zewnętrzna. Profesjonalny montaż drzwi obejmujący odpowiednie osadzenie futryny zapewniające wysokie bezpieczeństwo przed włamaniem (uwzględnienie odpowiedniej ilości kotew penetrujących ścianę zgodnie z obowiązującymi normami). Przed odbiorem przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy niezbędne dokumenty, aktualne certyfikaty wystawione przez akredytowane jednostki certyfikacji. Montaż i demontaż drzwi będzie wykonywany w dni powszechne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:00 pod nadzorem przedstawicieli Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza próg o wysokości 20 mm.	P017
2	Drzwi specjalne, skrzydło lewe pojedyncze 90, drzwi wzmocnione klasy RC 3 określone w Polskiej Normie PN-EN 1627, bez zamka szyfrowego, zaopatrzone w co najmniej w dwa zamki, z oknem kasowym w drzwiach, elektrozaczep awersyjny kompatybilny z Systemem Kontroli Dostępu, otwieranie klamka-gałka. Przed odbiorem przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy niezbędne dokumenty, aktualne certyfikaty wystawione przez akredytowane jednostki certyfikacji. Montaż i demontaż drzwi będzie wykonywany w dni powszechne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:00 pod nadzorem przedstawicieli Zamawiającego. Okno kasowe: - drzwiczki podawcze rozwierne z przeszkleniem całkowitym lub częściowym, a także przeszklenie stałe z dolną szczeliną do podawania dokumentów. Wysokość szczeliny do podawania dokumentów maksymalnie do 1,5 cm. - Parapet jednostronny, zewnętrzny składany. Głębokość parapetu do 18 cm. - drzwiczki lub przeszklenie o wymiarach szerokość 350 mm x wysokość 400 mm Kolor drzwi jasny, do uzgodnienia z Zamawiającym po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający dopuszcza próg o wysokości 20 mm.	204

Powyższe wyjaśnienia należy uwzględnić przy składaniu ofert. Pozostałe zapisy Zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie jak niżej:

Termin składania ofert upływa dnia: 10.07.2026 roku, o godz.: 11:00.

Załączniki stan na dzień 07.07.2026 r.:

- Zapytanie ofertowe znak: WAT.272.2.10.2026
- AKTUALNY stan na 07.07.2026 Załącznik 1 do Zapytania-Opis przedmiotu dla części I i II.docx

Opolski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska w Opolu

mgr Wojciech Jarczak