Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Ostródzie

HK.9020.5.136.2025.KA
Ostróda, 2026-11-20

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie

z 20 listopada 2026 r.

dla odbiorców wody zaopatrywanych ze Stacji Uzdatniania Wody w Majdanach Wielkich

Woda ze strefy zaopatrzenia w wodę w Majdanach Wielkich zaopatruje miejscowości: **Liksajny, Majdany Wielkie, Majdany Male, Skarpa, Zatoka Leśna, Winiec, Wólka Majdańska.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie informuje, że 03.11.2026 r. po działaniach naprawczych pobrano w ramach kontroli wewnętrznej próby wody do badań ze strefy zaopatrzenia w wodę Majdany Wielkie.
Na podstawie wyników badań fizykochemicznych próbek wody pobranej ze Stacji Uzdatniania Wody stwierdzono ponadnormatywną zawartość manganu – 77,0 µg/l oraz żelaza – 240,0 µg/l. Zaleca się, aby w wodzie w kranie u konsumenta zawartość manganu nie przekraczała 50 µg/, zaś żelaza 200 µg/l.
W związku z powyższym aktualne jest stwierdzenie

o niezgodności z wartością parametryczną.

Woda może być spożywana do celów spożywczych i gospodarczych.
Ponadnormatywna zawartość manganu oraz żelaza w wodzie do spożycia może niekorzystnie wpływać na smak i wygląd (barwę i mętność) wody, może powodować przebarwienia urządzeń sanitarnych oraz prowadzić do narastania osadów w sieci dystrybucyjnej, jednak nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi.
Nakazano kontynuowanie działań naprawczych.

Komunikat obowiązuje do odwołania.



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
ul. Tadeusza Kościuszki 2 | 14-100 Ostróda
+48 896460870
adres e-mail: psse.ostroda@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-30746-98721-JDTFC-17