



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie

HK.9027.1.50.20256
Garwolin, 17 marca 2026 r.

Wójt Gminy Sobolew
ul. Rynek 1
08-460 Sobolew

Ocena obszarowa jakości wody za 2025 rok dla gminy Sobolew

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757)
- § 23 ust. 1, 2, 3, ust. 4 pkt 1 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

i w oparciu o wydane oceny jakości wody nr: HK.9027.1.122.2025 z dnia 22.12.2025 r.; HK.9027.1.123.2025 z dnia 22.12.2025 r.; HK.9027.1.124.2025 z dnia 29.12.2025 r.;

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi za rok 2025 w gminie Sobolew zaopatrywanej w wodę z wodociągów publicznych: Grabniak o produkcji do 100 m³/dobę, Gończyce o produkcji od 100 do 1000 m³/dobę, Sobolew o produkcji od 100 do 1000 m³/dobę, zarządzanych przez Urząd Gminy Sobolew, ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew.

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie stwierdza, że w 5 próbkach wody pobranych do badań z wodociągu Grabniak, w 10 próbkach wody pobranych do badań

z wodociągu Gończyce oraz w 10 próbkach wody pobranych do badań z wodociągu Sobolew w zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu i nadzoru prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną, nie stwierdzono ponadnormatywnych wartości badanych parametrów.

Woda dostarczana mieszkańcom gminy Sobolew, z ww. wodociągów uzdatniana jest poprzez napowietrzanie, filtrację na filtrach piaskowo-żwirowych, gdzie następuje odżelazianie

i odmanganianie. Na wypadek awarii do dezynfekcji stosowany podchloryn sodu.

Wodociąg Grabniak produkował średnio w 2025 r. 75m³ wody/dobę, zaopatrując w nią 720 mieszkańców, wodociąg Gończyce - 545m³ wody/dobę zaopatrując w nią 3656 mieszkańców oraz wodociąg Sobolew - 593³ wody/dobę zaopatrując w nią 3947 mieszkańców.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 13 | 08-400 Garwolin
+48 25 684 35 95
adres e-mail: sekretariat.psse.garwolin@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-59495-60307-RBIIW-18

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie informuje, że nie odnotował w 2025 r. zgłoszeń reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na terenie gminy Sobolew i nie prowadził postępowania administracyjnego dotyczącego jakości wody na ww. wodociągach.

Wobec powyższego woda przeznaczona do spożycia przez ludzi spełnia wymagania zdrowotne dla mieszkańców gminy Sobolew zgodnie z zał. nr 1a i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Dorota Brojek
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat;
2. Aa.

Do wiadomości:

1. Starosta Powiatu Garwolińskiego, ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin;
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa.