



POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ŁOMŻY

18-400 Łomża, ul. gen. Władysława Sikorskiego 156
tel. (86) 216-52-61, e-mail psse.lomza@sanepid.gov.pl
<https://www.gov.pl/web/psse-lomza>

Łomża, dnia 3 lutego 2025 r.

Prezydent Miasta Łomża
ul. Stary Rynek 14
18-400 Łomża

HK.045.41.2025

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży działając zgodnie z art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej /Dz. U. z 2024 r. poz. 416/, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz.U. z 2024 r. poz. 757/ oraz w oparciu o § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz.U. poz. 2294/

dokonał obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta Łomża za rok 2024.

- 1. Producentem wody jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Łomży, ul. Zjazd 23, 18-400 Łomża eksploatujący wodociąg miejski Łomża,**
- 2. Informacje o wodociągach:**

Nazwa wodociągu	Wodociąg Łomża
Wielkość produkcji [m³/d]	7484,0 m ³ /d
Liczba ludności	59888
Sposób uzdatniania wody	Odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie. Stacje wodociągowe są wyposażone w urządzenia do okresowej (awaryjnej) dezynfekcji wody.
Jakość wody stan na 31.12.2024 r.	Na podstawie sprawozdań z badań jakości wody ciągu roku wydano 19 ocen bieżących o przydatności wody do spożycia przez ludzi.
Przekroczone wartości dopuszczalnych parametrów oraz prowadzone działania naprawcze przez właściciela wodociągu (w ciągu roku)	Nie stwierdzono przekroczeń. Nie prowadzono działań naprawczych dotyczących jakości wody.
Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody	Do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży nie zgłoszono niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody.
Prowadzone postępowanie administracyjne	Nie prowadzono postępowania administracyjnego.

Ponadto, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży informuje, iż nadzorem objęte są również 3 urządzenia wodociągowe należące do podmiotów, wykorzystujących wodę z indywidualnych źródeł:

- **Szpital Wojewódzki w Łomży im. Kard. Stefana Wyszyńskiego, Al. Piłsudskiego 11, 18-400 Łomża** - woda spożywana czasowo przez pacjentów i personel (wydano 6 ocen bieżących jakości wody dotyczących przydatności do spożycia przez ludzi (w tym 1 ocenę podczas warunkowej przydatności z uwagi na podwyższone wartości żelaza i mętności) oraz decyzję o braku przydatności wody do spożycia z uwagi obecność bakterii grupy coli i *Escherichia coli*),

Stwierdzona niezgodność parametru żelaza i mętności nie stwarzała istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie znaczenia i zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowotnego oraz postępowania w przypadku podwyższonych wartości stężenia żelaza w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a także „Wytycznymi WHO” dotyczącymi jakości wody do picia, brak jest zależności między podwyższonym stężeniem żelaza w wodzie do picia (< 2 mg/l) a szkodliwością dla zdrowia. Mętność wody spowodowana obecnością związków żelaza wpływa przede wszystkim na jej wygląd i smak.

Wystąpienie w wodzie bakterii grupy coli może być przyczyną dolegliwości żołądkowo-jelitowych. *Escherichia coli* może w określonych warunkach wywoływać choroby takie jak biegunki, zakażenia układu moczowego, zapalenia płuc, a nawet zapalenia opon mózgowych. Dotyczy to przede wszystkim osób osłabionych, noworodków oraz osób słabszych. Przekroczenie ww. parametrów było krótkotrwałe, w związku z przełączeniem na zastępcze źródło wody - wodociąg Łomża.

Pozostałe parametry w badanych próbkach wody zakresie mikrobiologicznym, organoleptycznym i fizykochemicznym spełniały wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz.U. poz. 2294/;

- **Van Pur S.A. Oddział w Łomży, ul. Poznańska 121, 18-400 Łomża** - woda wykorzystywana do produkcji i do celów bytowych pracowników (wydano 6 ocen bieżących). Po dokonaniu analizy sprawozdań z badań wody stwierdzono, że wszystkie próbki wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych spełniały wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. poz. 2294/;
- **Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. ul. Poznańska 121, 18-400 Łomża** - woda wykorzystywana do produkcji i do celów bytowych pracowników (wydano 6 ocen bieżących). Po dokonaniu analizy sprawozdań z badań wody stwierdzono, że wszystkie próbki wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych spełniały wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. poz. 2294/.

Szacując ryzyko zdrowotne konsumentów wody bierze się pod uwagę przede wszystkim występowanie w niej czynników potencjalnie niebezpiecznych bądź szkodliwych dla zdrowia, czas trwania przekroczenia dopuszczalnych norm, poziom stężeń mogących wywoływać negatywne zmiany w stanie zdrowia konsumentów oraz wielkość populacji narażonej na te czynniki. Prawdopodobieństwo wystąpienia skutków zdrowotnych wywołanych danym zagrożeniem zależy od predyspozycji osobniczych poszczególnych konsumentów wody.

W roku 2024 zarówno woda z wodociągu miejskiego w Łomży, jak i woda z wodociągów zaopatrujących podmioty, wykorzystujące wodę pochodzącą z indywidualnych ujęć, spełniała wymagania (za wyjątkiem powyższego krótkotrwałego skażenia mikrobiologicznego oraz okresowej warunkowej przydatności z uwagi na żelazo i mętność w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży) określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz.U. poz. 2294/.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Łomży**

dr n. med. Przemysław Gosk

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat;
2. A/a HK.