



KOMUNIKAT Nr 14/2025

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu z dnia 18.04.2025 r. w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu Mirosławiec Górny zaopatrującego ok. 540 mieszkańców miejscowości Mirosławiec Górny.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej z wodociągu Mirosławiec Górny stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej wartości parametrów: **mętności, manganu i żelaza.**

Parametry te nie stwarzają istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Woda nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody do zgodnej z ww. rozporządzeniem.

W związku z powyższym:

1. Woda z kranu może być spożywana i używana do przygotowania posiłków.
2. Woda może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania.
3. Woda nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień.
4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC



Zakład Energetyki Ciepłej Wodociągów i Kanalizacji, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec zarządzający wodociągiem Mirosławiec Górny, został zobowiązany do przywrócenia jakości wody pod względem przekroczonych parametrów wskaźnikowych tj. mętności, manganu i żelaza do zgodnej z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz do rozpowszechnienia informacji o jakości wody w sposób umożliwiający bezzwłoczne zapoznanie się z nią konsumentów z obszaru, dla którego wydano komunikat.

p.o. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Wałczu

mgr inż. Marta Mikołajczak-Brusiło