



## KOMUNIKAT


Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu z dnia  
03 czerwca 2026 roku w sprawie braku przydatności wody do spożycia  
z wodociągu publicznego w Bledzewie (gm. Bledzew) zaopatrującego  
miejsowość: Bledzew

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu publicznego w Bledzewie stwierdzono obecność bakterii *Escherichia coli*.

**W związku z powyższym stwierdzony został brak przydatności wody do spożycia.**

W związku z zaistniałą sytuacją należy przestrzegać poniższych wskazówek:

- woda nie może być spożywana ani używana do przygotowania posiłków
- woda nie może być używana do mycia owoców i warzyw, naczyń kuchennych i prania
- woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień
- woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych tj. spłukiwania toalet



Administrator wodociągu został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia konsumentów w wodę oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

**Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania**

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Międzyrzeczu  
*Magdalena Szczurek*  
/dokument podpisany elektronicznie/