



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Koninie

ON-HK.9020.1.293.2025

Konin, dnia 9 maja 2025 r.

**Ocena okresowa jakości wody
na pływalni znajdującej się w Koninie przy ul. Szymanowskiego 5a
za okres od 01.04.2025 r. do 30.04.2025 r.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230) dokonał okresowej oceny jakości wody na pływalni w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie wg sprawozdań z badań Nr:

- B-147-149-S/2025 z dnia 07.04.2025 r.;
- B-181-S/2025 z dnia 28.04.2025 r.;

Analiza powyższych sprawozdań wykazała, iż woda odbiegała od wymagań fizykochemicznych określonych w załączniku nr 2B rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach w zakresie **parametru mętność w niecce basenu w okresie od 03.04.2025 r. do 30.04.2025 r. (28 dni) w ilości 0,61 NTU.**

Właściciel pływalni w związku z omawianym przekroczeniem podjął działania naprawcze polegające na płukaniu filtrów, skorygowaniu dozowanych środków chemicznych (koagulant, flokulant), zastosowaniu dodatkowych środków poprawiających przejrzystość wody.

Mętność stanowi wartościowy wskaźnik oceny jakości wody na różnych etapach jej uzdatniania, przydatny zwłaszcza jako wskaźnik skuteczności procesów oczyszczania. Ponadnormatywna mętność może świadczyć o dużym zanieczyszczeniu biologicznym wody. Przekroczenie mętności nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia osób kąpiących się, wskazuje jednak na potrzebę wyregulowania procesów uzdatniania wody.

Poza opisanym wyżej przypadkiem woda spełniała wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w załączniku nr 1 i 2 tabela A i B cytowanego rozporządzenia.

Mając powyższe na uwadze woda w niecce basenu w okresie od 01.04.2025 r. do 30.04.2025 r. była **przydatna do kąpieli.**

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Koninie
mgr Roman Wojskunowicz
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie (poprzez e-Doręczenia: AE:PL-58824-16379-SBRFD-26)
2. aa.

Sprawę prowadzi:

Daria Stasikowska, tel.: 632209910

ul. Stanisława Staszica 16 | 62-500 Konin
tel. 632439052
Oddział Nadzoru | ul. Zygmunta Noskowskiego 4 | 62-510 Konin
tel. 632439051
Sекcja Higieny Komunalnej
sekretariat.psse.konin@sanepid.gov.pl | higiena.komunalna.psse.konin@sanepid.gov.pl
NIP 6651743952 | REGON 000778188-00024
BDO: 000134441
www.gov.pl/web/psse-konin
/PSSE-Konin/skrytka
e-Doręczenia: AE: PL-82979-14657-FSUHE-30

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	005b8df624ab43adb2dacded831d506d	
Nazwa dokumentu	4.Ocena-okresowa-jakosci-wody-na-plywalni-Konin-ul-Szymanowskiego-5a-kwiecień.pdf	
Tytuł dokumentu	4.Ocena-okresowa-jakosci-wody-na-plywalni-Konin-ul-Szymanowskiego-5a-kwiecień	
Skrót dokumentu	cc7c2d6aab3bad1244c7486bad5684ae8042146d8e9ac838a66bdadc87416ded	
Wersja dokumentu	1.3	
Data dokumentu	2025-05-07	
Podpis	Podpisany przez	Zastępcą PPIS w Koninie Roman Wojskunowicz
	Stanowisko podpisu	Roman Wojskunowicz (Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego) ON w zastępstwie za Agnieszka Dybała-Kamińska (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie) PSSE w Koninie
	Data podpisu	2025-05-09
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany
		EZD RP 21.11.26
Data wydruku	2025-05-09	
Autor wydruku	Daria Stasikowska (Młodszy asystent) ON-HK	