



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni

Nr sprawy: NK.9022.1.94.2025
Gdynia, dnia 26.11.2025r.

Komunikat z 26 listopada 2025r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni dot. jakości wody z Gdynińskiego Systemu Wodociągowego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni informuje, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni prowadzi działania mające na celu doprowadzenie jakości wody w strefie **Gdynia Cisowa, Gdynia Chylonia, Gdynia Pustki Cisowskie-Demptowo** do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W badanych próbkach wody stwierdzono obecność bakterii grupy coli, przy jednoczesnym braku występowania bakterii chorobotwórczych (*Escherichia coli* i enterokoków). Stwierdzone przekroczenie wartości parametrycznej jest na poziomie, który pozwala na uznanie wody za warunkowo przydatną do spożycia. Sytuacja ta nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia, niemniej jednak wymaga przeprowadzenia działań korygujących. W związku z tym Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni prowadzi dezynfekcję wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Woda w strefie Gdynia Cisowa, Gdynia Chylonia, Gdynia Pustki Cisowskie-Demptowo nadal jest warunkowo przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu.

Przegotowania wymaga też woda do przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpeli noworodków i niemowląt.

Zalecenia dla mieszkańców:

- Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie pozostawić do ostudzenia bez gwałtownego schładzania.
- Woda nieprzegotowana może być używana wyłącznie do celów sanitarnych (np. spłukiwanie toalet) i porządkowych.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W GDYNI

Tomasz Kiliński



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdyni
ul. Starowiejska 50 | 81-356 Gdynia
tel.: +48 58 620-17-98
adres e-mail: psse.gdynia@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-99992-72135-HHVHU-20